



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«КОНЦЕССИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 *

(к Приказу от 12.03.2013г. №103

Министерства энергетики РФ

«Об утверждении правил оценки
готовности к отопительному сезону»)

АКТ ГОТОВНОСТИ

теплопотребляющих установок № 35 / 05 от 03.08. 2018года
к прохождению отопительного сезона 2018 - 2019 г.г.

Наименование Потребителя: МОУ «Центр развития ребенка №9 Ворошиловского района Волгограда»

Адрес: ул. Дубовская, 11а

Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок завхоз Гончарук Е.Я. пр. №129 от 26.07.18г. очередная проверка знаний (ТЭ) от 26.07.2018г.
(№ и дата договора, № и дата протокола проверки знаний, дата и № приказа о назначении)

Наличие обслуживающего персонала или договора на эксплуатацию тепловых энергоустановок рабочий по обслуживанию здания Полиш О.В. пр. №135 от 02.08.18г. очередная проверка знаний (ТЭ) от
договора, № и дата протокола проверки знаний, дата и № приказа о назначении) дата

Договор по предаттестационной подготовки №1332(ТЭУ) от 08.05.2018г. с НОЧУ «Энергопромбезопасность Плюс»

Наличие технической и оперативной документации имеется
(паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем, инструкций по эксплуатации тепловых энергоустановок, инструкций для персонала и т. д.)

Выполнение объема работ по профилактике и ремонту теплотехнического оборудования, согласно графику выполнено

Проведение промывки и испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность акт от 09.06.2018г.
(№ акта, дата)

Наличие акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности тепловых сетей имеется

Наличие трубопроводов тепловых сетей, относящихся к IV категории нет

Наличие договора на эксплуатацию и техническое обслуживание трубопроводов тепловых сетей, относящихся к IV категории не требуется

(№ и дата договора , наименование организации по указанному договору, наличие обученного персонала)

Проведение испытаний на плотность и прочность тепловых сетей, принадлежащих Потребителю нет
(№ акта, дата)

Наличие автоматизированных ИТП нет

Наличие договора на техническое обслуживание автоматизированных ИТП не требуется

Наличие и работоспособность автоматических регуляторов РТ не предусмотрены
(указать теплопотребляющую установку)

Наличие приборов учета тепловой энергии F-90 з/№0517868, М-190 з/№ 32199104 ;КТСП з/№ 0531967 1/2 до 24.06.2022г.

(тип прибора, дата следующей проверки)

Нарушения на системах теплопотребления, в работе тепловых энергоустановок, выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
(предоставленные гарантийные обязательства)

1.Элементы УУТЭ после проведения очередной гос. поверки. Ввод в эксплуатацию после подачи теплоносителя, при условии корректной работы УУТЭ.
Гарантийное письмо исх. №106 от 03.08.2018г.

2. Не предоставлен журнал с отметкой Ростехнадзора об успешной сдачи экзаменов ремонтного персонала по обслуживанию тепловых энергоустановок и т/с.
Гарантийное письмо исх. №107от 03.08.2018г.

Вывод по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

Объект готов к отопительному периоду
дебитоментам задолженности (или №105 от 02.08.2018)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КОНЦЕССИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
ПО СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«__» ____ 20__ г.

У.Р.БИГНОВ

должность, ФИО представителя ресурсоснабжающей организации

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
ПО СОСТОЯНИЮ НА
*06 08 2018г.
СОСТАВЛЯЕТ 312 967 РУБ.38коп

зав. ад. Токмарук Е.А. Токмарук
должность, ФИО представителя организации потребителя

Вед. инженер ОРП Буйда Ю.О. 03.08.2018г.

Крейсерский кей Северное