



АКТ **технического осмотра здания (сооружения)**

Комиссия в составе: председателя Зам. дир. по хозяйств. раб. Шарова Г. А.
и членов комиссии Завхоз Воловиков Ю. В. учетчик русского
Янина и лаборантка Шелкина Л. В. протокол №
2 организатор Барятин П. А.
провела 14.04.2018 технический осмотр зданий и сооруже. моч-сант

В результате осмотра установлено:

№ п/п	Обнаружены дефекты	Меры по устранению дефектов	Сроки выполнения работ
1.	Разрушение штукатурки центрального входа (улицы)	Ремонт	июль-авг.
2.	Частичное разрушение водосточных труб	Замена	При наличии средств
3.	Разрушение штукатурки цокольной части здания	Ремонт	июль-авг.
4.	Двери выхода на чердак не соответствуют противопожарным требованиям	Замена	При наличии средств
5.	Разрушение стен канализации	Ремонт	июль-авг.

Председатель комиссии Шарова Г. А. 

Члены комиссии Шелкина Л. В. 
Воловиков Ю. В. 
Барятин П. А. 

(подписи, расшифровка подписей)