



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

НИЖНЕ-ВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

400074, Волгоград, ул. Огарева, д. 15. Телефон: (8442) 94-58-58, Факс: (8442) 94-14-14
E-mail: office@nvol.gosnadzor.ru, <http://www.nvol.gosnadzor.ru>

г. Волгоград

09 февраля 2018г.
15-00 час

АКТ ПРОВЕРКИ № 366/21-рп/А(Э)

органом государственного контроля (надзора) юридического лица

По адресу/адресам: 400005, Волгоградская область, г. Волгоград, пр-т им.В.И. Ленина 44 А.

На основании: Распоряжения заместителя руководителя Нижне – Волжского управления Ростехнадзора Н.Н.Афанасьевой от 26.01.2018г. №366/21-рп «О проведении плановой выездной проверки в отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 95» Центрального района Волгограда» (МОУ Детский сад № 95) ИНН 3444064450, ОГРН 1023403443733

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
МОУ Детский сад № 95 ИНН 3444064450, ОГРН 1023403443733

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: с 05.02.2018 по 09.02.2018

“ ” 20 17 г. с 00- час. 00 мин. до 00- час. 00 мин. Продолжительность
“ ” 20 17 г. с 00- час. 00 мин. до 00- час. 00 мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней /40 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Нижне-Волжским управлением Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

Заведующий МОУ Детский сад № 95

от 29.01.2018

Полуосьмак Надежда Петровна

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Руденко А.Б. – государственный инспектор Отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Волгоградской области
Нижне-Волжского управления Ростехнадзора

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Полуосьмак Н.П. – Заведующий
МОУ Детский сад № 95

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Сведения о проверяемой организации:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 95»
Центрального района Волгограда (МОУ Детский сад № 95) ИНН 3444064450,
ОГРН 1023403443733

Юридический адрес: 400005, Волгоградская область, г. Волгоград, пр-т им.В.И.
Ленина 44 А.

ОКВЭД 85.11

Основной вид деятельности:- Образование дошкольное

ОКВЭД 88.91 - Дополнительный вид деятельности: Предоставление услуг по
дневному уходу за детьми.

Организационно-правовая форма: Муниципальные бюджетные учреждения

Заведующий: Полуосьмак Надежда Петровна, тел 8(8442) 23-02-97

Ответственный за электрохозяйство: не назначен

Внешнее электроснабжение МОУ Детский сад № 95 осуществляется от РУ-0,4кВ гр.9 ТП-129 (ПС «Центральная ф.53,70») КЛ-0,4кВ АВВГ 3х120+1х50 L=320 м., и от ВРУ жилого дома № 44 по пр-ту им. В.И. Ленина.

Электроснабжение осуществляется на основании договора купли-продажи электрической энергии (государственного контракта) № 5010677/18 между ПАО «Волгоградэнерго» и МОУ Детский сад № 95.

Акт разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон между МУПП «ВМЭС», ООО ЖЭК Центрального района и МОУ Детский сад № 95 №б/н от сентября 2009г.

Фактическая установленная мощность электроприемников 380/220 В – 48,0 кВт.

Категория надежности электроснабжения – II.

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **выявлено:**

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Лица, допустившие нарушения
1	2	3	4
1.	Инженер-энергетик Сержантов А.С., назначенный Приказом заведующего МОУ Детский сад № 95 от 09.01.2018г. № 3 не проходил очередную проверку знаний «Норм и Правил...» работы в электроустановках по МОУ Детский сад № 95, разрешение на совместительство органами госэнергонадзора – не выдавалось.	п. 1.4.19 п. 1.4.20. 1.2.2; Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6, зарегистрированы в Минюсте РФ № 4145 от 22.01.2003г	Заведующий МОУ «Детский сад № 95» Полуосьмак Н.П.
2.	Приказ «О назначении Сержантова А.С. ответственным за электрохозяйство» от 09.01.2018г. № 3 по МОУ Детский сад № 95 не имеет законной силы, т.к. данный Приказ издается после проверки знаний Норм и Правил работы в электроустановках, либо по согласованию с органами госэнергонадзора оформленным разрешением совместительства.	п. 1.4.19, 1.4.29. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6, зарегистрированы в Минюсте РФ № 4145 от 22.01.2003г	Заведующий МОУ «Детский сад № 95» Полуосьмак Н.П.
3.	Отсутствует распорядительный документ об отстранении Сержантова А.С. от исполнения обязанностей ответственного за электрохозяйство МОУ Детский сад № 95	п.1.4.19., 1.4.20., 1.4.23. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6, зарегистрированы в Минюсте РФ № 4145 от 22.01.2003г	Заведующий МОУ «Детский сад № 95» Полуосьмак Н.П.
4.	Список работников, имеющих право выдачи нарядов, распоряжений, быть допускающим, ответственным руководителем, производителем	п. 1.5.27, 1.3, 1.4.20. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв.	Заведующий МОУ «Детский сад № 95» Полуосьмак

	работ, наблюдающим, имеющим право единоличного осмотра, а также имеющих право оперативных переключений и оперативных переговоров не соответствует требованиям ПТЭЭП,- до прохождения Сержантовым А.С. проверки знаний Норм и Правил работы в электроустановках.	Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6. Приложение №6 «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 24.07.2013г. № 328н	Н.П.
5.	Приказ № 128 от 29.08.2017 «О закреплении электроустановок за электротехническим персоналом» не актуален, т.к имеет ссылки на нормативно – правовой документ МПОТ («Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»),- который утратил статус действия.	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013г. № 328н	Заведующий МОУ «Детский сад № 95» Полуосьмак Н.П.
6.	Не представлен календарный график «Проверки знаний Норм и Правил..» работы в электроустановках электротехнического персонала, утвержденный руководителем.	п.1.4.27. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6, зарегистрированы в Минюсте РФ № 4145 от 22.01.2003г	Заведующий МОУ «Детский сад № 95» Полуосьмак Н.П.
7.	В МОУ «Детский сад № 95» отсутствует перечень технической документации.	п. 1.8.1, 1.8.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6, зарегистрированы в Минюсте РФ № 4145 от 22.01.2003г	Заведующий МОУ «Детский сад № 95» Полуосьмак Н.П.
8.	Не составлена однолинейная схема внешнего электроснабжения МОУ «Детский сад № 95».	п. 1.5.18 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6, зарегистрированы в Минюсте РФ № 4145 от 22.01.2003г	Заведующий МОУ «Детский сад № 95» Полуосьмак Н.П.

9.	На лицевой стороне ЩС-1 отсутствуют надписи, указывающие диспетчерское наименование.	п. 2.2.20 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6, зарегистрированы в Минюсте РФ № 4145 от 22.01.2003г	Заведующий МОУ «Детский сад № 95» Полуосьмак Н.П.
10.	Однолинейная схема электрических соединений ЩС-1 не подписана и не утверждена ответственным за электрохозяйство	п.1.5.18 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6, зарегистрированы в Минюсте РФ № 4145 от 22.01.2003г	Заведующий МОУ «Детский сад № 95» Полуосьмак Н.П.
11.	Отсутствует однолинейная исполнительная схема электрических соединений ЩО-1 (подвал)	п.1.5.18 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6, зарегистрированы в Минюсте РФ № 4145 от 22.01.2003г	Юридическое лицо - МОУ «Детский сад № 95» Заведующий МОУ «Детский сад № 95» Полуосьмак Н.П.
12.	Отсутствует однолинейная исполнительная схема электрических соединений ЩО-2	п.1.5.18 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6, зарегистрированы в Минюсте РФ № 4145 от 22.01.2003г	Заведующий МОУ «Детский сад № 95» Полуосьмак Н.П.
13.	Отсутствует однолинейная исполнительная схема электрических соединений ЩО-3	п.1.5.18 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6, зарегистрированы в Минюсте РФ № 4145 от 22.01.2003г	Заведующий МОУ «Детский сад № 95» Полуосьмак Н.П.

14.	На лицевой стороне ЩР-1 (пищеблок) отсутствуют надписи, указывающие диспетчерское наименование, нет однолинейной исполнительной схемы.	п. 2.2.20 п.1.5.18 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6, зарегистрированы в Минюсте РФ № 4145 от 22.01.2003г	Заведующий МОУ «Детский сад № 95» Полуосьмак Н.П.
-----	--	--	---

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): № от 09.02.2018г.

№ 5
А.Б. Руденко
(подпись проверяющего)

Н.П. Полуосьмак
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание № 366/21-рп/П от 09.02.2018 года.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор
Отдела государственного энергетического надзора
и надзора за гидротехническими сооружениями
по Волгоградской области
Нижне-Волжского управления Ростехнадзора

№ 5
А.Б. Руденко
Государственный инспектор
Нижне-Волжского
Федеральной
по экологическому, т
и атомному
Подпись

С актом проверки ознакомлен, копию акта получил:

Заведующий Муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 95» Центрального района Волгограда (МОУ Детский сад № 95)
Н.П. Полуосьмак

«08» 02 2018г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц), проводивших проверку)