

СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМЫХ ПРОВЕРКАХ

1	Дата начала проверки: «23» 10 2014 г.	Дата окончания проверки: «28» 10 2014 г.
2	Общее время проведения проверки (для субъектов малого и среднего предпринимательства, в часах): 2 дня	
3	Наименование органа государственного контроля (надзора), наименование органа муниципального контроля	Управление Роспотребнадзора по Московской области
4	Дата и номер распоряжения или приказа о проведении проверки	№ 1480 от 4.08.14
5	Цель, задачи и предмет проверки	выполнение самостарного законодательства
6	Вид проверки (плановая или внеплановая): для плановой проверки --- ссылка на ежегодный план проведения проверок; для внеплановой проверки в отношении субъектов малого или среднего предпринимательства --- дата и номер решения прокурора о согласовании проведения проверки	плановая внеплановая
7	Дата и номер акта, составленного по результатам проверки, дата его вручения представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю	№ 1480



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Волгоградской области
(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)

г. Волгоград
(место составления акта)

“ 28 ” октября 20 14 г.
(дата составления акта)
17-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 1480

По адресу/адресам: г. Волгоград, ул. р.п. Горьковский, ул. им. Валентины Терешковой,
52

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора
по Волгоградской области Юрия Владимировича Пешкова №1480 от 24.09.2014г. о
проведении плановой выездной проверки
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении: Муниципального образовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 140 Советского района г. Волгограда, (МОУ СОШ № 140)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 23.10.14г. (2 часа), 24.10.14г. (3 часа), 28.10.14г. (2
часа)

(рабочих дней/ часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки) Директор МОУ СОШ № 140 Гордияш Елена Леонидовна
23.10.14г. 15-30

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене
детей и подростков Тяпкина Татьяна Николаевна, с привлечением Рябухиной
Светланы Геннадьевны - заведующей, Хафизовой Заитуны Забировны помощника
врача отделения по обеспечению надзора по гигиене детей и подростков, ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области», аттестат аккредитации
испытательной лаборатории (центра) № РОСС.RU.0001.510266 от 03.07.13г.,
Федеральная служба по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и /или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор МОУ СОШ № 140 Гордияш Елена Леонидовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 140 является объектом высокой гигиенической значимости, категория сложности – 1, осуществляет свою деятельность на основании устава. ИНН – 3446501401г., ОГРН 1023404243598 от 15.12.2006г.

В школе проведено плановое обследование на предмет соблюдения требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», СанПиН 2.2.2.2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», СанПиН 3.2.1333-03 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации».

МОУ СОШ № 140 осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии № 949 от 01.11.12г.

2 Устав утвержден руководителем департамента по образованию администрации Волгограда, принят на общем собрании трудового коллектива.

3. Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 140 Советского района, расположено в жилом микрорайоне р.п. Горьковский Советского района г. Волгограда.

Учреждение размещено на самостоятельном, обособленном земельном участке.

Территория учреждения имеет ограждение по периметру, наружное электрическое освещение (в ночное время) в рабочем состоянии. Въезды и входы на территорию школы и структурного подразделения, проезды, дорожки покрыты асфальтом.

На земельном участке выделены следующие зоны:

- учебно-опытная, на которой разбиты цветники, кустарники, декоративные деревья.
- физкультурно-спортивная: представлена футбольным полем, волейбольной, баскетбольной площадкой, спортивными формами, снарядами, ямой для прыжков, беговой дорожкой;
- на хозяйственной зоне на бетонированной площадке установлено 3 контейнера для сбора хоз-бытового мусора.

4. Здание

МОУ СОШ № 140 расположено в отдельно стоящем 3-х этажном, железобетонном здании, имеется подвальное помещение. Здание построено по типовому проекту, год введения в эксплуатацию 1994г. Проектная мощность 950 учащихся, фактически обучаются - 832 учащихся. Текущий ремонт проводится ежегодно.

В учреждении имеется гардероб для детей среднего, старшего, младшего звена, оснащен вешалками для одежды, индивидуальными шкафчиками в достаточном количестве.

5. *Режим образовательного процесса:* набор помещений создает условия для изучения обязательных учебных дисциплин, а также дополнительных предметов по выбору обучающихся в соответствии с их интересами и дифференциацией по направлениям.

Класс - комплектов 32. Обучение в 1-у смену. Продолжительность перемен в соответствии с гигиеническими требованиями. Учащиеся 1-ой ступени обучаются в закреплённых за каждым классом учебных помещениях.

Режим образовательного процесса регламентируется утвержденным годовым учебным планом, расписанием уроков, расписанием факультативных занятий и элективных курсов, работы кружков и спортивных секций. Режим образовательного процесса в соответствии с гигиеническими требованиями. Имеется постоянное расписание уроков, утвержденное директором школы.

6. Питание учащихся организовано в столовой школы. Питание осуществляет ООО «Эрика» по согласованному в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области 10 –ти дневному меню. Горячее питание получают 350 учащихся.

Столовая расположена на 1 этаже. Водоснабжение холодное и горячее централизованное. Обеденный зал рассчитан на 135 посадочных мест. В обеденном зале установлены столы, стулья - соответственно количеству посадочных мест. Перед обеденным залом установлено 4 раковины для мытья рук (мыло имеется), установлено мусорное ведро, установлено и находятся в рабочем состоянии 4 электрополотенца. Технологическим, тепловым, холодильным оборудованием, разделочным инвентарем пищеблока обеспечен (находятся в рабочем состоянии) в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования. Питьевой режим обеспечен.

7. Системы жизнеобеспечения здания школы: отопление, канализация, водоснабжение, освещение - централизованное, в рабочем состоянии.

Санитарные узлы. На каждом этаже расположены туалеты для мальчиков и девочек (установлено по 1-3 раковины для мытья рук, по 2-4 унитаза). Умывальные раковины кранами укомплектованы, санитарно-технические приборы в рабочем состоянии. Уборочный инвентарь для туалетов имеется в наличии, имеет сигнальную маркировку. Полы туалетных и умывальных комнат выстланы напольной плиткой, стены выложены кафельной плиткой, потолок побелен и окрашен. Имеется отдельный туалет для сотрудников. Имеется отдельно выделенное помещение для хранения уборочного инвентаря. Туалетные помещения оборудованы кабинками с дверями.

8. *Естественное и искусственное освещение.*

Все учебные помещения имеют естественное левостороннее освещение. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами с защитной арматурой. Классные доски оборудованы дополнительным освещением (софитами).

9. *Помещения и оборудование учреждения.*

В зависимости от назначения, учебные помещения оборудованы учебными досками, шкафами, столами ученическими (двухместными), лабораторными. Расстановка столов, трехрядная. Учебные помещения включают: рабочую зону (размещение учебных столов для обучающихся), рабочую зону учителя, дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий. В учебных помещениях стены имеют покрытие, доступное для проведения влажной обработки, потолок – побелен, полы застелены линолеумом. Число окон в кабинетах- 3. Влажную уборку проводят 2 раза в день в соответствии с гигиеническими требованиями. Уборочным инвентарем обеспечены в достаточном количестве.

В кабинетах установлена ученическая мебель (промаркирована). Кабинеты для детей начальных классов оборудованы 2-х местными столами, стульями в соответствии со списочным составом (мебель регулируемая).

- *Кабинет информатики*(2) – установлено 10 компьютеров. Компьютеры расставлены по периметру, кабинет оснащен специализированной мебелью. Искусственное освещение – люминесцентные лампы. В кабинете установлена сплит-система. По протоколу № 14383 от 24.10.2014г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» инструментальных замеров параметров электромагнитных полей в диапазоне низких и высоких частот в кабинете вычислительной техники на рабочих местах в процессе работы ПЭВМ - параметры соответствуют СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

- *Кабинет химии* оборудован ученическими столами, стульями, имеется сейф для хранения реактивов, вытяжной шкаф. Инструкция по технике безопасности, аптечка и памятка по оказанию медицинской помощи имеется. Имеется лаборантская.

Спортивный зал (2) - расположены на 1 этаже здания. Имеются раздевальные помещения, для девочек и мальчиков, оборудованные вешалками для верхней одежды. В спортивном зале освещение естественное и искусственное. Осветительные приборы имеют защитную арматуру. Оконные проемы засетчены. Отопительные приборы закрыты защитными экранами. Оборудован и работает бассейн в соответствии с гигиеническими требованиями.

10 *Медицинское обслуживание* детей осуществляется специалистами детской поликлиники № 31 по договору.

12. *Санитарное содержание.* Моющими и дезинфицирующими средствами – обеспечены в достаточном количестве. Режим проведения влажной уборки помещений соблюдается. Уборочный инвентарь имеется, промаркирован, имеется отдельное помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря.

По штатному расписанию в школе - 83 сотрудника, данные об обязательном медицинском осмотре имеются у всех сотрудников в личных медицинских книжках.

выявлены нарушения обязательных требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», а именно п. 4.29- покрытие пола (линолеум) в рекреациях на 2 этаже основной школы и 1-м этаже начального блока изношено, имеются дефекты и механические повреждения.

составлен протокол об административном правонарушении на директора школы - № 046438 от 28.10.2014г., дано предписание № 779- 10-14 от 28.10.14г.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):


не проверялись

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не проверялись


нарушений не выявлено СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», СанПиН 3.2.1333-03 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»,


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протокол отбора проб, предписание 779-10-14, протокол 046438, протокол 14383


Подписи лиц, проводивших проверку: ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Тяпкина Татьяна Николаевна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МОУ СОШ № 140 Гордияш Елена Леонидовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 28 » октября 2014г.


(подпись)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Волгоградской области
(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)

ПРЕДПИСАНИЕ № 779-10-14
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ

« 28 » октября 2014г.

г.Волгоград
(место выдачи)

При проведении проверки с « 01 » октября 2014 г. по « 28 » октября 2013 г.

в отношении Муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 140 Советского района г. Волгограда (МОУ СОШ № 140)
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

по адресу: г. Волгоград, р.п. Горьковский, ул. им. Валентины Терешковой, 52
(место проведения проверки)

были выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей и (или) санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившиеся в том, что - покрытие пола (линолеум) в рекреациях на 2 этаже основной школы и 1-м этаже начального блока изношено, имеются дефекты и механические повреждения.

указываются выявленные нарушения
чем нарушены требования СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: п. 4. 29

указываются нарушенные нормативно-правовые акты
С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»:

ТРЕБУЮ:

устранить выявленные нарушения и выполнить следующие мероприятия:

№. п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1	Покрытие пола (линолеум) в рекреациях на 2 этаже основной школы и 1-м этаже начального блока привести в соответствии с п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10	до 01.09.15г

Информацию об исполнении настоящего Предписания до установленного срока выполнения Предписания, можно представить в Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области по адресу г. Волгоград, пр. Ленина, 50.б

Перечень документированной информации, подлежащей представлению в Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области подтверждающей исполнение требований предписания:


1. _____
2. _____
3. _____

Настоящее Предписание выдано юридическому лицу / индивидуальному предпринимателю: Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 140 Советского района г. Волгограда (МОУ СОШ № 140)


(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)


За невыполнение в срок настоящего предписания предусмотрена административная ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


Предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Волгоградской области в порядке, предусмотренном статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

Ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков		Тяпкина Т.Н.
(должность лица, уполномоченного осуществлять государственный надзор)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество)

Предписание получено « 28 » октября 2014 г.


должность


подпись


Ф.И.О.

Отметка о направлении Предписания заказным письмом с уведомлением _____