Основные правила пожарной безопасности
при устройстве новогодних ёлок

При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей:

- руководитель организации обеспечивает: а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности; б) дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях;
- допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования и пожарной безопасности, не имеющие на окнах решеток, расположенные не выше 2 этажа (для детей ясельного возраста и детей с нарушением зрения и слуха - только на 1-м этаже) в зданиях с горючими перекрытиями, и обеспечено первичными средствами пожаротушения;
- новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков;
- при отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия должны проводиться только в светлое время суток;
- иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЭ. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться только сертифицированные гирлянды с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт;
- при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) она должна быть немедленно обесточена.

Запрещается:

1) применять пиротехнические изделия, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий", дуговые прожекторы со степенью защиты менее IP54 и свечи (кроме культовых сооружений);
2) проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;
3) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;
4) полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;
5) допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.

При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц, членов добровольных пожарных формирований или работников пожарной охраны предприятия.

ПРИМЕЧАНИЕ_ПЕЧАТАТЬ НА «2-Х СТОРОНАХ»