

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Волгоградской области

(наименование территориального органа МЧС России)

400005, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, дом 15, тел. 95-25-55

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Волгограду Управления надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

400005, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, дом 15, тел. (8442) 96-70-05 E-mail: und34_emercom@volganet.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 008/1/1/1/

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному образовательному учреждению «Средняя школа № 84

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя)

Центрального района Волгограда» в лице директора Деточенко Сергея Валентиновича

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора города Волгограда по

(наименование органа ГПН)

пожарному надзору Д.Т. Карабекова № 008/1 от «25» января 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» с 11 часов 00 минут 18 января 2021 по 15 часов 00 минут 12 февраля 2021 года, общей продолжительностью 7 часов в течении 3 дней проведена плановая проверка государственным инспектором г. Волгограда по пожарному надзору – старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ворошиловскому и Центральному районам ОНДиПР по г. Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области Поповым А.Г. в здании, помещениях и на территории МОУ «СШ № 84» по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 60

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно директором МО УСШ № 84 Деточенко Сергеем Валентиновичем

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Руководителем организации не обеспечено исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, на двери, отделяющей лестничный марш от общего коридора 3-го этажа	пп. Д п. 16, п. 24 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Правила противопожарного режима в РФ» (далее ППР РФ); ст. 53.89 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Техниче-	до 01.08.2021	

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
		ский регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ № 123)		
2.	Демонтирована дверь эвакуационного выхода из поэтажного коридора в лестничный марш на 3-м этаже (левая сторона)	пп. Д п. 16, п. 23 ППР РФ, ст. 53,89 ФЗ № 123	до 01.08.2021	
3.	Руководителем не обеспечено ежегодное проведение испытаний, подтверждающих соответствие требованиям пожарной безопасности строительных конструкций сценической коробки и декораций в актовом зале.	п. 25 ППР РФ, п. 5.2.2 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты; ст. 52, 58 ФЗ № 123	до 01.08.2021	
4.	Каркас стеновых панелей, применённых для отделки стен актового зала выполнен горючими материалами.	ст. 52, 58 ФЗ № 123-; п. 25 ППР РФ; п. 5.2.2 СП 2.13130.2020	до 01.08.2021	
5.	Направление открывания двери эвакуационного выхода на 2-м этаже (дверь, ведущая в тамбур спортивного зала) открывается не по направлению выхода из здания	п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 23 ППР РФ	до 01.08.2021	
6.	Руководителем организации не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводам на втором этаже (место расположение раковин)	п. 15 ППР РФ	до 01.08.2021	
7.	Помещение столовой, расположенное на 2-м этаже, рассчитанное на одновременное пребывание людей более 50 человек (80 посадочных мест) не оборудовано вторым эвакуационным выходом (имеющийся выход не отвечает требованиям, предъявляемым к эвакуа-	п. 4.2.7 СП 1.13130.2020, п. 53 ФЗ № 123	до 01.08.2021	

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	ционными выходам по ширине)			
8.	Помещение пищеблока не выгорожено от основного пути эвакуации (общий коридор 2-го этажа) противопожарной преградой с нормируемым пределом огнестойкости (в дверном проеме установлена не противопожарная дверь)	п.1 ст. 88 ФЗ №123, п. 4.1, п. 4.2 СП 4.13130.2013	до 01.08.2021	
9.	Горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников в холле основного входа менее 0,5 м	п.13.3.6 СП 5.13130.2009, ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	до 01.08.2021	
10.	Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре в помещении столовой находится в неисправном состоянии (отсутствует речевое и звуковое оповещение)	п 54 ППР РФ	до 01.08.2021	
11.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании находится в неисправном состоянии (не сработала от резервного источника питания)	п 54 ППР РФ	до 01.08.2021	
12.	Складские помещения столовой, расположенные на 1-м этаже, не выгорожены противопожарными преградами (в дверном проеме установлена дверь без учета требуемого предела огнестойкости)	п. 1 ст. 88 ФЗ № 123	до 01.08.2021	
13.	В складских помещениях столовой допущена эксплуатация электросветильников без защитных колпаков, предусмотренных конструкцией светильников	пп. В п. 35 ППР РФ	до 01.08.2021	
14.	В дверном проеме помещения электрощитовой в подвальном этаже, установлена дверь без учета требуемого предела огнестойкости (не противопожарная)	п. 1 ст. 88 ФЗ № 123	до 01.08.2021	
15.	В подвальном этаже на путях эвакуации демонтирована дверь, предусмотренная проектом	пп.Д п.16 ППР РФ ст. 53,89 ФЗ № 123	до 01.08.2021	
16.	Допущено хранение горючих материалов в помещениях подвального этажа	пп.Б п.16 ППР РФ ст. 53,89 ФЗ № 123	до 01.08.2021	
17.	На эвакуационных выходах с подваль-	п. 26 ППР РФ	до	

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	ного этажа, ведущих непосредственно наружу, установлены запоры, не обеспечивающие их открывание изнутри без ключа.		01.08.2021	
18.	Допущено уменьшение ширины горизонтального участка пути эвакуации в подвальном этаже (со стороны арендаторов) при монтаже санузла	ст. 53, 89 ФЗ № 123, п. 28 ППР РФ, п. 4.3.3. СП 1.13130.2020	до 01.08.2021	
19.	В лестничных клетках остекление дверей, выполнено не армированным стеклом	п. 6.1.11 СП 1.13130.2020, ст. 53, 89 ФЗ № 123	до 01.08.2021	
20.	Помещения арендаторов, расположенные в подвальном этаже, при допустимом количестве одновременного пребывания людей более 15 человек, не оборудованы вторыми эвакуационными выходам (автошкола, Центр «Славянка»)	ст. 53 ФЗ № 123, п. 4.2.7 СП 1.13130.2020	до 01.08.2021	
21.	Для отделки стен путей эвакуации в подвальном этаже (помещения Центра «Славянка») допущено применение горючих декоративно-отделочных материалов (баннеры, плита OSB)	ст. 134 ФЗ № 123 табл. 3, 28	до 01.08.2021	
22.	Допущено устройство шкафов для хранения на путях эвакуации (эвакуационный выход со стороны Центра «Славянка»)	пп. Б п. 27 ППР РФ	до 01.08.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отделения НДиПР по Ворошиловско-
му и Центральному районам ОНДиПР по г. Волгограду
УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области

(должность, фамилия, инициалы)

А.Г. Попов

государственного инспектора по пожарному надзору))

«12» февраля 2021 г.

(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

«12» февраля 2021 г.

Директор МО УСШ № 84
Деточенко С.В.

(должность, фамилия, инициалы)