



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГУ МЧС РОССИИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Волгограду

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля

о проведении внеплановой выездной проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя

от « 26 » ноября 2018 г. № 006/124

1. Провести проверку в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 244 Советского района Волгограда", ИНН 3446501673 (категория высокого риска)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: юридический адрес: г. Волгоград, ул. Чебышева, 44а; фактический адрес: г. Волгоград, ул. Чебышева, 38

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки: государственных

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

инспекторов г. Волгограда по пожарному надзору – старшего инспектора отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Красноармейскому, Кировскому и Советскому районам ОНДиПР по г. Волгограду УНДиПР ГУ МЧС России по Волгоградской области (далее – ОНДиПР по Красноармейскому, Кировскому и Советскому районам ОНДиПР по г. Волгограду) Каргина Дениса Викторовича; инспектора ОНДиПР по Красноармейскому, Кировскому и Советскому районам ОНДиПР по г. Волгограду Пономарева Дениса Олеговича, начальника ОНДиПР по Красноармейскому, Кировскому и Советскому районам ОНДиПР по г. Волгограду Лобановского Петра Валерьевича.

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: ---

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности)

привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора, реестровый № 10001495160 функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)».

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")

6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: исполнения поручения заместителя председателя Правительства Российской Федерации Ю. Борисова от 16.11.2018 № ЮБ-П4-7987, осуществления государственного пожарного надзора за соблюдением на объекте и в помещениях Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 244 Советского района Волгограда", задействованных в проведении новогодних и рождественских

праздников, обязательных требований пожарной безопасности, расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Чебышева, 38.

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

- а) в случае проведения плановой проверки:
 - ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
 - реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
- б) в случае проведения внеплановой проверки:
 - реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
 - реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);
 - реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
 - реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
 - реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
 - реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;
 - сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;
- в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:
 - реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: осуществление федерального государственного пожарного надзора за выполнением требований пожарной безопасности

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

☐ **соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;**

☐ соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

☐ соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

☐ выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

☐ проведение мероприятий:

☐ по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;

☐ по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- ☐ по обеспечению безопасности государства;
- ☐ по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: не более 8 рабочих дней

К проведению проверки приступить

с « 11 » декабря 20 18 г.

Проверку окончить не позднее

« 20 » декабря 20 18 г.

9. Правовые основания проведения проверки: п. 4 ч. 5 ст. 6.1 Федерального закона от

(ссылка на положение нормативного правового акта,

21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.п. 3 п. 2 ст. 10 Федерального закона

в соответствии с которым осуществляется проверка)

от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; поручение заместителя председателя Правительства Российской Федерации Ю. Борисова от 16.11.2018 № ЮБ-П4-7987.

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке: Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ч.ч. 2,3,4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения): в течение не более чем 8 рабочих дней обследование и визуальный осмотр территории, зданий и помещений Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 244 Советского района Волгограда", задействованных в проведении новогодних и рождественских праздников, расположенных по адресу: г. Волгоград, ул. Чебышева, 38.

- на предмет наличия первичных средств пожаротушения, состояние путей эвакуации, порядок складирования, содержания помещений;
- на предмет наличия, исправности и содержания систем противопожарной защиты и инженерно-технической защищенности объекта надзора (системы пожарной автоматики, оповещения, внутренний противопожарный водопровод);
- на предмет соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования;
- на предмет соблюдения правил поведения людей, порядок организации содержания помещений объекта надзора;
- изучение представленных согласно п. 13 настоящего распоряжения документов.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): Положение «О федеральном государственном пожарном надзоре», утвержденное Постановлением правительства РФ № 290 от 12.04.2012 г., Административный регламент Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденный приказом МЧС России № 644 от 30.11.2016 г.

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

- документы организационно-распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта защиты, должностные инструкции);


- техническая документация, связанная с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, установок систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты, договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты;

- технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными правовыми актами и нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности;

- договоры на выполнение работ, подлежащих лицензированию в области пожарной безопасности, для определения лиц, несущих ответственность за обеспечение пожарной безопасности объекта.

Заместитель главного государственного инспектора г. Волгограда по пожарному надзору – заместитель начальника ОНДиПР по г. Волгограду УНДиПР ГУ МЧС России по Волгоградской области В.С. Ломакин

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)



(подпись, заверенная печатью)

Государственный инспектор города Волгограда по пожарному надзору – старший инспектор ОНДиПР по Красноармейскому, Кировскому и Советскому районам ОНДиПР по г. Волгограду УНДиПР ГУ МЧС России по Волгоградской области Каргин Денис Викторович, тел. (8442) 47-22-13; e-mail: sov-ogpn@yandex.ru

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Волгоградской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Волгограду УНД и ПР

400005, г. Волгоград, ул. 13-й Гвардейской, дом 15, тел. 96-70-05, e-mail: und34_emercom@volganet.ru

г. Волгоград

(место составления акта)

« 12 » декабря 20 18 г.

(дата составления акта)

«16» часов «00» минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 006/124

По адресу/адресам: г. Волгоград, ул. Чебышева, 38

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) заместителя главного государственного инспектора
г. Волгограда по пожарному надзору Ломакина В.С., № 006/124 от «26» ноября 2018 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Муниципального

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 244 Советского района
Волгограда" (ИНН 3446501673)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 11 » 12 20 18 г. с 12 час. 00 мин. до 12 час. 50 мин. Продолжительность 50 м.

« 12 » 12 20 18 г. с 15 час. 50 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 10 м.


(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: С 12.00-12.50 11.12.2018 года; С 15.50-16.00 12.12.2018
года, продолжительностью 1 час 00 мин. в течении 2-х рабочих дней

(дней/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по
Красноармейскому, Кировскому и Советскому районам ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР
ГУ МЧС России по Волгоградской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: заведующий
Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 244 Советского
района Волгограда" Федоренко Татьяна Ивановна 11.12.2018 год в 12.00 мин. 

((фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: ---

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Волгограда по пожарному
надзору – старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической
работы по Красноармейскому, Кировскому и Советскому районам ОНД и ПР по г. Волгограду
УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области Каргин Денис Викторович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 244 Советского района Волгограда"
Федоренко Татьяна Ивановна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:-----
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -----

■ нарушений не выявлено: требования пожарной безопасности на объекте соблюдены.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: копии материалов подтверждающих соблюдение требований пожарной безопасности, представленные согласно п.13 распоряжения №006/124 от 26.11.2018 г. на 51 листе.

Подписи лиц, проводивших проверку:



Д.В. Каргин

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 244 Советского района Волгограда" Федоренко Татьяна Ивановна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«12» декабря 2018 года

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего (-их) проверку)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГУ МЧС РОССИИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Волгограду

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
о проведении внеплановой выездной проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
юридического лица, индивидуального предпринимателя

от « 26 » ноября 2018 г. № 006/123

1. Провести проверку в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 244 Советского района Волгограда", ИНН 3446501673 (категория высокого риска)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: юридический адрес: г. Волгоград, ул. Чебышева, 44а; фактический адрес: г. Волгоград, ул. Чебышева, 44а

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки: государственных

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

инспекторов г. Волгограда по пожарному надзору – старшего инспектора отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Красноармейскому, Кировскому и Советскому районам ОНДиПР по г. Волгограду УНДиПР ГУ МЧС России по Волгоградской области (далее – ОНДиПР по Красноармейскому, Кировскому и Советскому районам ОНДиПР по г. Волгограду) Каргина Дениса Викторовича; инспектора ОНДиПР по Красноармейскому, Кировскому и Советскому районам ОНДиПР по г. Волгограду Пономарева Дениса Олеговича, начальника ОНДиПР по Красноармейскому, Кировскому и Советскому районам ОНДиПР по г. Волгограду Лобановского Петра Валерьевича.

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: ---

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности)

привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора, реестровый № 10001495160 функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)».

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»)

6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: исполнения поручения заместителя председателя Правительства Российской Федерации Ю. Борисова от 16.11.2018 № ЮБ-П4-7987, осуществления государственного пожарного надзора за соблюдением на объекте и в помещениях Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 244 Советского района Волгограда", задействованных в проведении новогодних и рождественских

праздников, обязательных требований пожарной безопасности, расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Чебышева, 44а.

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

- а) в случае проведения плановой проверки:
 - ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
 - реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
- б) в случае проведения внеплановой проверки:
 - реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
 - реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);
 - реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
 - реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
 - реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
 - реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;
 - сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;
- в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:
 - реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: *осуществление федерального государственного пожарного надзора за выполнением требований пожарной безопасности*

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

☐ **соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;**

☐ соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

☐ соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

☐ выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

☐ проведение мероприятий:

☐ по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;

☐ по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- ☐ по обеспечению безопасности государства;
- ☐ по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: не более 8 рабочих дней

К проведению проверки приступить

с « 11 » декабря 2018 г.

Проверку окончить не позднее

« 20 » декабря 2018 г.

9. Правовые основания проведения проверки: п. 4 ч. 5 ст. 6.1 Федерального закона от

(ссылка на положение нормативного правового акта,

21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.п. 3 п. 2 ст. 10 Федерального закона

в соответствии с которым осуществляется проверка)

от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; поручение заместителя председателя Правительства Российской Федерации Ю. Борисова от 16.11.2018 № ЮБ-П4-7987.

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке: Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ч.ч. 2,3,4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения): в течение не более чем 8 рабочих дней обследование и визуальный осмотр территории, зданий и помещений Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 244 Советского района Волгограда", задействованных в проведении новогодних и рождественских праздников, расположенных по адресу: г. Волгоград, ул. Чебышева, 44а.

- на предмет наличия первичных средств пожаротушения, состояние путей эвакуации, порядок складирования, содержания помещений;
- на предмет наличия, исправности и содержания систем противопожарной защиты и инженерно-технической защищенности объекта надзора (системы пожарной автоматики, оповещения, внутренний противопожарный водопровод);
- на предмет соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования;
- на предмет соблюдения правил поведения людей, порядок организации содержания помещений объекта надзора;
- изучение представленных согласно п. 13 настоящего распоряжения документов.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): Положение «О федеральном государственном пожарном надзоре», утвержденное Постановлением правительства РФ № 290 от 12.04.2012 г., Административный регламент Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденный приказом МЧС России № 644 от 30.11.2016 г.

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

- документы организационно-распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта защиты, должностные инструкции);

- техническая документация, связанная с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, установок систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты, договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты;

- технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными правовыми актами и нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности;

- договоры на выполнение работ, подлежащих лицензированию в области пожарной безопасности, для определения лиц, несущих ответственность за обеспечение пожарной безопасности объекта.

Заместитель главного государственного инспектора г.
Волгограда по пожарному надзору – заместитель
начальника ОНДиПР по г. Волгограду УНДиПР ГУ МЧС
России по Волгоградской области В.С. Ломакин

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

(подпись, заверенная печатью)

Государственный инспектор города Волгограда по пожарному надзору – старший инспектор ОНДиПР по
Красноармейскому, Кировскому и Советскому районам ОНДиПР по г. Волгограду УНДиПР ГУ МЧС России по
Волгоградской области Каргин Денис Викторович, тел. (8442) 47-22-13; e-mail: sov-ogpn@yandex.ru

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа),
контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Волгоградской области**

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Волгограду УНД и ПР

400005, г. Волгоград, ул. 13-й Гвардейской, дом 15, тел. 96-70-05, e-mail: und34_emercom@volganet.ru

г. Волгоград

(место составления акта)

« 12 » декабря 20 18 г.

(дата составления акта)

«15» часов «40» минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 006/123

По адресу/адресам: г. Волгоград, ул. Чебышева, 44а

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) заместителя главного государственного инспектора
г. Волгограда по пожарному надзору Ломакина В.С., № 006/123 от «26» ноября 2018 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Муниципального

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 244 Советского района
Волгограда" (ИНН 3446501673)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 18 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: С 10.00-10.50 11.12.2018 года; С 15.30-15.40 12.12.2018
года, продолжительностью 1 час 00 мин. в течении 2-х рабочих дней

(дней/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по
Красноармейскому, Кировскому и Советскому районам ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР
ГУ МЧС России по Волгоградской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: заведующий
Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 244 Советского
района Волгограда" Федоренко Татьяна Ивановна 11.12.2018 год в 10.00 мин.

((фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: ---

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Волгограда по пожарному
надзору – старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической
работы по Красноармейскому, Кировскому и Советскому районам ОНД и ПР по г. Волгограду
УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области Каргин Денис Викторович

При проведении проверки присутствовали: заведующий Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 244 Советского района Волгограда"
Федоренко Татьяна Ивановна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

■ **выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:-----**

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

■ **выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):**

■ **выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -----**

■ **нарушений не выявлено:** требования пожарной безопасности на объекте соблюдены.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: копии материалов подтверждающих соблюдение требований пожарной безопасности, представленные согласно п.13 распоряжения №006/123 от 26.11.2018 г. на 28 листах.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Д.В. Каргин

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 244 Советского района Волгограда" Федоренко Татьяна Ивановна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«12» декабря 2018 года

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего (-их) проверку)