

А К Т

обследования состояния объекта и прилегающей территории на предмет
технической и антитеррористической укрепленности

«14» апреля 2018 г.

г. Волгоград

Я, ст. инспектор по технической и антитеррористической укрепленности УИДО ОИ
(должность, наименование организации, проводившей проверку, Ф.И.О. (полностью))

Совместно с представителями:

1. Андреев В.И., директор шинажея

(Ф.И.О. представителя объекта)

2. Болтушова Т.Н., отв. за архитектурно-защитенную зону

проведено комиссионное обследование объекта МОУ школа №6 и
(название объекта):

прилегающей территории на предмет технической и антитеррористической
защищенности, расположенной по адресу:

400026 г. Волгоград, ул. Чубыльная, 16

В ходе проведения обследования установлено:

1. Ф.И.О. руководителя, контактный телефон Андреев
Вера Ивановна, 88442 695022

2. Краткое описание объекта:

- Наличие ограждения по периметру территории и освещенность
объекта (материал, высота, целостность и т.д.) ограждение по периметру
здания

материал металл высота 1,40-1,50

описание нарушения целостности и другие

нарушения целостность ограждения не нарушена

Состояние ворот ворота закрыты на замок

Освещенность объекта 14 Вт/м², стадион, напряжение 8 сети 220В

Наличие телефонной связи имеется

Состояние пешеходных переходов вблизи объекта, наличие технических средств
организации дорожного движения (дорожных знаков, разметки, светофоров и
т.д.) в норме

Наличие свободного доступа к водоему —

Отдаленность и название водоема —

3. Наличие на объекте средств охранной и тревожной сигнализации
(куда подключены, либо планируется подключить — нужно указать)

имеется КТС

Наличие КТС (тревожная сигнализация) полиции —

Наличие КТС (тревожная сигнализация) ЧОО —
Наличие КТС (тревожная сигнализация) Росгвардии имеется
Оборудование видео наблюдение имеется, срок хран. информации - 30 суток
Режим охраны объекта с 8:00 до 18:00, с 22:00 до 06:00
Количество охранников в сутки 1 чел
Система оповещения в _____ рабочем состоянии.
План эвакуации при возникновении чрезвычайных обстоятельств имеется
Состояние охранно-пожарной сигнализации в рабочем состоянии

4. Наличие на объекте физической охраны (наименование организации осуществляющей охрану объекта):
в дневное время (режим работы): с 8:00 до 18:00
ФГУП «Охрана» Росгвардии
ЧОО ООО „ЧОП „Союз“
наличие лицензии имеется
Служба безопасности —
Сторожевая охрана с 22:00 до 06:00
Охраны не имеет
Как организован и осуществляется контрольно-пропускной
режим согласно инструкции о пропускном режиме в
штабном листе №2-ОГ/У от 02.03.2013г

5. Наличие у работников охраны вооружения, специальных средств, их наименование, количество

отсутствует

Наличие инструкции о пропускном режиме имеется
Контроль за выполнением со стороны руководителей объекта имеется
Наличие сейфа для хранения оружия и боеприпасов (описать условия хранения) —

| Устранение недостатков, выявленных в | 2017 |
|--------------------------------------|------|
| году <u>не выявлено</u> | |

7. Выявленные недостатки в организации охраны объекта (в т.ч. по несению службы работниками ЧОП, СБ, ведомственной охраны) и рекомендации по их устранению (запретить вход посторонних лиц, усилить пропускной режим, организовать вход по пропускам, устранить конкретные недостатки технической организованности объекта и его территории, заключить договор с ОВО РОВД или ЧОП на охрану объекта, установить КТС с выводом на ПЦО ОВО, с персоналом

объекта провести инструктаж по действиям при ЧО, обновить схему эвакуации граждан, привести противопожарное оборудование в исправное состояние, незамедлительно информировать ОВД об изменении оперативной обстановки по телефону: 33-24-94, 30-43-26, или «102» и т.д.

Не вставлено

8. Для обеспечения надежной охраны и антитеррористической защищенности объект должен соответствовать следующим требованиям:

- Должен быть оборудован средствами **тревожной сигнализации** с подключением на ПЦО ОВО Росгвардии, ЧОО, дежурной части круглосуточно;
- Помещения с хранением дорогостоящего оборудования, компьютерной техники, документации должны быть оборудованы средствами **охранной сигнализации** с подключением на ПЦО ОВО Росгвардии;
- Должен быть оборудован средствами видео наблюдения с обязательной записью информации;
- Двери основных и запасных выходов должны быть оборудованы надежными замками (не менее 2 шт.) и запорными устройствами. Двухстворчатые двери должны быть оборудованы шингалетами, установленными в верхней и нижней части дверного полотна. Двери запасных выходов не должны иметь завалов и нагромождений.
- Отсутствие свободного доступа, целостность ограждения прилегающей территории, ворота должны быть закрыты.
- Организовать охрану объекта и осуществление контрольно-пропускного и досмотрового режима физическим лицом охраны (ФГУП «Охраны» Росгвардии, ЧОП и т.д.).
- Ежедневно проводить осмотр здания и прилегающей территории на предмет выявления подозрительных предметов, лиц и т.д.
- Наличие журнала посетителей, учета выхода и входа на территорию

Исполнено

9. Срок устранения недостатков:

Неделей
В ходе проверки проведен инструктаж о порядке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, обнаружении подозрительных лиц, предметов, взрывчатых веществ.

Проведен дополнительный инструктаж о принятии дополнительных мер безопасности и более тщательном осмотре помещений объекта на предмет выявления посторонних предметов в случае ремонтных работ с привлечением сторонних организаций. Указано на необходимость усиления пропускного и контрольно-досмотрового режима на объекте.

Акт составлен в 2-х экземплярах.

Подпись лиц, проводивших обследование

Копию акта получил:

Руководитель объекта

подпись

«

»

201 год

