

Федеральная служба по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»**  
Юридический адрес: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

**АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Аттестат аккредитации № RA.RU.21BO03  
Фактический адрес: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 39708 от « 28 » декабря 2017г


1. Наименование испытания: замеры освещенности  
(наименование измерений в соответствии с НД)
2. Заказчик: Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области  
(наименование надзорного органа, организации)
3. Основание для проведения измерений: предписание № 1619-10-17 от 15.12.2017г.  
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)
4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводились измерения: МУ ДО «ДЮЦ Краснооктябрьского района Волгограда»
5. Фактический адрес, наименование предприятия (организации) проведения измерений: г. Волгоград, улица Кузнецова, 43
6. Дата и время проведения измерений: 22.12.2017г. 17<sup>00</sup>
- 6.1. Регистрационный номер в отделении: № 262
7. Измерения проводились в присутствии: директора Науменко С.В.  
(должность, фамилия, имя, отчество)
8. Наименование средств измерений и их государственная поверка:

№ п/п	Наименование СИ	Заводской №	Пределы допускаемой погрешности	Пределы измерений	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства о поверке
1.	Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» 24248-09	02 6502	± 8,0 ± 10 %	10-200000 лк 10-200000 кд/м2	№469896-34-0736/0717	До 10.07.18г.
2.	Мультиметр МУ64	08080019 3771	± 0,8%	До 1000V	№425578 31-0733/1216	До 20.12.17г.

9. НД на методы измерения: МУК 4.3.2812-10
10. Эскиз помещения (территории, рабочего места) или описание расположения точек измерения: приложение № 1
11. Дополнительные сведения: условия испытаний соблюдены  
- источники света люминесцентные лампы  
Напряжение в сети до измерения: 219 В. Напряжение в сети после измерения: 220 В

Продолжение Протокола испытаний № 39408 от «28» 12 2017 г.

Лицо ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_ Подпись Т.А. Крутоголова Ф.И.О. Крутоголова Т.А.  
Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: \_\_\_\_\_ Подпись Г.А. Дяченко Ф.И.О. Дяченко Г.А.  
(Приказ № 07-3/484 от 01.09.17г.)



### РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

№ п/п или точки по эскизу	Место проведения измерения	При системе общего искусственного освещения	
		Освещенность от светильников общего освещения, ±, **, лк	Допустимая по нормам*, лк
Спортивный зал для занятий хореографии			
1	Точка №1	481±38,96**	200
2	Точка №2	465±37,50**	200

\*НД СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03

Расширенная неопределенность составила см. \*\* - при доверительной вероятности-0,95

Результаты измерений оформлены на основании Протокола проведения измерений физических факторов от 22.12.2017г.

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Зав. отделением ОНГТ и РБ	Крутоголова Т.А.	<u>Т.А. Крутоголова</u>


Зав. отделением ОНГДиП  
должность

Рябухина С.Г.  
ФИО

С.Г. Рябухина  
подпись

К протоколу испытаний № 39708 от «10» 12 2017г.

**СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ХОРЕОГРАФИИ**



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел.(844-2) 37-26-74  
fax. (844-2) 37-26-74

E-mail: [info@fguz-volgograd.ru](mailto:info@fguz-volgograd.ru)

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
К ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ**

№ 39408 от 28.12.14 г.

Уровни искусственной освещенности в спортивном зале МУ ДО «ДЮЦ Краснооктябрьского района Волгограда», по адресу: г. Волгоград, улица Кузнецова, 43 с учетом расширенной неопределенности **соответствуют** требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (Изменения и дополнения № 1 к санитарным правилам и нормам).

Заведующий ООИГДиП  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
В Волгоградской области»

Рябухина С.Г.

ДОЛЖНОСТЬ

ФИО

ПОДПИСЬ

