

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**№ 44000044**

« 31 » 03 2018 г.

\_\_\_\_\_  
Наименование территориального  
образования субъекта Российской  
Федерации

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Образование  
1.2. Адрес объекта г. ВОЛГОГРАД, ул. ЧЕБЫШЕВА, д. 48/А, кор. 1  
1.3. Сведения о размещении объекта  
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1074 кв.м  
- часть здания \_,\_ кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка: нет.  
1.4. Год постройки здания 1963, последнего капитального ремонта 1998  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего \_ капитального  
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №229 Советского района Волгограда", МОУ Детский сад №229  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) г. ВОЛГОГРАД, ул. ЧЕБЫШЕВА, д. 48/А, кор. 1

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

**3. Состояние доступности объекта**

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
трамвай 3, маршрутное такси 46 А, автобус 2,  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100-300 м  
3.2.2 время движения (пешком) 5 мин  
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет  
3.2.4 Перекрестки: нет  
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет  
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет  
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

**3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

\*\* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ВНД

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	увеличение ширины калитки (при наличии); оборудование автостоянки для инвалидов (разметка, установка знака);
2	Вход (входы) в здание	установка / переоборудование перил; установка / переоборудование пандуса;
3	Путь (пути) движения внутри здания	

	(в т.ч. пути эвакуации)	установка тактильных указателей направления движения; установка тактильных схем;
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации; увеличение ширины дверных проемов;
5	Санитарно-гигиенические помещения	установка противоскользящего покрытия; установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у санузла;
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	установка тактильных схем; установка тактильных пиктограмм;
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8	<b>Все зоны и участки</b>	установка противоскользящего покрытия; установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у санузла; установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации; установка тактильных схем; установка тактильных пиктограмм; увеличение ширины дверных проемов; установка / переоборудование перил; установка / переоборудование пандуса; оборудование автостоянки для инвалидов (разметка, установка знака); установка тактильных указателей направления движения; увеличение ширины калитки (при наличии);

\* - указываются виды работ по каждой зоне

4.2. Период проведения работ с 26.06.2018 по 26.06.2038  
в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

- 4.4.3. техническая экспертиза ;\_ разработка проектно-сметной документации  
 4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);  
 ;  
 4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_;

4.4.6. другое \_.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта  
 (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается  
нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта  
 Российской Федерации

(наименование сайта, портала)

### 5. Особые отметки

#### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |          |    |
|--|----------|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на _____ | л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на _____ | л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на _____ | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на _____ | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на _____ | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ | л. |

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Позэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) \_\_\_\_\_

Председатель комиссии

(руководитель рабочей группы)

Зам. главы Цыбанов А.В.  
 (Должность, Ф.И.О.)

[Подпись]  
 (Подпись)

Члены рабочей группы

Нат. отряда Жабин А.В.  
 (Должность, Ф.И.О.)

[Подпись]  
 (Подпись)

Члены рабочей группы

Вед. инженером Мухомов С.В.  
 (Должность, Ф.И.О.)

[Подпись]  
 (Подпись)

В том числе:

представители общественных  
 организаций инвалидов

Председатель СПО ВОО  
Кувшинова З.Ф.  
 (Должность, Ф.И.О.)

[Подпись]  
 (Подпись)

представители учреждения  
 (организации), расположенной  
 на объекте

Учитель-логопед Иванова А.И.  
 (Должность, Ф.И.О.)

[Подпись]  
 (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Согласовано:  
Руководитель учреждения  
(организации)

заведующий Ковина А.И. ки  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (протокол № \_\_\_\_\_)  
Комиссией (название). \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**  
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №229 Советского района Волгограда", г. ВОЛГОГРАД, ул.  
ЧЕБЫШЕВА, д. 48/А, кор. 1  
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
1.1	Вход (входы) на территорию							
1.2	Путь (пути) движения на территории							
1.3	Лестница (наружная)							
1.4	Пандус (наружный)							
1.5	Автостоянка и парковка							
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию (участок)	ВНД		z440000440101	увеличение ширины калитки (при наличии); оборудование автостоянки для инвалидов (разметка, установка знака);

\* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению:

**I Результаты обследования:  
2. Входа (входов) в здание**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №229 Советского района Волгограда", г. ВОЛГОГРАД, ул. ЧЕБЫШЕВА, д. 48/А, кор. 1  
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
2.1	Лестница (наружная)							
2.2	Пандус (наружный)							
2.3	Входная площадка (перед дверью)							
2.4	Дверь (входная)							
2.5	Тамбур							





**I Результаты обследования:  
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №229 Советского района Волгограда", г. ВОЛГОГРАД, ул.  
ЧЕБЫШЕВА, д. 48/А, кор. 1  
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		№ на плане	№ фото	ЕСТЬ/НЕТ	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)							
3.2	Лестница (внутри здания)							
3.3	Пандус (внутри здания)							
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)							
3.5	Дверь							

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)							
	ОБЩИЕ требования к зоне		z44 00 00 44 0					

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ установка тактильных указателей направления движения; установка тактильных схем;
		№ на плане	№ фото	
	ВНД		z440000440301	

\* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий

к

заключению:

**I Результаты обследования:  
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №229 Советского района Волгограда", г. ВОЛГОГРАД, ул. ЧЕБЫШЕВА, д. 48/А, кор. 1  
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		№ на плане	№ фото	ЕСТЬ/НЕТ	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания							
4.2	Зальная форма обслуживания							
4.3	Прилавочная форма обслуживания							
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту							

4.5	Кабина индивидуального обслуживания								
	ОБЩИЕ требования к зоне					z44 00 00 44 0			

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД		z440000440401	установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации; увеличение ширины дверных проемов;

\* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению:

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	есть/нет					

**II Заключение по зоне:**

	Состояние	Приложение	Рекомендации
--	-----------	------------	--------------

Наименование структурно-функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

\* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Приложение 4(III)  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  
№ \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	есть/нет					

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	



\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
\*\* - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Приложение 5  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  
№ \_\_\_\_\_  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**I Результаты обследования:  
5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №229 Советского района Волгограда", г. ВОЛГОГРАД, ул.  
ЧЕБЫШЕВА, д. 48/А, кор. 1  
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		№ на плане	№ фото	есть/нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната							
5.2	Душевая/ ванная комната							
5.3	Бытовая комната (гардеробная)							

ОБЩИЕ требования к зоне								
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		z440000440501	Установка противоскользящего покрытия; установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у санузла;

\* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
 У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
 \*\* - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №229 Советского района Волгограда", г. ВОЛГОГРАД, ул. ЧЕБЫШЕВА, д. 48/А, кор. 1  
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		ЕСТЬ/НЕТ	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства							
6.2	Акустические средства							
6.3	Тактильные средства							
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		z440000440601	установка тактильных схем; установка тактильных пиктограмм;

\* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
 \*\* - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_