

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ДЕТСКИЙ САД № 38 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА»  
400066, Россия, Волгоград, ул. Советская, 28  
тел. (8442) 23-59-06

(МОУ Детский сад № 38)  
**ПРИКАЗ**

11.01.2021

№ 37

О внесении изменений в инструкцию  
о мерах пожарной  
безопасности в зданиях,  
сооружениях и помещениях  
МОУ Детский сад № 38 и  
на прилегающих к ним территориях

В соответствии с постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в целях актуализации локальных актов МОУ Детский сад № 38, содержащих требования пожарной безопасности,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Внести в Инструкцию о мерах пожарной безопасности в зданиях, сооружениях и помещениях МОУ Детский сад № 38 и на прилегающих к ним территориях (далее – Инструкция), утвержденную заведующим МОУ Детский сад № 38, следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 2.3 раздела 2 Инструкции изложить в следующей редакции:

**«2.3. Содержание эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на территорию в здание образовательной организации**

2.3.1. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на территорию образовательной организации необходимо:

- соблюдать проектные решения;
- обеспечивать наличие нормативных проходов, в том числе в части путей эвакуации и эвакуационных выходов при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования;
- надежно крепить поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах ковры, ковровые дорожки и другие покрытия;
- следить, чтобы знаки пожарной безопасности, обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы, были в исправном состоянии, а эвакуационное освещение включалось автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения;
- при пожаре обеспечивать доступ подразделениям пожарной охраны в любые помещения для эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара.

2.3.2. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объект запрещено:

- запирать и вешать замки на двери эвакуационных выходов;
- устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;
- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными изделиями, оборудованием, отходами, мусором и другими предметами, препятствующими безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов;
- устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;
- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их;
- изменять направление открывания дверей;
- устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств)».

1.2. Абзац первый пункта 7.2 раздела 7 Инструкции после слов «вызове пожарной охраны» дополнить словами «открытии и блокировании в открытом состоянии вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей».

1.3. Пункт 7.2 раздела 7 дополнить абзацем следующего содержания: «— при открытии на пути эвакуации и блокировании в открытом состоянии вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, найти по знакам эвакуации эвакуационные выходы или использовать дублирующие выходы, у которых нет препятствий».


2. Ответственному за пожарную безопасность завхозу Ш.Д. Матинону старшему воспитателю Н.А. Пичининой организовать и провести с работниками внеплановый противопожарный инструктаж.

3. Отменить приказ МОУ Детский сад № 38 «Об утверждении инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре».

4. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2021.


5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на ответственного за пожарную безопасность старшего воспитателя Н.А. Пичинину.

Заведующий



С.В. Егоркина

С приказом ознакомлены :



Н.А. Пичинина



Ш.Д. Матина