

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Волгоградской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

400005, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, дом 15а, тел. 96-70-23, e-mail: und@34.mchs.gov.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Волгоград
(место составления акта)

“ 25 ” февраля 2021 г.

16 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 003/15

По адресу/адресам: г. Волгоград, ул. им. Генерала Шумилова, д. 12 А
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) заместителя главного государственного инспектора
г. Волгограда по пожарному надзору Ломакина В.С. от «26» января 2021 № 003/15.

(вид документа с указанием регистраций (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная выездная)

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 214 Кировского района Волгограда» (далее – МОУ Детский сад №214)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

с 11 ч. 00 мин. до 11 ч. 15 мин. 01.02.2021 года; с 15 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. 25.02.2021 года;
в течении 2-х рабочих дней, общей продолжительностью 1 час 15 минут.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по
Кировскому, Красноармейскому и Советскому районам ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Волгоградской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий МОУ Детский сад №214 Борисенкова Светлана Викторовна 01.02.2021 г. в 11.00
мин.  второй экземпляр распоряжения получен 26.01.2021 года по месту регистрации
юридического лица

(фамилия, имя, отчество, пол, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Волгограда по пожарному надзору – старший инспектор ОНД и ПР по Кировскому, Красноармейскому и Советскому районами ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области Пономарев Денис Олегович.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспериментальных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов или наименования экспериментальных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выданного свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Борисенкова Светлана Викторовна заведующий МОУ Детский сад № 214

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений, лиц допустивших нарушение)

№ пп	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения 2	Номер пункта нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены 3	Лица, допустившие нарушения 4
1	При выходе с лестничной клетки на кровлю здания не установлен противопожарный люк 2-го типа	п. 7.7 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением N 1) утвержден и введен в действие приказом МЧС России от 24.04.2013 г. № 288 п. 8.4* СНиП 21-01-97*) п. 2.10 СНиП 2.01.02-85*	Борисенкова С. В.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -----

нарушений не выявлено -----.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проводившего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

документы, предоставленные МОУ Детский сад № 214 в соответствии с пунктом 13 распоряжения №003/15 от 26.01.2021 г. необходимые для достижений целей и задач проведения проверки; предписание по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 25.02.2021 №003/15/1/1; проверочный лист (список контрольных вопросов) утвержденный приказом МЧС России от 28.06.2018 г. №261

Подписи лиц, проводивших проверку: Пономарев Д. О.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а) _____

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(появившись в результате смены волокнистого зиг-зага) проводившего проверку)