



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**НИЖНЕ-ВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

400074, Волгоград, ул. Огарева, д. 15. Телефон: (8442) 94-58-58 , Факс: (8442) 94-14-14  
E-mail: [office@nvol.gosnadzor.ru](mailto:office@nvol.gosnadzor.ru), <http://www.nvol.gosnadzor.ru>

г. Волгоград

31 августа 2018г.  
15-00 час

**АКТ ПРОВЕРКИ № 2870/21-рп/А(Э)**

органом государственного контроля (надзора) юридического лица

**По адресу/адресам:** г. Волгоград, ул. им. Кузьмы Минина 12А

**На основании:** Распоряжения заместителя руководителя Нижне – Волжского управления Ростехнадзора Е.Г. Васильева от 27.07.2018г. №2870/21-рп «О проведении плановой выездной проверки в отношении Муниципального учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества Кировского района Волгограда»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

Муниципального учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества Кировского района Волгограда», ИНН 3447012763, ОГРН 1023404287873

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: с 20.08.2018 по 31.08.2018

“ 00 ” 00 20 17 г. с 00- час. 00 мин. до 00- час. 00 мин. Продолжительность  
“ 00 ” 00 20 17 г. с 00- час. 00 мин. до 00- час. 00 мин. Продолжительность


(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней /40 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: \_\_\_\_\_ Нижне-Волжским управлением Ростехнадзора

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

Директор муниципального учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества Кировского района Волгограда», Ежова Ирина Ивановна  
02.08.2018г. 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Слюсаренко А.Н. – государственный инспектор Отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Волгоградской области Нижне-Волжского управления Ростехнадзора

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Ежова И.И. – Директор муниципального учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества Кировского района Волгограда»

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**Сведения о проверяемой организации:**

муниципального учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества Кировского района Волгограда», ИНН 3447012763, ОГРН 1023404287873

Юридический адрес: : г. Волгоград, ул. им. Кузьмы Минина 12А

Директор : Ежова И. И.

Внешнее электроснабжение осуществляется от ТП-411

Акт разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон б/н от 21.07.2009г.

Категория надежности электроснабжения – III.

Максимальная мощность -20 кВт.

Максимальная мощность муниципального учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества Кировского района Волгограда» в

соответствии с Договором энергоснабжения №5010670-3/18 от 01.08.2018 составляет - 20кВт.

В ходе проведения проверки установлено:

Согласно договора энергоснабжения между ПАО «Волгоградэнергосбыт» и муниципальным учреждением дополнительного образования «Центр детского творчества Кировского района Волгограда» №5010670-3/18 от 01.08.2018, Актом разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон от.21.07.2009г б/н составленным между МУПП «ВМЭС» и муниципальным учреждением дополнительного образования «Центр детского творчества Кировского района Волгограда» категория надежности электроснабжения муниципального учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества Кировского района Волгограда» - III, суммарная максимальная мощность составляет (по договору 20 кВт, по акту 20 кВт). В соответствии с п. 1 ст. 29.1 ФЗ «Об электроэнергетике» от 12.03.2003г., федеральный государственный энергетический надзор не осуществляется в отношении деятельности потребителей электрической энергии, связанной с эксплуатацией энергопринимающих устройств, используемых для бытовых нужд, а также других энергопринимающих устройств, суммарная максимальная мощность которых не превышает 150 киловатт с номинальным напряжением до 1000 вольт и которые присоединены к одному источнику электроснабжения. В связи с этим, проверка в отношении муниципального учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества Кировского района Волгограда», в рамках федерального государственного энергетического надзора не осуществляется.

В соответствии с Федеральным законом № 261 от 23.11.2009г. "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества Кировского района Волгограда» провело энергетическое обследование (энергоаудит), по результатам проведенного энергетического обследования составлен энергетический паспорт №ГЭ-0326/0194/Б-131113/0001 ООО «Волгоградский центр энергоэффективности»

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества Кировского района Волгограда» утверждена приказом руководителя от 27.12.2007г. №403г.

Ответственным за проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности назначена заведующая хозяйством Растегаева Г.А..

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов) \_\_\_\_\_

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_

нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),

органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): \_\_\_\_\_  
№ 52 А.Н. Слюсаренко  
31.08.18

Ежова И. И.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

**Подписи лиц, проводивших проверку:**

Государственный инспектор

Отдела государственного энергетического надзора

и надзора за гидротехническими сооружениями

по Волгоградской области



С актом проверки ознакомлен, копию акта получил:

21.08.18

Директор муниципального учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества Кировского района Волгограда» Ежова И. И.



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)