

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Волгоградской области

(наименование территориального органа МЧС России)

400131, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, дом 15а, тел. 95-25-55

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Городищенскому, Дубовскому и Иловлинскому районам**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

404002 г. Дубовка, ул. Лазо 53 . Тел.3-11-81, Dub-gpn1@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 61/01/01

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

МКОУ Стрельношироковская ОШ Дубовского муниципального района

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя)

Волгоградской области

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по Городищенскому, Дубовскому и Иловлинскому районам Волгоградской области по пожарному надзору Ливенцева А.В. № 61 от 25.07.2018 г.

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. 14.08.2018 г. по 10 ч. 00 мин. 14.08.2018 г.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

Инспектором ОНД и ПР по Городищенскому, Дубовскому и Иловлинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области Байчуриным Наилем Ильдаровичем проводилась плановая проверка МКОУ Стрельношироковская ОШ Дубовского муниципального района Волгоградской области, расположенная по адресу: Волгоградская область, Дубовский район с. Стрельноширокое ул. Советская, 32

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директор МКОУ Стрельношироковская ОШ Арчаковой Любовь Геннадьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	На объекте защиты на путях эвакуации 1 этажа демонтировать порог	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств; (п. 36 «а» Правил противопожарного режима Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012 г)	01.04.2019г.	
2	На объекте защиты провести эксплуатационные испытания пожарной лестницы	Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие. (п. 24 Правил противопожарного режима Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012 г.)	01.04.2019г.	
3	На объекте защиты дверь эвакуационного выхода с 1 этажа выполнить по направлению выхода из здания	Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. (4.2.6 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы)	01.04.2019г.	
4	На объекте защиты дверь эвакуационного выхода со 2 этажа выполнить по направлению выхода из здания	Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. (4.2.6 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы)	01.04.2019г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР по Городищенскому,
Дубовскому и Иловлинскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области
Байчурин Н.И.

(должность, фамилия, инициалы)

государственного инспектора по пожарному надзору))
«14» августа 2018г.



[Handwritten signature]

(подпись)

Предписание для исполнения получил:

(подпись)
« 14» августа 2018 г.

Директор МКОУ Стрельношироковская
ОШ Арчаева Любовь Геннадьевна

(должность, фамилия, инициалы)



* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору