



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

НИЖНЕ-ВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРЕДПИСАНИЕ

№ 11/186-гн

" 30 " июля 20 18 г. 15 час. 30 мин.  
*дата и время составления акта*

400074, г. Волгоград, ул. Козловская, 65  
*место составления*

На основании распоряжения от 28.08.2018 №3303/11-рп Нижне-Волжского управления Ростехнадзора «О проведении плановой, выездной проверки»  
в период с " 17 " октября по " 30 " октября 20 18 г.  
*(дата и время проведения проверки)*

должностными лицами Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (территориального органа Ростехнадзора) в составе:

|    |                                |   |
|----|--------------------------------|---|
| 1. | Алексеев Владимир Валентинович | государственный инспектор межрегионального отдела по общепромышленному надзору и надзору за объектами нефтегазового комплекса |
|----|--------------------------------|---|

с участием:

| Фамилия, имя, отчество | должность |
|------------------------|-----------|
| нет                    |           |

в присутствии:

Степанова Наталья Александровна – директор МКОУ ДО ДЮСШ

*фамилия, имя, отчество, должность представителя юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя*  
проведена плановая выездная проверка соответствия мер, применяемых муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа Дубовского муниципального района Волгоградской области, сокращенное наименование МКОУ ДО ДЮСШ, ИНН 3405008814, ОГРН 1023405373529, требованиям: "Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870;

*полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя*  
Сведения о результатах плановой выездной проверки требований "Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870, муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа Дубовского муниципального района Волгоградской области, сокращенное наименование МКОУ ДО ДЮСШ, ИНН 3405008814, ОГРН 1023405373529

*полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя*

1. программа проверки не требуется
2. выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами

*(констатация фактов соблюдения требований по вопросам программы проверки) в том числе о выявленных и устраненных в ходе проверки нарушениях, о лицах, на которых возлагается ответственность за совершение этих нарушений*

| N п/п | Конкретное описание (существо) выявленного нарушения  | Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)  | Срок устранения нарушений     |
|-------|---|--|-------------------------------|
| 1     | 2   | 3  | 4                             |
| 1.    | При проведении плановой выездной проверки не представлены документы (материалы) по результатам технического диагностирования сети газопотребления организации (наружный газопровод низкого давления газа Д57 с техническими устройствами от точки врезки до котельной №1) по адресу: Волгоградская область, г. Дубовка, ул. Московская, д.16 для установления возможности дальнейшей эксплуатации в связи с отсутствием у МКОУ ДО ДЮСШ документов, позволяющих определить предельный срок эксплуатации.   | ст.14 п.2 пп.8 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», п.76 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870 | Устранено в процессе проверки |
| 2.    | При проведении плановой выездной проверки не представлены документы (материалы) по результатам технического диагностирования сети газопотребления организации (внутреннего газопровода с техническими устройствами котельной №1) по адресу: Волгоградская область, г. Дубовка, ул. Московская, д.16 для установления возможности дальнейшей эксплуатации в связи с отсутствием у МКОУ ДО ДЮСШ документов, позволяющих определить предельный срок эксплуатации.  | ст.14 п.2 пп.8 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», п.76 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870 | Устранено в процессе проверки |
| 3.    | При проведении плановой выездной проверки не представлены документы (материалы) по результатам технического диагностирования сети газопотребления организации (наружный газопровод низкого давления газа Д32 с техническими устройствами от котельной №1 до котельной №2) по адресу: Волгоградская область, г. Дубовка, ул. . Московская, д.16 для установления возможности дальнейшей эксплуатации в связи с отсутствием у МКОУ ДО ДЮСШ документов, позволяющих определить предельный срок эксплуатации. | ст.14 п.2 пп.8 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», п.76 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870 | Устранено в процессе проверки |
| 4.    | При проведении плановой выездной проверки не представлены документы (материалы) по результатам тех-   | ст.14 п.2 пп.8 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридиче-  | Устранено в процессе проверки |



|    |   |   |            |
|----|---|---|------------|
|    | <p>нического диагностирования сети газопотребления организации (внутреннего газопровода с техническими устройствами котельной №2) по адресу: Волгоградская область, г. Дубовка, ул. Московская, д.16 для установления возможности дальнейшей эксплуатации в связи с отсутствием у МКОУ ДО ДЮСШ документов, позволяющих определить предельный срок эксплуатации.</p>   | <p>ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», п.76 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870</p>   |            |
| 5. | <p>При проведении плановой выездной проверки эксплуатирующей организацией представлен договор от 20.03.2018 №ВМГД т 1/18 между ООО «Газпром газораспределение Волгоград» и МКОУ ДО ДЮСШ на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту и АДО (АСО) объектов систем газораспределения и газопотребления, действующий по 31.12.2018, в котором в перечень объектов технического обслуживания не включены: наружный надземный газопровод низкого давления Д57 длиной 51,35 м от точки врезки до котельной №1; внутренний газопровод низкого давления Д32 длиной 11,0 м от внутренней стены здания с техническими устройствами к газоиспользующему оборудованию котельной №1; котел АОГВ-16; наружный надземный газопровод низкого давления Д32 длиной 25,0 м от котельной №1 до котельной №2; внутренний газопровод низкого давления Д25 длиной 9,0 м от внутренней стены здания с техническими устройствами к газоиспользующему оборудованию котельной №2.</p> | <p>ст.14 п.2 пп.8 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; п.69, п.70, п.71, п.72, подпункт «к» п. 95 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010; приказ Росстандарта от 03.10.2011 №5214 «Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870; пункт 4.5 Национального стандарта РФ ГОСТ Р 54961-2012 "Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация"</p> | 28.02.2019 |
| 6. | <p>МКОУ ДО ДЮСШ в 2018 году не обеспечен мониторинг утечек природного газа наружного надземного газопровода низкого давления Д57 длиной 51,35 м от точки врезки до котельной №1, наружного надземного газопровода низкого давления Д32 длиной 25,0 м от котельной №1 до котельной №2, так как в договор от 20.03.2018 №ВМГД т 1/18 не включен данный вид работ.</p>   | <p>п.п. а) п.70 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010</p>   | 28.02.2019 |
| 7. | <p>МКОУ ДО ДЮСШ в 2018 году не обеспечен мониторинг перемещения</p>   | <p>п.п. б) п.70 Технического регламента о безопасности сетей газораспреде-</p>  | 28.02.2019 |

|     |  |  |            |
|-----|--|--|------------|
|     | за пределы опор наружного надземного газопровода низкого давления Д57 длиной 51,35 м от точки врезки до котельной №1, наружного надземного газопровода низкого давления Д32 длиной 25,0 м от котельной №1 до котельной №2, так как в договор от 20.03.2018 №ВМГД т 1/18 не включен данный вид работ.   | ления и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010   |            |
| 8.  | МКОУ ДО ДЮСШ в 2018 году не обеспечен мониторинг вибрации, сплющивания и прогиба наружного надземного газопровода низкого давления Д57 длиной 51,35 м от точки врезки до котельной №1, наружного надземного газопровода низкого давления Д32 длиной 25,0 м от котельной №1 до котельной №2, так как в договор от 20.03.2018 №ВМГД т 1/18 не включен данный вид работ.                    | п.п. в) п.70 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 | 28.02.2019 |
| 9.  | МКОУ ДО ДЮСШ в 2018 году не обеспечен мониторинг повреждения и изгиба опор, нарушающих безопасность наружного надземного газопровода низкого давления Д57 длиной 51,35 м от точки врезки до котельной №1, наружного надземного газопровода низкого давления Д32 длиной 25,0 м от котельной №1 до котельной №2, так как в договор от 20.03.2018 №ВМГД т 1/18 не включен данный вид работ. | п.п. г) п.70 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 | 28.02.2019 |
| 10. | МКОУ ДО ДЮСШ в 2018 году не обеспечен мониторинг неисправностей в работе трубопроводной арматуры наружного надземного газопровода низкого давления Д57 длиной 51,35 м от точки врезки до котельной №1, наружного надземного газопровода низкого давления Д32 длиной 25,0 м от котельной №1 до котельной №2, так как в договор от 20.03.2018 №ВМГД т 1/18 не включен данный вид работ.    | п.п. д) п.70 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 | 28.02.2019 |
| 11. | МКОУ ДО ДЮСШ в 2018 году не обеспечен мониторинг повреждений изоляционного покрытия (окраски) и состояния металла трубы наружного надземного газопровода низкого давления Д57 длиной 51,35 м от точки врезки до котельной №1, наружного надземного газопровода низкого давления Д32 длиной 25,0 м от котельной №1 до котельной №2, так   | п.п. е) п.70 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 | 28.02.2019 |



|     |  |  |            |
|-----|--|--|------------|
|     | как в договор от 20.03.2018 №ВМГД т 1/18 не включен данный вид работ.  |  |            |
| 12. | МКОУ ДО ДЮСШ в 2018 году не обеспечен мониторинг повреждений электроизолирующего соединения Д25 газопровода низкого давления на вводе в котельную №2, так как в договор от 20.03.2018 №ВМГД т 1/18 не включен данный вид работ.  | п.п. ж) п.70 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010   | 28.02.2019 |
| 13. | В ходе плановой выездной проверки МКОУ ДО ДЮСШ не представлены (отсутствуют) документы, подтверждающие проведение работ по техническому обслуживанию:<br>- внутреннего газопровода низкого давления Д32 длиной 11,0 м от внутренней стены здания с техническими устройствами к газоиспользующему оборудованию котельной №1,<br>- внутреннего газопровода низкого давления Д25 длиной 9,0 м от внутренней стены здания с техническими устройствами к газоиспользующему оборудованию котельной №2. | приказ Росстандарта от 03.10.2011 №5214 «Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870;<br>п.7.1.3, п.7.2.3 Национального стандарта РФ ГОСТ Р 54961-2012 "Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация. | 28.02.2019 |
| 14. | В ходе плановой выездной проверки МКОУ ДО ДЮСШ не представлены (отсутствуют) документы, подтверждающие проведение проверки работоспособности системы контроля загазованности природным газом и оксидом углерода газифицированного помещения котельной №1 и №2.   | приказ Росстандарта от 03.10.2011 №5214 «Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870»;<br>п.7.2.3 ГОСТ Р 54961-2012 "Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация"                                   | 28.02.2019 |
| 15. | При эксплуатации МКОУ ДО ДЮСШ сети газопотребления не в полном объеме обеспечивается содержание сети газопотребления в исправном и работоспособном состоянии путем проведения комплекса работ, предусмотренных установленными требованиями.  | приказ Росстандарта от 03.10.2011 №5214 «Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870»;<br>п.4.4 ГОСТ Р 54961-2012 "Системы  | 28.02.2019 |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация" утв. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.08.2012 №251-ст |  |
|--|--|--|

В соответствии с пунктом 6.6 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, муниципальному казенному образовательному учреждению дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа Дубовского муниципального района Волгоградской области, сокращенное наименование МКОУ ДО ДЮСШ, ИНН 3405008814, ОГРН 1023405373529 (адрес места нахождения: 404002, Волгоградская область, г. Дубовка, ул. Московская, д.16; место осуществления деятельности: 404002, Волгоградская область, г. Дубовка, ул. Московская, д.16) предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки.

3. К предписанию прилагаются протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз, объяснения должностных лиц органов государственного контроля (надзора), работников, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, другие документы или их копии, связанные с результатами мероприятия по контролю

| № п/п | Наименование приложения |
|-------|-------------------------|
|       |                         |

Предписание от "30" октября 20 18 г. № 11/186-гн составлено на 6 страницах в 2 экземплярах.

Подписи должностных лиц (лица), проводивших проверку:

Алексеев В.В.

(ФИО)



Подписи лиц, присутствовавших при проверке:

Степанова Н.А.

(ФИО)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания от 30.10.2018 №11/186-гн на руки получен Степанова Наталья Александровна – директор МКОУ ДО ДЮСШ

Степанова Наталья Александровна

(ФИО)

*(Handwritten signature)*  
подпись

30.10.2018 г.  
дата