

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Волгоградской области

(наименование территориального органа МЧС России)

400131, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, дом 15а, тел. 95-25-55

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Городищенскому, Дубовскому и Иловлинскому районам**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

404002 Волгоградская область, г. Дубовка, ул. Лазо, 53. Тел.3-53-39, E-mail: Dub-gpn1@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 09/01/01

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

МКОУ ДО детско-юношеская спортивная школа

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

Дубовского муниципального района Волгоградской области

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по Городищенскому, Дубовскому и Иловлинскому районам Волгоградской области по пожарному надзору Ливенцева А.В. № 09 от 06.02.2019г.

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. 25.03.2019 г. по 12 ч. 00 мин. 25.03.2019 г. инспектором ОНД и ПР по Городищенскому, Дубовскому и Иловлинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области Байчуриным Наилем Ильдаровичем проводилась плановая проверка МКОУ ДО детско-юношеская спортивная школа Дубовского муниципального района Волгоградской области, расположенная по адресу: Волгоградская область, г. Дубовка, ул. Московская, 16

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором МКОУ ДО детско-юношеская спортивная школа Дубовского муниципального района Волгоградской области Степановой Натальей Александровной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На объекте защиты огнетушители оборудовать обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии, либо разместить на высоте не более 1,5 метра.	(п.1 ч. 2 Ст. 6 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.07.2018), п.4.2.7. СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации.))	03.06.2019 г.	

2.	<p>На объекте защиты приборы приемно-контрольные и приборы управления, установленные на конструкциях, выполненные из горючих материалов, оборудовать защитой этих конструкций стальным листом толщиной не менее 1 мм или другим листовым негорючим материалом толщиной не менее 10 мм. При этом листовой материал должен выступать за контур устанавливаемого оборудования не менее чем на 0,1 м.</p>	<p>Приборы приемно-контрольные и приборы управления следует устанавливать на стенах, перегородках и конструкциях, изготовленных из негорючих материалов. Установка указанного оборудования допускается на конструкциях, выполненных из горючих материалов, при условии защиты этих конструкций стальным листом толщиной не менее 1 мм или другим листовым негорючим материалом толщиной не менее 10 мм. При этом листовой материал должен выступать за контур устанавливаемого оборудования не менее чем на 0,1 м. (п. 13.14.6 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1)</p>	03.06.2019 г.	
3.	<p>На объекте защиты разработать и обеспечить хранение исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объекта.</p>	<p>Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. (п. 61 Правил противопожарного режима Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012 г.)</p>	03.06.2019 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР по Городищенскому,
Дубовскому и Иловлинскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области
Байчурин Н.И.

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

государственного инспектора по пожарному надзору))
«25» марта 2019г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

Директор МКОУ ДО ДЮСШ Дубовского
муниципального района Волгоградской
области Степанова Наталья Александровна

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

« 25» марта 2019 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору