

**Муниципальное общеобразовательное учреждение  
«Гимназия № 2 имени Героя Советского Союза Н.П. Белоусова  
Красноармейского района Волгограда»  
(МОУ гимназия № 2)**

400112, Россия, Волгоград, пр.-кт им. Героев Сталинграда,43  
тел. (8442) 67-52-49 факс 67-56-17 E-mail: gymnasium2@volgadmin.ru  
ИНН 3448915006 КПП 344801001 ОГРН 1023404368415

Отчет по выполнению предписания № 004/1/1/1 от 12 февраля 2021

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Мероприятия по выполнению
1.	Руководителем не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479.	Инструкция разработана. Приложение 1
2.	Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности на объекте, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Журнал разработан и заполнен Приложение 2
3.	На дверях ведущих в подвальные помещения, не указана информация о месте хранения ключа.	Информация указана. Приложение 3
4.	Руководитель учреждения не обеспечил наличие на дверях лестничной клетки(помещение 2-этажа № 65 по техническому паспорту, помещение 3- этажа № 26 по техническому паспорту) приспособлений для само закрывания.	Приспособления для само закрытия размещены Приложение 4
5.	На объекте защиты не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара не дежурного.	Средства индивидуальной защиты приобретены Приложение 5
6.	Допущено хранение горючих материалов(деревянные паллеты) под лестничным маршем лестничной клетки( помещение № 58 по техническому паспорту) ведущей их актового зала наружу.	Горючие материалы убраны
7.	Не определены категории по взрывоопасной и пожарной опасности, а также классы зон в соответствии с главами 5,7,8 ФД « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для производственных помещений ( мастерские помещения № 1,2 по техпаспорту0 и помещение электрощитовой на дверях светующих помещений отсутствуют светующие указатели	Категории определены. Приложение 6

Директор МОУ гимназия № 2



Т.А. Кузьмина