

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ОСИ)  
№ \_\_\_\_\_**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Образование**  
1.2. Адрес объекта: **г.ВОЛГОГРАД, ул. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, д. 28**  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание **2 этажа, 1158 кв. м.**  
- часть здания \_этажей (или на \_этаже), \_кв. м.  
1.4. Год постройки здания **1965 г.**, последнего капитального ремонта.  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:  
текущего \_\_\_\_\_, капитального \_\_\_\_\_.

**Сведения об ОСИ, расположенном на объекте:**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование):  
**муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 251 Ворошиловского района Волгограда»,  
краткое наименование: МОУ детский сад № 251**  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения):  
**400074, г.ВОЛГОГРАД, ул. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, д. 28**  
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление**  
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная):  
**государственная**  
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, частная): **муниципальная**  
1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Департамент по образованию администрации Волгограда**  
1.12. Адрес вышестоящей организации: **400131, г.Волгоград,  
ул.пр.им.Ленина, 17а**

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое):  
**Образование**

2.2. Виды оказываемых услуг: **образовательные**

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, на дому, дистанционно): **на объекте**

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети от 1 года 6 месяцев до 7-8 лет**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов, детей-инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): \_\_\_\_\_

2.6. Плановая мощность, посещаемость (количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность и др.): **145 чел., вместимость – 150 чел., пропускная способность – 150 чел., сотрудников – 29 чел.**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **нет**

## 3. Состояние доступности объекта

### для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

**Автобус №№ 88, 2, 4 до остановки «Огарёва»; трамвай №№ 3,6,7 до остановки «Козловская», трамвай №№ 1,4,5,6,7 до остановки «Моздокская»,**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **300-500м.**

3.2.2 время движения (пешком) **5-15 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да**

3.2.4 перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: **регулируемые**

3.2.5 информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: **нет**

3.2.6 есть или нет перепады высоты на пути (описать): **да (бордюры, ступени)**

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): **частично (съезды/заезды на тротуар/проезжую часть)**

### 3.3. Вариант организации доступности ОСИ:

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта*
1	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках (К)	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О)	Б
4	с нарушениями зрения (С)	ДУ
5	с нарушениями слуха (Г)	ДУ
6	с нарушениями умственного развития (У)	Б

\* указывается один из вариантов:

"А" (доступность всех зон и помещений - универсальная),

"Б" (доступны специально выделенные участки и помещения),

"ДУ" (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно),

"ВНД" (не организована доступность)

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О)
2	Вход (входы) в здание	ДУ (О)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О)

5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (О)

\*указывается: ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД - временно недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОСТОЯНИИ ДОСТУПНОСТИ ОСИ: ДЧ-И (О, У)

Недоступны для инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску в связи с наличием перепадов высоты. Недоступны для инвалидов по зрению в связи с отсутствием звуковой информации на пешеходных переходах, отсутствие обустройства пешеходных переходов тактильными направляющими. Недоступны для инвалидов по слуху в связи с отсутствием экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации. Доступны частично для инвалидов с незначительной патологией опорно-двигательного аппарата.

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	устранение дефектов дорожного / тротуарного покрытия;
2	Вход (входы) в здание	установка тактильной плитки; установка речевого информатора или звукового маяка; установка противоскользящего покрытия; установка/переоборудование перил;
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	устранение порогов; установка тактильных указателей направления движения; установка тактильных табличек; нанесение контрастной маркировки на ступени

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	установка тактильных указателей направления движения; установка тактильных табличек (пиктограмм); увеличение ширины дверных проемов (частично);
5	Санитарно-гигиенические помещения	установка тактильных табличек; установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у санузла; установка крючков (для костылей, одежды и т.д.); расширение дверного проема; установка кнопки вызова
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	установка тактильных указателей направления движения; установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Выравнивание асфальтового покрытия
8	Все зоны и участки	установка тактильных табличек; установка противоскользящего покрытия; установка крючков (для костылей, одежды и т.д.); расширение дверного проема; установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у санузла; устранение дефектов дорожного / тротуарного покрытия; устранение порогов; установка/переоборудование перил; установка речевого информатора или звукового маяка; установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации; установка тактильных указателей направления движения;

\* не нуждается; ПСД - подготовка проектно-сметной документации, ТР - текущий ремонт, КР - капитальный ремонт, РЕК - реконструкция, СТР - строительство, ОРГ - организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия

4.2. Период проведения работ (указывается срок проведения мероприятий) в рамках исполнения (указывается наименование документа: программы, плана): с 2021 г. по 2030 г. (по мере финансирования).

4.3. Ожидаемый результат после выполнения работ по адаптации (по состоянию доступности): **ДЧ-И (К, О), ДП-И (С, Г)**

4.4. Информация размещена (обновлена): **13.07.2015г.**

на Карте доступности объектов Волгоградской области (дата): **15.06.2021г.**

на иных информационных ресурсах (наименование сайта, портала/дата):  
<http://www.kartadostupnosti.ru/catalog/add-object/>

**ПРИЛОЖЕНИЯ к ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА И УСЛУГ:**

1. Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг на 18 л.

2. План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта») на л.

3. Маршрут (схема) движения инвалидов и других МГН на 1 л.

4. Фотографии (структурно-функциональных зон и элементов объекта) на 12 л.

5. Материалы уполномоченных организаций по осуществлению контроля и надзора на \_\_\_\_\_ л.

наименование документа и выдавшей его организации, дата

6. Материалы (заключения) иных организаций по вопросам доступности объекта и услуг на \_\_\_\_\_ л.

(сертификаты системы добровольной сертификации, документы общественного контроля и др.)

7. Другое на \_\_\_\_\_ л.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№ \_\_\_\_\_**

**г. Волгоград**

«17» мая 2021 г.

Наименование территориального  
образования субъекта Российской  
Федерации

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Образование
- 1.2. Адрес объекта: г. Волгоград, ул. Социалистическая, д. 28
- 1.3. Сведения о размещении объекта  
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1158,0 кв.м  
- часть здания \_\_\_\_, \_\_\_\_, кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка: да, 4145,0 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания 1965г., последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021 г., капитального \_\_\_\_\_
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 251 Ворошиловского района Волгограда», МОУ детский сад № 251.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 400074, г. Волгоград, ул. Социалистическая, д. 28

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): Образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: Образовательные услуги
- 2.3. Форма оказания услуг (на объекте, на дому, дистанционно): на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети от 1 года 6 месяцев до 7-8 лет
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов, детей-инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): \_\_\_\_\_
- 2.6. Плановая мощность, посещаемость (количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность и др.): количество обслуживаемых в день - 145 чел., вместимость – 150 чел., пропускная способность – 150 чел., сотрудников – 29 чел.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

**Автобус №№ 88, 2, 4 до остановки «Огарёва»; трамвай №№ 3,6,7 до остановки «Козловская», трамвай №№ 1,4,5,6,7 до остановки «Моздокская»; наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет****

### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100-500 м.

3.2.2 время движения (пешком) 5-15 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.

3.2.4 Перекрестки: регулируемые, с таймером

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть перепады высоты (бордюры, ступени), перепады высоты не везде обустроены съездами.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

\* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О)
2	Вход (входы) в здание	ДУ (О)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (О)

\*\* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (О)

Недоступны для инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску в связи с наличием перепадов высоты. Недоступны для инвалидов по зрению в связи с отсутствием звуковой информации на пешеходных переходах, отсутствие обустройства пешеходных переходов тактильными направляющими. Недоступны для инвалидов по

экрана в связи с отсутствием экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации. Доступны частично для инвалидов с незначительной патологией опорно-двигательного аппарата.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	устранение дефектов дорожного / тротуарного покрытия
2	Выход (входы) в здание	установка тактильной плитки; установка речевого информатора или звукового маяка; установка противоскользящего покрытия; установка/переоборудование перил;
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	устранение порогов; установка тактильных указателей направления движения; установка тактильных табличек; нанесение контрастной маркировки на ступени
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	установка тактильных указателей направления движения; установка тактильных табличек (пиктограмм); увеличение ширины дверных проемов (частично);
5	Санитарно-гигиенические помещения	установка тактильных табличек; установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у санузла; установка крючков (для костылей, одежды и т.д.); установка кнопки вызова; расширение дверного проема до нормы;
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	установка тактильных указателей направления движения; установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации
7	Путь движения к объекту от остановки транспорта)	Выравнивание асфальтового покрытия
8	Все зоны и участки	установка тактильных табличек; установка противоскользящего покрытия; установка крючков (для костылей, одежды и т.д.); расширение дверного проема; установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у санузла; устранение порогов; расширение дверного проема (норма не менее 0,9 м); установка кнопки вызова; устранение дефектов дорожного / тротуарного покрытия; устранение порогов;

установка/переоборудование перил;  
установка речевого информатора или звукового маяка;  
установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации;  
установка тактильных указателей направления движения;

\* - указываются виды работ по каждой зоне

4.2. Период проведения работ: с 2021 г. по 2030 г. (по мере поступления финансовых средств), в рамках исполнения программы «Доступная среда»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно частично, доступен для: ДЧ-И (К, О), ДП-И (С, Г)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): инициативно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) при разработке проектно-сметной документации на реконструкцию и капитальный ремонт

4.4.3. техническая экспертиза:

4.4.4. разработка проектно-сметной документации для проведения реконструкции и капитального ремонта

4.4.5. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4.4.6. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.7. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации <http://www.kartadostupnosti.ru/catalog/add-object/>

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ВКЛЮЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на <u>2</u> л. |
| 2. Входы (входов) в здание                 | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на <u>3</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на <u>2</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте МОУ детский сад № 251 на 12 л.


Плановые планы, паспорт БТИ МОУ детский сад № 251 на 4 л.


Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к  
объекту)


---


---

---

Председатель комиссии  
(руководитель рабочей группы) Заведующий Е.С. Каширина   
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы Социальный педагог Пидпанюк А.В.   
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы Председатель Ворошиловского  
местного отделения ВОИ О.Н. Преженцова   
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы Председатель Ворошиловского  
местного отделения ВОС В.В. Марченко   
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано «19» мая 2021 г. (протокол № 3) рабочей  
группой по координации деятельности в сфере формирования доступной среды  
инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения  
администрации Ворошиловского района Волгограда.

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 251 Ворошиловского района Волгограда»,  
г. Волгоград, ул. Социалистическая, д. 28  
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1 2	Отсутствие тактильных пиктограмм	<i>ДЧ-И</i> (С, Г, У)	Приобретение и установка	ТР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		3 4 5	Отсутствие противоскользящего покрытия	<i>ДЧ-И</i> (С, Г, У)	Может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции	КР или Р
1.3	Лестница (наружная)	нет		6	Не требуется	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет		7	Не требуется	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	Отсутствие автостоянки и	<i>К,О,С,Г,У</i>	Может быть выполнено лишь в порядке	КР или Р

				парковки		капитального ремонта или реконструкции	
ОБЩИЕ требования к зоне	«Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)»			Отсутствие специально выделенной зоны или участка	<i>К, О, С, Г, У</i>	Доступность территории	КР или Р

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И	-	1,2,3, 4,5,6	ТР и КР

\* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**1 Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 251 Ворошиловского района Волгограда»,  
г. Волгоград, ул. Социалистическая, д. 28  
 (наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	6	Не требуется	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	6	Не требуется	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	7	Отсутствие тактильной плитки. Отсутствие перил	<i>С,Г,У</i>	Приобретение и установка тактильной плитки и перил	ТР
2.4	Дверь (входная)	есть	-	8	Металлическая дверь. Нормативная ширина дверного проема – 0,9 м	<i>К,О,С,Г,У</i>		КР

2.5	Тамбур	есть	1	9	Незначительная щель в плитке. Отсутствие тактильной плитки.	К,О,С,Г,У	Приобретение и установка тактильной плитки	ГР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Затруднен доступ к месту целевого назначения	К,О,С,Г,У	Может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции	КР или Р

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДУ (О)	-	6,7,8,9	КР и Р

\* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

## I Результаты обследования:

## 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 251 Ворошиловского района Волгограда»,  
г. Волгоград, ул. Социалистическая, д. 28  
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	16	10	Отсутствие тактильных пиктограмм, полы покрытые линолеумом	К,О,С,Г,У	Приобретение и установка тактильных пиктограмм	КР или Р
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	2	11	Отсутствие тактильных пиктограмм, ограничений на ступенях, ненормативная ширина лестничных маршей 1,1 м	К,О,С,Г,У	Приобретение и установка тактильных пиктограмм, ограничений на ступенях. Нет возможности реконструкции лестничных маршей по приведению в соответствие к нормативному значению 1,5 м	КР или Р

3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	Отсутствие пандуса	<i>К,О</i>	Может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта	КР
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	Отсутствие лифта	<i>К,О,С,Г,У</i>	Нет возможности реконструкции	-
3.5	Дверь	есть	-	12	Деревянные двери, отсутствие кнопки вызова	<i>К,О,С,Г,У</i>	Установка кнопки вызова	КР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	1 2 7 11 16	13	Несоответствие нормативным требованиям (ширина дверей и лестничных маршей)	<i>К,О,С,Г,У</i>	Расширение дверных проемов до 0,9 м. Нет возможности реконструкции лестничных маршей и эвакуационной лестницы	КР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Затруднен доступ к месту целевого назначения	<i>К,О,С,Г,У</i>	Частично может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта	КР

**II Заключение по зоне**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)* ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О)		10, 11, 12, 13	КР

\* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

\*\* - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

1 Результаты обследования

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант 1 – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 251 Ворошиловского района Волгограда»,  
г. Волгоград, ул. Социалистическая, д. 28  
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	3	14	Отсутствие тактильных пиктограмм, тактильной ленты, ограничений на ступенях	К,О,С,Г,У	Установка тактильных пиктограмм, тактильной ленты, ограничений на ступенях	КР
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	10	15	Отсутствие тактильных пиктограмм, тактильной ленты, ограничений на ступенях	К,О,С,Г,У	Установка тактильных пиктограмм, тактильной ленты, ограничений на ступенях	КР
4.3	Прилавочная форма	нет	-	-	-	-	-	-

	обслуживания							
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Затруднен доступ к целевому назначению	<i>К,О,С,Г,У</i>	Может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта	КР

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О)		14,15	КР

\* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 251 Ворошиловского района Волгограда»,  
г. Волгоград, ул. Социалистическая, д. 28  
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	10	16, 17	Отсутствие специальных унитазов и поручней к ним	К,О,С,Г,У	Приобретение специальных унитазов и раковин, поручней к ним	КР
5.2	Душевая/ ванная комната	есть	10	18	Отсутствие поручней	К,О,С,Г,У	Установка поручней	КР
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	16	19	Отсутствие тактильных пиктограмм, тактильной ленты	К,О,С,Г,У	Установка тактильных пиктограмм, тактильной ленты	КР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие специальных унитазов и раковин, поручней к ним	К,О,С,Г,У	Приобретение и установка специальных унитазов и раковин, поручней к ним	КР

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		16,17,18,19	КР

\* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 251 Ворошиловского района Волгограда»,  
г. Волгоград, ул. Социалистическая, д. 28  
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	2	20, 21, 22, 23		С		ТР
6.2	Акустические средства	есть	16	24, 25, 26	Отсутствие звукоусиливающей аппаратуры	С,Г	Приобретение звукоусиливающей аппаратуры	-
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствие тактильных пиктограмм	С,У	Приобретение и установка	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Затруднен доступ к месту целевого назначения		установка тактильных указателей	ТР

								направления движения; установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О)		20,21,22,23, 24,25,26	ТР

\* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Пронумеровано, прошнуровано и  
скреплено печатью 23

( двадцать три ) ЛИСТОВ.

Заведующий  
МОУ детского сада № 251  
Е.С. Каширина

