

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Волгоградской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

400005, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, дом 15а, тел. 96-70-23, e-mail: und@34.mchs.gov.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Волгоград
(место составления акта)

“ 16 ” февраля 20 21 г.
(дата составления акта)

14 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 003/10

По адресу/адресам: г. Волгоград, тер. пос. Веселая Балка, д. 52

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) заместителя главного государственного инспектора
г. Волгограда по пожарному надзору Ломакина В.С. от «19» января 2021 № 003/10.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 213 Кировского
района Волгограда» (далее-МОУ Детский сад № 213)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

с 15 ч. 00 мин. до 15 ч. 30 мин. 25.01.2021 года; с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин. 16.02.2021 года;
в течении 2-х рабочих дней, общей продолжительностью 1 часа 30 минут.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по
Кировскому, Красноармейскому и Советскому районам ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Волгоградской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий МОУ Детский сад № 213 Щаикова Лилия Васильевна 25.01.2021 г. в 15.00 мин.,
второй экземпляр распоряжения получен 19.01.2021 года по месту регистрации
юридического лица

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Волгограда по пожарному надзору – старший инспектор ОНД и ПР по Кировскому, Красноармейскому и Советскому районам ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области Пономарев Денис Олегович.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Шашкова Лилия Васильевна, заведующий МОУ Детский сад № 213

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ пп	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Номер пункта нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Лица, допустившие нарушения
1	2	3	4
1	К зданию детского сада не обеспечен круговой проезд для пожарных автомобилей	пп. 1 ч. 1 ст. 90 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ (далее – ФЗ № 123, п. 8.1 пп. «в» СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением N 1).	Шашкова Л. В.
2	Не обеспечивается автоматическое открывание запоров двери эвакуационного выхода по сигналу систем противопожарной защиты здания или дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану (дверь центрального входа (выхода) с магнитным замком)	п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (далее ППР в РФ)	Шашкова Л. В.

3	Внутренние металлические лестницы (марши и площадки) незащищены конструктивной огнезащитой в связи с чем предел огнестойкости маршей и площадок менее R-45.	табл. 21 ч. 2 ст. 81 ФЗ № 123; п. 5.18*, табл. 4* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N 1, 2)»; п. 4.4.8 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (с Изменением N 1);	Шашкова Л. В.
4	Во внутренней стене лестничной клетки типа Л-1 допущено размещение оконных проёмов	п. 5.4.16 СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты данное требование также устанавливалось ранее действующими нормами п. 5.4.16 СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты (с Изменением N 1) п. 4.21 СНИП 2.01.02-85* Противопожарные нормы; п. 4.9 (примечание 1) СНИП II-2-80 Строительные нормы и правила; п 4.8 (примечание 1) СНИП II-A.5-70 Строительные нормы и правила; п. 4.9 (примечание 1) СНИП II-A.5-62 Строительные нормы и правила	Шашкова Л. В.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -----

нарушений не выявлено: -----

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

документы, предоставленные МОУ Детский сад № 213 в соответствии с пунктом 13 распоряжения №003/10 от 19.01.2021 г. необходимые для достижения целей и задач проведения проверки; предписание по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 16.02.2021 №003/10/1/1; проверочный лист (список контрольных вопросов), утвержденный приказом МЧС России от 28.06.2018 г. №261.


Подписи лиц, проводивших проверку: Пономарев Д. О.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Шашкова Лилия Васильевна, заведующий МОУ Детский сад № 213

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



№ 163, 16 февраля 20 21 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)