


УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комиссии


« ___ » _____ 20__ г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 45000160

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (*вид*) объекта Образование
1.2. Адрес объекта г. ВОЛГОГРАД, ул. ИМ.САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА, д. 8/а
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1119.1 кв.м.
- часть здания этажей (или на этаже), кв.м.
1.4. Год постройки здания 1983, последнего капитального ремонта
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* , *капитального*

Сведения об ОСИ, расположенном на объекте:

- 1.6. Название организации (*учреждения*), (*полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование*) муниципальное образовательное учреждение г. Волгограда детский сад №195, МОУ д.с №195
1.7. Юридический адрес организации (*учреждения*) г. ВОЛГОГРАД, ул. ИМ.САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА, д. 8/а
1.8. Основание для пользования объектом (*оперативное управление, аренда, собственность*) оперативное управление
1.9. Форма собственности (*государственная, негосударственная*) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Тракторозаводское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 400006, г. Волгограда, ул. Дзержинского, 9

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(*по обслуживанию населения*)

- 2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*) Образование
2.2 Виды оказываемых услуг образовательная
2.3 Форма оказания услуг: (*на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно*) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (*дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории*) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) 155; вместимость 140; пропускная способность 200

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(*описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта*)

троллейбус № 9,1; автобус № 21, 59, 149

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту троллейбус № 9

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300-500 м

3.2.2 время движения (*пешком*) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 Перекрестки: регулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: да, (описать бордюры, неровности дорожного покрытия)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)			
		«А» доступность всех зон и помещений - универсальная	«Б» специально выделенные участки и помещения	«ДУ» доп.помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно	«Нет» не организована доступность
1	Все категории инвалидов и МГН				
	<i>в том числе инвалиды:</i>				
2	передвигающиеся на креслах-колясках			X	
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата		X		
4	с нарушениями зрения				X
5	с нарушениями слуха		X		
6	с умственными нарушениями				X

* - с учетом СП 59.13330.2012

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том
---	---	------------------------------

п/п		числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,Г,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Зона отсутствует

** Указывается: ДП - доступно полностью, ДЧ - доступно частично, ДУ - доступно условно, Нет - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДУ. Входная группа недоступна для инвалидов, передвигающихся на коляске, инвалидов с нарушениями зрения; отсутствует тактильная информация, санитарный узел не оборудован поручнями, кнопкой вызова персонала, тактильной информацией.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Установка тактильной плитки, устранение неровностей асфальто-бетонного покрытия
2.	Вход (входы) в здание	Установка пандуса, устранение порогов, установка поручней, контрастная маркировка ступеней, установка информационных средств (тактильных, визуальных, акустических), установка кнопки вызова персонала.
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Устранение порогов, установка указателей направления движения
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Установка систем средств информации (тактильных, визуальных, акустических), устранение порогов, установка кнопки вызова персонала.
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Устранение порогов, установить поручни, кнопку вызова, тактильную информацию
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Установка информационных средств (тактильных, визуальных, акустических)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Установка тактильной плитки, устранение неровностей асфальто-бетонного покрытия
8.	Все зоны и участки	Установка тактильной плитки, устранение неровностей асфальто-бетонного покрытия, установка пандуса, устранение порогов, установка перил, контрастная маркировка ступеней, установка информационных средств (тактильных, визуальных, акустических), установка в санитарно-гигиеническом помещении кнопки вызова

Приложение к Паспорту доступности
 объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
 № 450000160

Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Установка тактильной плитки, устранение неровностей асфальто-бетонного покрытия
2	Вход (входы) в здание	Установка пандуса, устранение порогов, установка поручней, контрастная маркировка ступеней, установка информационных средств (тактильных, визуальных, акустических), установка кнопки вызова персонала.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Устранение порогов, установка указателей направления движения
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Установка систем средств информации (тактильных, визуальных, акустических), устранение порогов, установка кнопки вызова персонала.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Устранение порогов, установить поручни, кнопку вызова, тактильную информацию
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Установка информационных средств (тактильных, визуальных, акустических)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Установка тактильной плитки, устранение неровностей асфальто-бетонного покрытия
8	Все зоны и участки	Установка тактильной плитки, устранение неровностей асфальто-бетонного покрытия, установка пандуса, устранение порогов, установка перил, контрастная маркировка ступеней, установка информационных средств (тактильных, визуальных, акустических), установка в санитарно-гигиеническом помещении кнопки вызова персонала, устранение порогов, установка указателей направления движения, кнопки вызова, тактильной информации.