

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Волгоградской области

(наименование территориального органа МЧС России)

400131, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, дом 15а, тел. 95-25-55

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по городу Волгограду Управления НД и ПР

(наименование органа государственного пожарного надзора)

400131, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, дом 15а, тел. (8442) 33-04-19; 33-04-25, E-mail: gorotdel.gpn@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 15/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

**Муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия №2 им. Героя Советского
Союза Н.П. Белоусова Красноармейского района Волгограда»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя)

в лице директора Кузьминой Татьяны Александровны

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора города
Волгограда по пожарному надзору № 7 от «26» января 2016 года, ст. 6.1 Федерального закона

(наименование органа ГПН)3

от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

с 05 февраля 2016 года по 25 февраля 2016 года проведена проверка

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

государственным инспектором г. Волгограда по пожарному надзору – инспектором

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

отделения надзорной деятельности по Красноармейскому району ОНД по г Волгограду УНД и ПР ГУ
МЧС России по Волгоградской области Смирновым А.В.

МОУ «Гимназия 32 имени героя Советского Союза Н.П. Белоусова Красноармейского района Волгоград»
расположенной по фактическому адресу:

г. Волгоград, пр-т. Героев Сталинграда, 43

совместно с **Заместителем директора по АХЧ Овчинниковым Сергеем Викторовичем**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В коридоре первого этажа ведущего в столовую, допущена эксплуатация электрического светильника без защитного колпака, предусмотренного заводом-изготовителем	(подпункт «в» пункта 42 Постановления Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года «О противопожарном режиме»)	25.04.2016	
2.	В кабинете физики на третьем этаже, допущена эксплуатация	(подпункт «в» пункта 42 Постановления Правительства	25.04.2016	

048329

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	электрического светильника без защитного колпака, предусмотренного заводом – изготовителем.	РФ №390 от 25.04.2012 года «О противопожарном режиме»)		
3.	У огнетушителя №15 расположенного в спортивном зале, давление внутри корпуса ниже предельно допустимого. (стрелка индикатора манометра находится в «красном секторе»)	(пункт 478 Постановления Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года «О противопожарном режиме»)	25.04.2016	
4.	У огнетушителя №16, расположенного на посту охранника, давление внутри корпуса ниже предельно допустимого. (стрелка индикатора манометра находится в «красном секторе»)	(пункт 478 Постановления Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года «О противопожарном режиме»)	25.04.2016	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г Волгограда по
пожарному надзору – инспектор отделения надзорной
деятельности по Красноармейскому району

(должность, фамилия, инициалы)

Смирнов А.В



048329

государственного инспектора по пожарному надзору))

«25» февраля 2016 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«25» февраля 2016 г.

Директор «МОУ Гимназия №2»

(должность, фамилия, инициалы)

Кузьмина Татьяна Александровна

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

048329