

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Волгоградской области

(наименование территориального органа МЧС России)

400131 г. Волгоград ул. им. 13-ой Гвардейской Дивизии д. 15 А

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

тел. 8-8442-96-70-12, факс. 96-70-82, 93-41-56, E-mail: emercom@volganet.ru.

ОНД по Дзержинскому району ОНД по г. Волгограду УНД ГУ МЧС России

(наименование органа государственного пожарного надзора)

по Волгоградской области

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

400117 г. Волгоград ул. Землячки д. 21, тел. (8442) 54-75-86, e-mail: ogpn-dz@mail.ru.

г. Волгоград

(место составления акта)

« 26 » февраля 2015 г.

(дата составления акта)

16 час. 00 мин.

(время составления акта)

Акт обследования № 13

«26» февраля 2015 года

г. Волгоград

(город, село, поселок)

16 ч. 00 мин.

Бурмистров Дмитрий Вадимович

(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование)

в период с 15 ч. 00 мин. « 26 » февраля 2015 г. по 16 ч. 00 мин.

« 26 » февраля 2015 г. проведено обследование объекта в зданиях и сооружениях
Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 23 Дзержинского района г. Волгограда (далее МОУ ДС № 23), расположенных по адресу:

(наименование объекта юридического лица или

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.

г. Волгоград, ул. Охотская, 19 при обследовании в составе комиссии совместно с заве-
Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического
дующим МОУ ДС № 23 Наумовой Ириной Ивановной

лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении

обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Объект представляет из себя помещения, расположенные в 2-ух этажном отдельно стоящем здании 3-ей степени огнестойкости. Здание оборудовано внутренним противопожарным водопроводом, электроснабжение и отопление централизованное, помещения оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации, монтаж выполнен организацией ООО «Пожарная профилактика», заключен договор на техническое обслуживание с организацией ООО «Техно-Арт-СБ» № 18/2015 от 12.01.2015 г., пути эвакуации соответствуют предъявляемым требованиям, двери открываются по ходу эвакуации; помещения объекта обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно нормам (огнетушители марки ОП-5), регистрация которых ведется в журнале учета первичных средств пожаротушения; разработана и вывешена на видном месте инструкция по мерам пожарной безопасности, планы эвакуации; проведен инструктаж с обслуживаю-

щим персоналом о мерах пожарной безопасности, о чем имеется отметка в журнале противопожарного инструктажа; ответственный за пожарную безопасность прошел обучение по программе пожарно-технического минимума в организации МКУ «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты Волгограда», удостоверение № 115 от 20.02.2015г.

2) в ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3
На момент обследования нарушений требований пожарной безопасности в РФ не выявлено.		

С Актом обследования ознакомлен:

гит. с.руководит. ООО "Сетевая связь
г. 23 "Держинского р-на" Волгограда
Иванов В.В. Сергеев В.В. Сергеев

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

«26» февраля 2015 г.

[Подпись]
(подпись)

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Иванов В.В. Сергеев

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

Вывод по результатам обследования:

Объект соответствует предъявляемым требованиям Правил пожарной безопасности.

«26» февраля 2015 г.

Обследование проводил:

Государственный инспектор Держинского района
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
г. Волгограда по пожарному надзору
по пожарному надзору)

Бурмистров Дмитрий Вадимович

«26» февраля 2015 г.

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(подпись)
М.И.П.