Бесов Дмитрий Николаевич

Подписан: Бесов Дмитрий Николаевич
DN: OU=Директор, O=МОУ СШ № 10 Центрального района Волгограда, CN=Бесов Дмитрий Николаевич, E=school10@volgadmin.ru
Основание: Я являюсь автором этого документа
Местоположение: место подписания
Дата: 2021.12.20 23:42:37+03'00'
Foxit Reader Версия: 10.1.4

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

НИЖНЕ – ВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

400074, г. Волгоград , ул. Огарёва, д.15, Телефон: (8442) 94-58-58 Факс: (8442) 94-14-14
E-mail: office@nvol.gosnadzor.ru

г. Волгоград, ул. Козловская, д. 65 — « 16 » мая 20 18 г.
(место составления акта) — (дата составления акта)
11 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ № 1703/21-рп/А

органом государственного контроля (надзора) юридического лица – Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №10 Центрального района г. Волгограда»

По адресу/адресам: 400087, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Пархоменко, д. 23
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Нижне-Волжского управления Ростехнадзора №1703/21-рп от 03.05.2018
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена **плановая выездная** проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №10 Центрального района г. Волгограда» (сокращенное наименование - МОУ СШ №10), зарегистрированного по адресу: 400087, г. Волгоград, ул. Пархоменко, д. 23, ИНН 3444062903, ОГРН 1023403460915
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«___» _____ 20___ г. с 00 час. 00 мин. до 00 час. 00 мин. Продолжительность ____

«___» _____ 20___ г. с 00 час. 00 мин. до 00 час. 00 мин. Продолжительность ____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней / 15 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Нижне-Волжским управлением Ростехнадзора
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

МОУ «Средняя школа №10 Центрального района г. Волгограда»
Бесов Дмитрий Николаевич 03.05.2018, 10:00
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:
- государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Волгоградской области Терехин Виктор Владимирович.

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
- Бесов Дмитрий Николаевич – директор МОУ СШ №10;
- Бражкина Марина Викторовна – зам. директора по административно-хозяйственной работе МОУ СШ №10

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

1. **Общие сведения**

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №10 Центрального района г. Волгограда» (МОУ СШ №10), место нахождения - юридический адрес: 400087, г. Волгоград, ул. Пархоменко, д. 23; место осуществления деятельности: 400087, г. Волгоград, ул. Пархоменко, д. 23.

Общество зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, Инспекцией Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда от 27.12.2002г. серия 34 № 001941528, ИНН 3444062903, ОГРН 1023403460915.
ОКВЭД 85.14

Основной вид деятельности: Образование среднее общее.
Директор МОУ СШ №10 - Бесов Дмитрий Николаевич.

Электроснабжение электроустановок Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №10 Центрального района г. Волгограда», состоящее из основного здания осуществляется напряжением 0,4кВ от РУ-0,4кВ гр.10 ТП-217, находящейся в эксплуатации у сетевой организации - Муниципальное унитарное производственное предприятие «Волгоградские межрайонные электрические сети» (МУПП «ВМЭС»).

Между ПАО «Волгоградэнергосбыт» (именуемый Гарантирующий поставщик) и Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №10 Центрального района г. Волгограда» (именуемое Потребитель) заключен договор купли-продажи электрической энергии от 17.04.2018г. № 5010552-1/18. Исходя из содержания заключенного договора (приложение №3 к договору), величина максимальной мощности энергопринимающих устройств Потребителя, технологически присоединенных к электрической сети сетевой организации, составляет 59,0 кВт.

Категория надежности электроснабжения МОУ СШ №10 – III.

В соответствии с п. 1 ст. 29.1 №35-ФЗ «Об электроэнергетике» от 26.03.2003г. (ред. от 30.12.2015), федеральный государственный энергетический надзор не осуществляется в отношении деятельности потребителей электрической энергии, связанной с эксплуатацией энергопринимающих устройств, использующихся для бытовых нужд, а также других энергопринимающих устройств, суммарная максимальная мощность которых не превышает 150 киловатт с номинальным напряжением до 1000 вольт и которые присоединены к одному источнику электроснабжения.

В связи с этим, проверка в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №10 Центрального района г. Волгограда» в рамках федерального государственного энергетического надзора не осуществляется.

Помимо государственного энергетического надзора, целью проверки предусматривается осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

На балансе (оперативном управлении) Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №10 Центрального района г. Волгограда» находится нежилое помещение четырехэтажного здания с подземным (подвальным) этажом по адресу: г. Волгоград, ул. Пархоменко, д. 23 (выписка из ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав – дата выдачи 27.12.2016г.).

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №10 Центрального района г. Волгограда» в ноябре 2013г. провело обязательное энергетическое обследование; работы выполнены ООО «34 ГруппТрейд» (Некоммерческое Партнерство - Саморегулируемая Организация «Гильдия Энергоаудиторов»). По результатам обследования оформлен Энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов Рег. № ГЭ-0224/0326/Б-101213/0054 от ноября 2013года. Отчет об энергетическом обследовании Муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №10 Центрального района г. Волгограда составлен в ноябре 2013г. (исполнитель – ООО «34 ГруппТрейд» - директор А.А. Андреев).

В соответствии со ст. 11. ч. 1. Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» нежилое здание МОУ «Средняя школа №10 Центрального района г. Волгограда» оснащено приборами учета энергоресурсов (приборами учета потребляемых ресурсов: воды, тепловой и электрической энергии).

На момент обследования в соответствии со ст. 16 ч. 1 п. 5 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» совокупные затраты на потребление энергоресурсов учреждения менее десяти миллионов за календарный год (справка о затратах на энергоресурсы за 2017г.).

В МОУ «Средняя школа №10 Центрального района г. Волгограда» составлена Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2014 – 2018 годы, утвержденная приказом №139 от 28.09.2010г. директором МОУ СОШ №10 Д.Н. Бесовым. Приказом по учреждению МОУ СШ №10 «О назначении ответственного по контролю за потреблением топливно-энергетических ресурсов и энергосбережению» от 16.07.2012г. №145 ответственным лицом назначен заместитель директора по административно-хозяйственной работе Бражкина М.В.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
нарушений не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): №б/н от 16.05.2018г.

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Выписка из ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав – дата выдачи 27.12.2016г.
2. Копия энергетического паспорта потребителя топливно-энергетических ресурсов Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №10 Центрального района г. Волгограда» Рег. № ГЭ-0224/0326/Б-101213/0054 от ноября 2013года.
3. Копия справки о затратах на энергетические ресурсы за 2017г.
4. Копия Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2014 – 2018 годы, утвержденная приказом №139 от 28.09.2010г. директором МОУ СОШ №10 Д.Н. Бесовым.
5. Копия приказа по учреждению МОУ «Средняя школа №10 Центрального района г. Волгограда» «О назначении ответственного по контролю за потреблением топливно-энергетических ресурсов и энергосбережению» от 16.07.2012г. №145.

Подписи лиц, проводивших проверку:

№63 Государственный инспектор Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Подпись В.В. Терехин

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Бесов Дмитрий Николаевич – директор МОУ «Средняя школа №10 Центрального района г. Волгограда»

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"16" мая 2018 г. (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)