

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением МЧС России
от _____ № _____

Типовая форма



Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий, QR-код *



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Волгоградской области
(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Волжскому,
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Ленинскому и Среднеахтубинскому районам

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 038/140-В/1/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад «Дельфинёнок»» р.п. Средняя Ахтуба Среднеахтубинского района
Волгоградской области, в лице заведующего Пушиной Натальи Сергеевны, тел. 8-902-389-52-25
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Волжскому, Ленинскому и Среднеахтубинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области Айсина Рашида Харисовича №038/140-В от «25» октября 2021 года в период с «09» ноября 2021 г. по «19» ноября 2021 г. старшим инспектором ОНД и ПР по г. Волжскому, Ленинскому и Среднеахтубинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области Ягуповым Александром Васильевичем проведена плановая выездная проверка территории и помещений Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Дельфинёнок»» р.п. Средняя Ахтуба Среднеахтубинского района Волгоградской области, расположенного по адресу: Среднеахтубинский район, р.п. Средняя Ахтуба, ул. Гагарина, 114.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведено плановое мероприятие по контролю

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал: заведующий МДОУ «Детский сад «Дельфинёнок»» р.п. Средняя Ахтуба Среднеахтубинского района Волгоградской области Пушина Наталья Сергеевна
(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Ширина двери эвакуационного выхода из группы №7, в районе группы №6 составляет 0,65 м..	(ст.6, п.1 ч.2 ст. 53 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п.4.2.19, СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.)	11.07.2022 г.	
2.	Дверь выхода из спального помещения группы №5 открывается не по направлению выхода из помещения.	(п/п «д» п. 27 Постановление правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», ст.6, ст. 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п.4.2.22, СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.)	11.07.2022 г.	
3.	На дверях складского помещения расположенного напротив мед. кабинета отсутствуют буквенные обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности помещений, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	(п. 12 Постановление правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»);	11.07.2022 г.	
4.	На дверях кладовой в музыкальном зале отсутствуют буквенные обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности помещений, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	(п. 12 Постановление правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»);	11.07.2022 г.	
5.	На дверях склада мягкого белья отсутствуют буквенные обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности помещений, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	(п. 12 Постановление правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»);	11.07.2022 г.	

6.	На дверях склада для твердого инвентаря отсутствуют буквенные обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности помещений, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	(п. 12 Постановление правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»);	11.07.2022 г.	
7.	На дверях электрощитовой отсутствуют буквенные обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности помещений, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	(п. 12 Постановление правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»);	11.07.2022 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Завертунский Пётр Николаевич

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Пётр

(подпись)

Старший инспектор ОНД и ПР по г. Волжскому,
Ленинскому и Среднеахтубинскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области
Ягунов А.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

19.11.2021г.

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.