

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Волгоградской области
(наименование территориального органа МЧС России)

400131, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, 15а, тел. (8442) 95-25-55

Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Алексеевскому,
Киквидзенскому и Новоаннинскому районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

403241, Волгоградская область, Алексеевский район, ст. Алексеевская, ул. Коммунальная, 38В
тел.: , E-mail: ond.alex@34.mchs.gov.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание №16/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
УСТЬ-БУЗУЛУКСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" АЛЕКСЕЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина).

(далее – МБДОУ "ТЕРЕМОК") ОГРН 1033401045787; ИНН 3401005731

владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Алексеевского, Киквидзенского
и Новоаннинского районов Волгоградской области по пожарному надзору, УНД и ПР ГУ
МЧС России по Волгоградской области

(наименование органа ГПН)

№ 16 от «22» марта 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» в период «30» марта 2021 г. с 14 ч. 30 мин. до 15 ч. 30 мин., «22» апреля 2021 г. с 12 ч. 50
мин. до 13 ч. 20 мин. проведена

проверка государственным инспектором Алексеевского, Киквидзенского и Новоаннинского

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
районов Волгоградской области по пожарному надзору Романенко Никитой Сергеевичем,
проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

МБДОУ "ТЕРЕМОК" по адресу: Волгоградская обл., Алексеевский р-н, ст. Усть-Бузулукская, ул.
Ленина, 97 б

совместно с Заведующим МБДОУ "ТЕРЕМОК" Усковой Еленой Алексеевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

| № Преписания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|--------------|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Постановления | абз. 4 п. 2 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 " Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". | 22.07.2021 | |

| | | | |
|----|---|---|------------|
| | Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | | |
| 2. | Не проведен внеплановый противопожарный инструктаж с работниками МБДОУ "ТЕРЕМОК" в связи с введением в действие Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | абз. 1, 2 п. 3 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 " Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". п. 26 Приказа МЧС России от 12.12.2007 г. №645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» | 22.07.2021 |
| 3. | Не ведется журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | абз. 5 п. 54, абз. 2 п. 60, п.п. «б» п. 17 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 " Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". | 22.07.2021 |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Алексеевского
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

Киквидзенского и Новоаннинского районов
Волгоградской области по пожарному надзору
по пожарному надзору)

Романенко Н.С.

«22» апреля 2021 года.

Предписание для исполнения получил:
Заведующий МБДОУ "ТЕРЕМОК" Ускова Елена
Алексеевна



(подпись)

Ускова

(подпись)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору