

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Волгоградской области

(наименование территориального органа МЧС России)

400131, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, 15а, тел. (8442) 95-25-55

Управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Алексеевскому, Киквидзенскому и Новоаннинскому районам

403241, Волгоградская область, Алексеевский район, ст. Алексеевская, ул. Коммунальная, 38В

E-mail: und@34.mchs.gov.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписание №58/1/1**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

муниципальному дошкольному образовательному учреждению Усть-Бузулукский детский сад

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

«Теремок» Алексеевского муниципального района Волгоградской области

(далее – МДБОУ Теремок)

владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора  
Волгоградской области по пожарному надзору, ОНДиПР по Алексеевскому, Киквидзенскому и

(наименование органа ГПН)

Новоаннинского районам УНДиПР ГУ МЧС России по Волгоградской области

№58 от «05» декабря 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период «12» декабря 2019 г. с 15 ч. 30 мин. до 16 ч. 30 мин., проведена проверка  
заместителем главного государственного инспектора Алексеевского, Киквидзенского и Новоаннинского

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

районов Волгоградской области по пожарному надзору Глазуновым Сергеем Васильевичем

проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

МДБОУ Теремок по адресу: Волгоградская область, Алексеевский район,

ст. Усть-Бузулукская, ул. Ленина, 97Б

совместно с заведующий МДБОУ Теремок Усковой Еленой Алексеевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр-ед-пи-са-ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Внутренние двери, расположенные на эвакуационном выходе, ведущего на лестницу третьего типа со второго этажа открываются не по направлению выхода из здания (открываются во внутрь)	п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме" - при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной без-	01.06.2020	



		<p>опасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 6.17 Строительных норм и правила СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений", принятых постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 №18-7 - двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.</p>	
--	--	---	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Заместитель главного государственного инспектора**

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

**Алексеевского Киквидзенского и Новоаннинского районов**

**Волгоградской области по пожарному надзору**

по пожарному надзору)

**Глазунов С.В.**

«12» декабря 2019 года.

**Предписание для исполнения получил:**

*Ушва*

(подпись)

«12» декабря 2019 года.

*(подпись)*

(подпись)

М.Л.П.\*

заведующий МДБОУ Теремок

**Ускова Елена Алексеевна**

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору