



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 01000045

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Образование
1.2. Адрес объекта Алексеевский, х. ПОКЛОНОВСКИЙ, д. 5
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1781 кв.м
- часть здания этажей (или на этаже), кв.м
- наличие прилегающего земельного участка: 12000 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1976, последнего капитального ремонта – нет.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2015.

Сведения об ОСИ, расположенном на объекте:

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное образовательное учреждение Поклоновская основная общеобразовательная школа Алексеевского муниципального района Волгоградской области, МБОУ Поклоновская ООШ
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 403253, Волгоградская область Алексеевский район, х. ПОКЛОНОВСКИЙ, д. 5
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование) отдел образования администрации Алексеевского муниципального района Волгоградской области.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 403241, Волгоградская область, ст. Алексеевская ул. Ленина, 39, тел. 8(84446)31441

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) Образование
2.2 Виды оказываемых услуг образовательная.
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети.
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) 29;
вместимость 198 ; пропускная способность 198.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта), наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 120 м

3.2.2 время движения (пешком) 15-30 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет,

3.2.4 Перекрестки: нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	А
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДПВ
2	Вход (входы) в здание	ДПВ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДПВ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ

5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ(К, О)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
2	Вход (входы) в здание	Установка кнопки вызова; Установка противоскользящего покрытия;
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8	Все зоны и участки	

* - указываются виды работ по каждой зоне

4.2. Период проведения работ с 01.01.2016 по 31.12.2018.
в рамках исполнения "ДОЦП "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Волгоградской области" на 2015-2020 гг."

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступен для: К; О; С; Г; У
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения (требуется/не требуется):
Согласование _____ разработка проектно-сметной документации; согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается
: нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «09» сентября 2013 г.
2. Акта обследования объекта: № акта01000045 от «03» октября 2013 г.
3. Решения Комиссии Межведомственная комиссия по координации деятельности в сфере создания доступной среды жизнедеятельности для инвалидов маломобильных групп населения Алексеевского муниципального района Волгоградской области от «__» _____ 20__ г.



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель учреждения
 Селиванов В.А. ФИО
 « 10 » июля 2015 г.

План развития учреждения МБОУ Поклоновская ООШ по поэтапному приведению действующих объектов и порядков предоставления на них услуг в соответствии с требованиями по обеспечению их доступности для инвалидов

№ п/п	Наименование объекта (с указанием адреса)	Номер паспорта доступности ОСИ, дата последнего обследования объекта	Вид деятельности и в соответствии с учредительными документами	Оценка состояния доступности объекта для категорий* инвалидов согласно данным Паспорта доступности социальной инфраструктуры (ОСИ)	Итоговое заключение	Предложения по адаптации объекта (с указанием сроков проведения работ)			Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	К	О	С	Г	Описание досуга и результатов					
						** Адаптация объекта в рамках проведения капитального ремонта	Адаптация объекта в рамках реализации государственной, муниципальной (целевой, ведомственной) программы, предусматривающей повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов	*** Адаптация объекта путем иных организационных решений предоставления социально значимых услуг (доступность услуг)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				К О С Г					мероприятие	срок реализации	мероприятие	срок реализации	мероприятие	срок реализации					

1	МБОУ Поклоновская ООШ, 403253, Волгоградская область, Алексеевский район, х. Поклоновский, д. 5.	№ <u>01000045</u> 13.10.2013 г.	образовательная	+	+	-	ДЧ	-	-	2017 г.	-	Д Ч	Д П	В Н Д	Д У
										Установка кнопки вызова; Установка противоскольза щего покрытия; Установка тактильных указателей направлений пути движения					

К – инвалиды, передвигающиеся на креслах – колясках; О – инвалиды с нарушением опорно - двигательного аппарата;
С – инвалиды с нарушением зрения; Г – инвалиды с нарушением слуха.

** осуществить проверку проектов документов документации на проведение капитального ремонта (модернизацию, реконструкцию) зданий.

*** организации альтернативных форм обслуживания (в случае отсутствия возможности обустройства здания – в силу конструктивных, архитектурно-планировочных, или финансовых причин), меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, либо обеспечение предоставления необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме. (необходимо согласование с одним из общественных объединений инвалидов)