

АКТ

совместного проведения проверки готовности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Алексеевского детского сада «Сказка» Алексеевского муниципального района Волгоградской области

по обеспечению пожарной безопасности и ликвидации возможных аварийных ситуаций в период прохождения отопительного сезона 2017/2018 года.

«30» октября 2017 г.

ст. Алексеевская

В соответствии с п.1.1. поручения Губернатора Волгоградской области от 24.10.2017 г. № 11-15/14183, **проведена проверка готовности объекта:** муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Алексеевского детского сада «Сказка» Алексеевского муниципального района Волгоградской области (МБДОУ Алексеевский детский сад «Сказка»), станица Алексеевская,

прилегающей территории с целью выявления нарушений требований пожарной безопасности, расположенного по адресу: 403241, ул. Крестьянская, 77, станица Алексеевская, Алексеевский район, Волгоградская область

Ф.И.О. руководителя, контактный телефон: Песковацкова Алла Михайловна,
8 (84446) 3-15-30

Краткое описание объекта (территории):

- Здание типовое 2 этажное с подвалом, кирпичное, сложной конфигурации из 4 корпусов, соединённых между собой, высотой 6,5 метров.
- Общее количество окон 46, из них 2 оконных проема оборудованы металлическими решетками.
- Общее количество выходов (основных, запасных) 13.
- Подвальных и чердачных помещений 1.
- Для прохода (проезда) персонала (транспорта) на территории МБДОУ Алексеевского детского сада «Сказка» шлюзы в виде проходной или контрольно-пропускного пункта не установлены.
- В зоне периметра установлено ограждение.
- Отопление здания имеется.
- Наличие котельной, работающей на газу имеется.
- Электроснабжение здания имеется.
- Освещение в ночное время есть.
- Пути эвакуации приведены в плане эвакуации при пожаре.
- Наличие телефонной связи имеется.

В ходе проверки соблюдения требований норм и правил пожарной безопасности установлено:


- имеется инструкция о мерах пожарной безопасности, утвержденная руководителем учреждения;
 - имеется инструкция о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время;
 - имеется инструкция о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара.
- Обучение лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности возникновения пожара в ночное время проведено;

- имеется приказ руководителя о назначении должностных лиц, ответственных за противопожарное состояние. Обучение лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности проведено 19.04.2017 г;
 - имеется план эвакуации людей на пожаре;
 - имеется план проведения тренировки по эвакуации людей в случае возникновения пожара, протоколы проведения тренировок;
 - имеется план противопожарных мероприятий на 2017 год;
 - имеются журналы регистрации противопожарных инструктажей;
 - имеется журнал учета первичных средств пожаротушения;
- имеется противопожарный уголок (плакаты по мерам пожарной безопасности, инструкция по пожарной безопасности, и т.д.);
- имеются огнетушители. Сроки поверки огнетушителей соблюдаются.
 - имеется 1 пожарный щит внутри помещения. Рядом с пожарным щитом имеется ящик с песком;
 - имеется автоматическая пожарная сигнализация. Обслуживание автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения людей при пожаре проводится ежемесячно. Акта проверок работоспособности присутствуют.
 - наружные и внутренние электросети, электрооборудование и приборы исправны.
 - территория учреждения и внутренних помещений содержатся в надлежащем состоянии (прилегающая территория очищена от сухостоя, приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) очищены от мусора и посторонних предметов);
 - отсутствует загромождение эвакуационных путей и выходов (в том числе проходов, коридоров, тамбуров, дверей) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, недопущение блокирования дверей эвакуационных выходов;
 - отсутствуют глухие решетки на окнах;
 - на электролампах имеются защитные колпаки, плафоны;
 - курение на территории запрещено.

В ходе проведения проверки нарушение обязательных требований и правил пожарной безопасности в учреждении не выявлены.

Акт составлен в двух экземплярах, с актом ознакомлены:

Заведующий МБДОУ

Алексеевским детским садом «Сказка»  А.М.Песковацкова

Подпись лиц, проводивших проверку:


Начальник отдела образования администрации
Алексеевского муниципального района

 /В.В. Бганцев/


Заведующий МБДОУ


Алексеевским детским садом «Сказка»

 /А.М. Песковацкова/

 инспектор ОМЧ. ПР

и.о. подл. ПРЧ

 К.С. Мадрий

 П.В. Горинков

Дата: «__» октября 2017 г.