



Прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура
Волгоградской области
Прокуратура
Алексеевского района
ул. Октябрьская, 32 а
ст. Алексеевская, 403241

14.01.20 № 7-23-2020

Директору МБДОУ Алексеевский
детский сад «Сказка»

Песковацковой А.М.

ул. Крестьянская, д. 77,
ст. Алексеевская, Алексеевский
район, Волгоградская область

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений обязательных
требований пожарной безопасности

Прокуратурой Алексеевского района Волгоградской области проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности в деятельности МБДОУ Алексеевский детский сад «Сказка», по результатам которой установлено следующее.

Согласно ст.71 Конституции Российской Федерации, каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь.

Государственная политика в области обеспечения безопасности населения Российской Федерации и защищенности населения от угроз различного характера формируется на основе Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также общепринятых принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации.

В соответствии со ст.1 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» под нарушением требований пожарной безопасности понимается невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества, руководители органов местного самоуправления, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом.

Согласно п.1 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 (далее – ППР РФ), настоящие Правила содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.

В силу п. 61 ППР руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и

АБ № 09344

организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.

В ходе проведенной проверки установлено, что в МБДОУ Алексеевский детский сад «Сказка», расположенном по адресу: Волгоградская область, Алексеевский район, ст.Алексеевская, п. Крестьянская, д.77 выявлены нарушения требований пожарной безопасности а именно: внутренняя дверь, расположенная на эвакуационном выходе, ведущего на лестницу третьего типа со второго этажа (из групповой ячейки «Почемучки») открываются не по направлению выхода из здания (открываются во внутрь). Двери эвакуационных выходов из групповой ячейки «Смешарики», «Облачки» и «Фантазеры» не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа (закрываются на ключ).


Выявленные нарушения действующего законодательства являются недопустимыми и подлежат незамедлительному устранению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального Закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ :

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района и принять незамедлительные меры по устранению допущенных нарушений действующего законодательства.
2. Привлечь к дисциплинарной ответственности, ответственное должностное лицо, допустившее выявленные нарушения закона.
3. О дате и времени рассмотрения представления заблаговременно уведомить прокурора Алексеевского района.
4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах с приложением копии приказов о наказании необходимо представить в прокуратуру Алексеевского района Волгоградской области в месячный срок.

Прокурор района
младший советник юстиции



А.С. Похоров