

А

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комиссии

С.В. Косова
« 01 » 01 2015 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 39000254

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Образование
- 1.2. Адрес объекта г. ВОЛГОГРАД, ул. КОМИТЕТСКАЯ, д. 58
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1-2 этажей, 1306.4 кв.м
 - часть здания этажей (или на этаже), кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка: нет.
- 1.4. Год постройки здания 1949, последнего капитального ремонта 1972
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2013, капитального

Сведения об ОСИ, расположенном на объекте:

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 11 Ворошиловского района Волгограда", МОУ СШ № 11
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) г. ВОЛГОГРАД, ул. КОМИТЕТСКАЯ, д. 58
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Ворошиловское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г.Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская д 19а

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) Образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг образовательные (начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование)
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте; на дому
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) 350 ;
 вместимость 500 ; пропускная способность 500

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Трамвай №№ 1,4 3,5 до остановки «Радомская».

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100-300м.

3.2.2 время движения (пешком) 5-15 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да,

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О,У)
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,У)

5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О,У)

** Указываются: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВВД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (О,У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<p>устранение дефектов дорожного / тротуарного покрытия;</p> <p>установка тактильных указателей направления движения;</p> <p>установка тактильной таблички с названием объекта;</p> <p>установка / переоборудование перил;</p> <p>установка / переоборудование пандуса;</p> <p>оборудование автостоянки для инвалидов (разметка, установка знака);</p>
2	Вход (входы) в здание	<p>устранение порогов;</p> <p>установка тактильных указателей направления движения;</p> <p>установка тактильных пиктограмм;</p> <p>установка тактильной таблички с названием объекта;</p> <p>установка речевого информатора или звукового маяка;</p> <p>установка кнопки вызова;</p> <p>установка / переоборудование перил;</p> <p>установка / переоборудование пандуса;</p> <p>расширение дверного проема (норма не менее 0,9 м.);</p> <p>нанесение контрастной маркировки на ступени;</p>

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<p>устранение порогов; установка экрана, установка тактильных указателей направления движения; установка тактильных табличек; установка тактильных схем; установка тактильных пиктограмм; установка направляющей тактильной плитки (на полу); нанесение контрастной маркировки на ступени; установка аудиовизуальных, информационно-справочных систем; приобретение шагающего подъемника для инвалидов-колясочников</p>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<p>установка тактильных указателей направления движения; установка тактильных табличек; установка тактильных схем; установка тактильных пиктограмм; увеличение ширины дверных проемов;</p>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<p>установка тактильных табличек; установка тактильных пиктограмм; установка противоскользящего покрытия; установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у санузла; установка крючков (для костылей, одежды и тд.); установка кнопки вызова; расширение дверного проема; оборудование раковины (высота, установка поручня);</p>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<p>установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации; установка тактильных схем; установка аудиовизуальных, информационно-справочных систем;</p>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	выравнивание асфальтного покрытия

8	Все зоны и участки	<p>установка тактильных табличек; установка противоскользящего покрытия; установка крючков (для костылей, одежды и т.д.); установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у санузла; переоборудование раковины (высота, установка поручня); расширение дверного проема; установка направляющей тактильной плитки (на полу); установка аудиовизуальных, информационно-справочных систем; установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации; установка тактильных схем; установка тактильных пиктограмм; устранение порогов; установка кнопки вызова; увеличение ширины дверных проемов; устранение дефектов дорожного / тротуарного покрытия; устранение порогов, понижение бордюрного камня; установка / переоборудование перил; установка / переоборудование пандуса; нанесение контрастной маркировки на ступени; оборудование автостоянки для инвалидов (разметка, установка знака); установка речевого информатора или звукового маяка; установка тактильных указателей направления движения; установка тактильной таблички с названием объекта; приобретение шагающего подъемника для инвалидов-колясочников</p>
---	--------------------	--

* - указываются виды работ по каждой зоне

4.2. Период проведения работ с 01.01.2016 по 31.12.2018
в рамках исполнения ДПП «Волгоград – город равных возможностей»
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В для: К: О: С: Г: У

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения (*требуется/не требуется*):

Согласование в сфере проектирования и строительства; техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается
: нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

(*наименование сайта, портала*)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «13» июля 2015 г.
2. Акта обследования объекта: № акта 39000254 от «15» июля 2015г.
3. Решения Комиссии _____
от « ____ » _____ 20 ____ г.