

« » 20 г.

1. Общие сведения об объекте

- ## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
проезд маршрутным такси № 31К, 46А, автобусом № 12, 22 (в непосредственной близости к детскому саду); ,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100-300 м
3.2.2 время движения (пешком) 5-15 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
3.2.4 Перекрестки:
3.2.5 Информация на пути следования к объекту:
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
2	Вход (входы) в здание	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	

** - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	устранение порогов, понижение бордюрного камня; установка тактильных указателей направления движения; установка тактильной таблички с названием объекта; установка / переоборудование пандуса; оборудование автостоянки для инвалидов (разметка, установка знака);

2	Вход (входы) в здание	устранение порогов; установка тактильных указателей направления движения; установка тактильных пиктограмм; установка тактильной таблички с названием объекта; установка речевого информатора или звукового маяка; установка / переоборудование перил; установка / переоборудование пандуса;
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации; установка тактильных указателей направления движения; установка тактильных табличек; установка тактильных схем; установка тактильных пиктограмм; установка направляющей тактильной плитки (на полу); установка аудиовизуальных, информационно-справочных систем; установка / переоборудование перил; установка / переоборудование пандуса; приобретение переносного пандуса; нанесение контрастной маркировки на ступени;
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации; установка тактильных указателей направления движения; установка тактильных табличек; установка тактильных схем; установка тактильных пиктограмм; установка аудиовизуальных, информационно-справочных систем;
5	Санитарно-гигиенические помещения	установка тактильных табличек; установка тактильных пиктограмм; установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у санузла; установка крючков (для костылей, одежды и тд.);
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации; установка тактильных указателей направления движения;

		установка тактильных схем; установка тактильных пиктограмм; установка аудиовизуальных, информационно-справочных систем;
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8	Все зоны и участки	установка тактильных табличек; установка крючков (для костылей, одежды и тд.); установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у санузла; установка направляющей тактильной плитки (на полу); установка аудиовизуальных, информационно-справочных систем; установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации; установка тактильных схем; приобретение переносного пандуса; установка тактильных пиктограмм; устранение порогов; устранение порогов, понижение бордюрного камня; установка / переоборудование перил; установка / переоборудование пандуса; нанесение контрастной маркировки на ступени; оборудование автостоянки для инвалидов (разметка, установка знака); установка речевого информатора или звукового маяка; установка тактильных указателей направления движения; установка тактильной таблички с названием объекта;

* - указываются виды работ по каждой зоне

4.2. Период проведения работ с 15.07.2015 по 31.12.2020
в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступен для: К; О; С; Г; У
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза ; разработка проектно-сметной документации

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _;

4.4.6. другое _.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | | |
|--|----------|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ | л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ | л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ | л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Позтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Председатель комиссии
(руководитель рабочей группы)

_____ (Должность, Ф.И.О.)

_____ (Подпись)

Члены рабочей группы

_____ (Должность, Ф.И.О.)

_____ (Подпись)

Члены рабочей группы

_____ (Должность, Ф.И.О.)

_____ (Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

_____ (Должность, Ф.И.О.)

_____ (Подпись)

_____ (Должность, Ф.И.О.)

_____ (Подпись)

представители учреждения
(организации), расположенной
на объекте

_____ (Должность, Ф.И.О.)

_____ (Подпись)

Согласовано:
Руководитель учреждения
(организации)



(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано «___» _____ 20__ г. (протокол
№ _____)
Комиссией (название). _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 44" Советского района Волгограда, г. ВОЛГОГРАД, в/ч , д. 12
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию							
1.2	Путь (пути) движения на территории							
1.3	Лестница (наружная)							
1.4	Пандус (наружный)							
1.5	Автостоянка и парковка							
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию (участок)		1	z440002250101	устранение порогов, понижение бордюрного камня; установка тактильных указателей направления движения; установка тактильной таблички с названием объекта; установка / переоборудование пандуса; оборудование автостоянки для инвалидов (разметка, установка знака);

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 44" Советского района Волгограда, г. ВОЛГОГРАД, в/ч , д. 12
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)							
2.2	Пандус (наружный)							
2.3	Входная площадка (перед дверью)							
2.4	Дверь (входная)							
2.5	Тамбур							
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание		2	z440002250201	устранение порогов; установка тактильных указателей направления движения; установка тактильных пиктограмм; установка тактильной таблички с названием объекта; установка речевого информатора или звукового маяка; установка / переоборудование перил; установка / переоборудование пандуса;

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 ** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 44" Советского района Волгограда, г. ВОЛГОГРАД, в/ч , д. 12
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)							
3.2	Лестница (внутри здания)							
3.3	Пандус (внутри здания)							
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)							
3.5	Дверь							

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)							
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)		3	z440002250301	установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации; установка тактильных указателей направления движения; установка тактильных табличек; установка тактильных схем; установка тактильных пиктограмм; установка направляющей тактильной плитки (на полу); установка аудиовизуальных, информационно-справочных систем; установка / переоборудование перил; установка / переоборудование пандуса; приобретение переносного пандуса; нанесение контрастной маркировки на ступени;

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 ** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий

К

заключению:

І Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант І – зона обслуживания инвалидов
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 44" Советского района Волгограда, г. ВОЛГОГРАД, в/ч , д. 12
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания							
4.2	Зальная форма обслуживания							
4.3	Прилавочная форма обслуживания							
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту							

4.5	Кабина индивидуального обслуживания								
	ОБЩИЕ требования к зоне								

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)		4	z440002250401	установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации; установка тактильных указателей направления движения; установка тактильных табличек; установка тактильных схем; установка тактильных пиктограмм; установка аудиовизуальных, информационно-справочных систем;

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ _____
от « _____ » _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	№ на плане	№ фото	ЕСТЬ/ НЕТ	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда							

II Заключение по зоне:

	Состояние	Приложение	Рекомендации
--	-----------	------------	--------------

Наименование структурно-функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ _____
от « ____ » _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	№ на плане	№ фото	есть/нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**- указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: _____

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ _____
от «__» _____ 20__ г.

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 44" Советского района Волгограда, г. ВОЛГОГРАД, в/ч , д. 12
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		ЕСТЬ/ НЕТ	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната							
5.2	Душевая/ ванная комната							
5.3	Бытовая комната (гардеробная)							
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения		5	z440002250501	установка тактильных табличек; установка тактильных пиктограмм; установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у санузла; установка крючков (для костылей, одежды и тд.);

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 44" Советского района Волгограда, г. ВОЛГОГРАД, в/ч , д. 12
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
6.1	Визуальные средства							
6.2	Акустические средства							
6.3	Тактильные средства							
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации и связи (на всех зонах)		6	z440002250601	установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации; установка тактильных указателей направления движения; установка тактильных схем; установка тактильных пиктограмм; установка аудиовизуальных, информационно-справочных систем;

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: _____