

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Волгоградской области

(наименование территориального органа МЧС России)

400005, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, дом 15а, тел. 95-25-55

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Волгограду

Управления надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

400005, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, дом 15, тел. (8442) 96-70-05, E-mail: und34_emercom@volganet.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 33/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 21 Советского района

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

Волгограда" (далее – МОУ «Детский сад №21»)

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

в лице заведующего МОУ «Детский сад №21» Соколовской Надежды Валериевны
во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора города
Волгограда по пожарному надзору № 006/34 от «23» марта 2021 года, ст. 6.1 Федерального

(наименование органа ГПН)

закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период времени
с 13 апреля 2021 г. по 12 мая 2021 г.

общей продолжительностью 4 часа в течение 3-х рабочих дней

проведена **плановая** проверка государственным инспектором г. Волгограда по пожарному
надзору – старшим инспектором ОНДиПР по Кировскому, Красноармейскому и Советскому

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

районам ОНДиПР по г. Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области

А.Е. Бабичевым

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

в помещениях (объектах), территории МОУ «Детский сад №21» по адресу:

400062, г. Волгоград, ул. Богданова, 3А

совместно с **Заведующим МОУ «Детский сад №21» Соколовской Надеждой Валериевной,**
заведующим хозяйством МОУ «Детский сад №21» Гречко Ольгой Александровной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	
1.	Двери на путях эвакуации (ведущие из коридоров 1 этажа в холл у основного эвакуационного выхода) открываются не по	ст. 53 Федерального закона от 22.06.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	До 30.09.2021	

	направлению выхода из здания.	безопасности» (далее - №123ФЗ), п. 23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479 (далее - ППР в РФ), п.4.2.22 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденного и введенного в действие приказом МЧС РФ от 19 марта 2020 г. N 194 (далее - СП 1.13130.2020)	
2.	Не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем кондиционирования воздуха (при срабатывании автоматической установки пожарной сигнализации)	ст. 4 №123-ФЗ; п. 6.24 свода правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», утвержденного и введенного в действие приказом МЧС РФ от 21 февраля 2013 года N 116	До 30.09.2021

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Волгограда
по пожарному надзору – старший инспектор ОНДиПР
по Кировскому, Красноармейскому и Советскому
районам ОНДиПР по г. Волгограду УНДиПР
ГУ МЧС России по Волгоградской области

(должность, фамилия, инициалы)

А.Е. Бабичев

государственного инспектора по пожарному надзору)

«12» мая 2021 г.



Предписание для исполнения получил:



Заведующий
МОУ «Детский сад №21»
(должность, фамилия, инициалы)
Соколовская Н.В.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводящего (-их) проверку)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору