

Вход № 106  
от 21.06.2021

Заведующему МОУ «Детский сад № 21  
Советского района Волгограда»  
Соколовой Надежде Валериевне

пр. Университетский, д. 76, кв. 45,  
г. Волгоград, 400062

### ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 006-35/2021/4

#### об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

«17» мая 2021 года

г. Волгоград, ул. 25-летия Октября, 3

Я, государственный инспектор г. Волгограда по пожарному надзору Бабичев Александр Евгеньевич, рассмотрев постановление по делу об административном правонарушении от 17.05.2021 № 006-35/2021/3 по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении заведующего МОУ «Детский сад № 21 Советского района Волгограда» Соколовой Надежды Валериевны, что в период с 13 апреля по 12 мая 2021 г., в соответствии с распоряжением заместителя главного государственного инспектора г. Волгограда по пожарному надзору Ломакина В.С. от 23.03.2021 года №006/33 проведена проверка за соблюдением МОУ «Детский сад № 21 Советского района Волгограда» законодательства в области пожарной безопасности в Российской Федерации при эксплуатации помещений объекта защиты расположенного по фактическому адресу: 400062, г. Волгоград, ул. Богданова, 3А.

По результатам проверки установлено, что на объекте защиты допущены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

1. Двери на путях эвакуации (ведущие из коридоров 1 этажа в холл у основного эвакуационного выхода) открываются не по направлению выхода из здания (ст. 53 №123-ФЗ, п. 23 ППР в РФ, п. 4.2.22 СП 1.13130.2020);
2. Не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем кондиционирования воздуха (при срабатывании автоматической установки пожарной сигнализации) (ст. 4 №123-ФЗ; п. 6.24 СП 7.13130.2013).

за что частью 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Российской Федерации предусмотрена административная ответственность.

Данные правонарушения стали возможными по причине: недостаточного Вашего, как руководителя объекта, внимания, уполномоченного на законных основаниях обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности. Условиями, способствующими совершению вышеуказанных правонарушений является: отсутствие постоянного и качественного контроля за выполнением требований пожарной безопасности ответственными за пожарную безопасность лицами и работниками организации. Данные нарушения также неудовлетворительно оцениваю противопожарное состояние помещений и могут негативно повлиять на безопасность здания людей.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34, 29.13 КоАП РФ **Вам необходимо:**

- 1) Рассмотреть данное представление;
- 2) Принять меры к устранению нарушений требований пожарной безопасности;
- 3) Установить постоянный и качественный контроль за выполнением на объекте требований пожарной безопасности ответственными за пожарную безопасность лицами и работниками учреждения;
- 4) Рассмотреть вопрос о необходимости принятия мер дисциплинарного воздействия к лицам допустившим нарушения обязательных требований пожарной безопасности.

(Перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

*В течении 1(одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление. В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации о административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрен административная ответственность.*

Государственный инспектор г. Волгограда  
по пожарному надзору



А.Е. Бабичев

Представление получил:

17.05.2021 г. заведующий МОУ «Детский сад № 21 Советского района Волгограда»

Соколовская Надежда Валериевна

(дата, должность, подпись, расшифровка подписи)