

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 21 Советского района
Волгограда»

400062, Россия, Волгоград,
ул. им. Богданова, 3а
тел./факс (8442) 46-17-76,
ИНН/КПП 3446501909/344601001

от 21.06.2021 № 117

Государственному пожарному
инспектору г.Волгограда по
пожарному надзору
А.Е.Бабичеву

заведующего МОУ Детским
садом № 21
Соколовской Н.В.

Ответ на представление

Уважаемый Александр Евгеньевич!

В ответ на Ваше Представление № 006-35/2021/4 от 17.05.2021 года об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения сообщая о принятых мерах:

Приказом № 196 от 21.06.2021 года ответственному за обеспечение пожаробезопасности, заведующему хозяйством Гречко Ольге Александровне вынесено административное наказание - замечание за допущение нарушения требований пожарной безопасности.

На совещании при заведующем от 23.06.2021 года рассмотрены вопросы качественного выполнения требований пожарной безопасности в МОУ Детском саду № 21. Принято решение в целях усиления контроля – ежеквартально:

- ответственному за пожаробезопасность отчитываться заведующему об исполнении требований пожарной безопасности,
- комиссией проводить обследование с составлением акта о выполнении требований пожарной безопасности.

Озвученные во время проверки нарушения:

- 1) двери на путях эвакуации (ведущие из коридоров первого этажа в холл у основного эвакуационного выхода) открываются не по направлению выхода из здания;
- 2) не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем кондиционирования воздуха (при срабатывании АУПС) - были устранены до 02.06.2021 года.

Заведующий



Н.В.Соколовская.

Муниципальное образовательное дошкольное учреждение «Детский сад № 21
Советского района Волгограда»

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

21.06.2021

№ 196

О дисциплинарном взыскании

На основании ОНДиПР по Кировскому, Красноармейскому и Советскому районам, ОНДиПР по г.Волгограду УНДиПР ГУ МЧС России по Волгоградской области от 17.05.2021г. № 006-35/2021/4 «Об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ответственному за обеспечение пожаробезопасности, заведующему хозяйством – **Гречко Ольге Александровне** за допущенные нарушения пожарной безопасности Правил противопожарного режима в РФ, свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» вынести дисциплинарное взыскание - замечание.
2. Максютовой А.В., старшему воспитателю, ответственному за охрану труда в МОУ Детском саду № 21 усилить контроль за работой по пожарной безопасности в Учреждении.
3. Ознакомить вышеуказанных работников с приказом под роспись.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий

С приказом ознакомлен(ы):



Н.В.Соколовская.

А.В. Максютова.

О.А. Гречко.