



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КОНЦЕССИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»

ПРИЛОЖЕНИЕ №1*
(к Приказу от 12.03.2013г. №103
Министерства энергетики РФ
«Об утверждении правил оценки
готовности к отопительному сезону»)

АКТ ГОТОВНОСТИ
теплопотребляющих установок № 70/09 от 1.09.2021г.
к прохождению отопительного сезона 2021 - 2022 г.г.

Наименование Потребителя: МОУ Средняя школа 94 "

Адрес: ул. Метростроительская 3с
Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок зав.хоз-вом Яценко И. П.
прот № 39-21-5276 от 6.07.2021г.

Наличие обслуживающего персонала или договора на эксплуатацию тепловых энергоустановок Крючков В. П.
прот № 39-21-5298 от 6.07.2021г.
(№ и дата договора, № и дата протокола проверки знаний)

Наличие технической и оперативной документации имеется
(паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем, инструкций по эксплуатации тепловых энергоустановок, инструкций для персонала и т. д.)

Выполнение объема работ по профилактике и ремонту теплотехнического оборудования, согласно графику выполнено

Проведение промывки и испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность акт № 5 от 3.06.2021г.

(№ акта, дата)

Наличие акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности тепловых сетей имеется

Наличие трубопроводов тепловых сетей, относящихся к IV категории нет

Наличие договора на эксплуатацию и техническое обслуживание трубопроводов тепловых сетей, относящихся к IV категории нет

(№ и дата договора , наименование организации по указанному договору, наличие обученного персонала)

Проведение испытаний на плотность и прочность тепловых сетей, принадлежащих Потребителю нет

Наличие автоматизированных ИТП нет

Наличие договора на техническое обслуживание автоматизированных ИТП нет

Наличие и работоспособность автоматических регуляторов нет

(указать теплопотребляющую установку)

Наличие приборов учета тепловой энергии нет

ВРТ-7 сир. поверка 11.02.2017 г.

тип прибора, дата следующей проверки)

Нарушения на системах теплопотребления, в работе тепловых энергоустановок, выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

(предоставленные гарантийные обязательства)

Вывод по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

должность, ФИО представителя ресурсоснабжающей организации

зав.хоз-вом Фирма-Ишина Н.П.
должность, ФИО представителя организации

Сид