

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 1 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» г. ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

663180, г. Енисейск, ул. Куйбышева, д.43 тел./факс 8(39195) 2-26-14 Сайт <https://mdouds17.wixsite.com/mysite> E-mail: mdou.ds1@mail.ru ИНН 2447009374; КПП 244701001; ОГРН 1072447000174;



«УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ №1

М.В.Иноземцева

« 21 » октября 2019 г.

**ИНСТРУКЦИЯ № 5
по применению и техническому обслуживанию
углекислых огнетушителей (ОУ-2, ОУ-3, ОУ-5, ОУ-6)**

- 1.1. Огнетушители углекислотные ручные ОУ-2,3,5,6 предназначены для тушения загораний различных веществ горение которых не может происходить без доступа воздуха, загораний электропроводки и электропотребителей, находящихся под напряжением не более 10 кВ.
- 1.2. Углекислотными огнетушителями рекомендуется оснащать помещения, в которых применяются компьютеры, серверы, электронно-вычислительная техника, архивы, кладовые ценностей, электрощитовые.
- 1.3. Огнетушители, установленные в здании или на территории, должны иметь порядковые (инвентарные номера) которые наносятся краской или наклеиваются на каждый огнетушитель и записываются в журнал учета огнетушителей.
- 1.4. В журнале учета огнетушителей должны содержаться следующие сведения: тип огнетушителя, дата его приобретения, заводской и инвентарный номера, масса заряда огнетушащего вещества, место установки огнетушителя, даты ежеквартальных и годовых проверок, даты перезарядки огнетушителей и наименование организации, проводившей освидетельствование баллонов и перезарядку огнетушителей, должность, фамилия, имя, отчество и подпись лица, ответственного за эксплуатацию огнетушителей.