



Общество с ограниченной ответственностью

«Фирма «Талисман»

400120, Россия, г. Волгоград, улица Елецкая, 139
телефон (8442) 93-00-22, факс (8442) 93-00-22, ИНН 3445080454
Филиал ГПБ (АО) в г. Краснодаре, р/с 40702810521070005716,
БИК 040349781, К/с 30101810500000000781, КПП 344501001
E-mail: 930022@mail.ru

03.10.2022 года

г. Волгоград

Протокол № 1-03К-22/1

проверки технического состояния пожарного водопровода

МОУ Детский сад №201

договор № 1-03К-22/1 от

Мы, нижеподписавшиеся, директор ООО «Фирма «Талисман» Ульянов С.А. и наладчики Макиенко М.А, Мирзоянц Р.А. выполнили обследование пож. водопровода МОУ Детский сад №201

и установили, что:

- число пожарных кранов сети составляет 9 шт., краны пронумерованы, укомплектованы и опломбированы.

- на момент обследования пожарный водопровод исправен (неисправен) и обеспечивает (не обеспечивает) требуемый по нормам расход воды, который составляет не менее (менее) 2,6 л/сек., что соответствует требованиям р.7, табл.7.3 С1110.13130.20

Замечания: нет

Заключение: пожарный водопровод на момент проведения обследования находится в технически исправном (неисправном) состоянии.

Рекомендуемый следующий срок проведения проверки технического состояния пожарного водопровода – через 6 месяцев

Исполнитель

ООО «Фирма «Талисман»

Заказчик

МОУ Детский сад №201

Наладчики:

Макиенко М.А. Макиенко

Адрес выполнения работ:

ул. Героев Тулы, 11а

Мирзоянц Р.А. Мирзоянц

Директор
Ульянов С.А. Ульянов

М.П.



Селищев