



**МЧС ДНР
13 ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД Г. МАКЕЕВКА
МИНИСТЕРСТВА ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»
(13 ПСЧ ГБУ «ПСО Г. МАКЕЕВКА МЧС ДНР»)**

ул. Металлургическая, 75, г. Макеевка, 86105 тел./факс (0623) 28-50-01

Web: www.dnmchs.ru

E-mail: 13psch@mail.dnmchs.ru

12.08.2022 № 15.03/ 99

**Кому: Заведующему МБДОУ
«Ясли-сад № 29
общеразвивающего типа города
Макеевки»
Довженко Анне Валериевне**

**СПРАВКА
о противопожарном состоянии объекта**

На основании письма № 25/20-358-29 от «08» августа 2022 г. проведено пожарно-
(наименование объекта надзора (его части), адрес местонахождения)

техническое обследование МБДОУ «Ясли-сад № 29 общеразвивающего типа города Макеевки»,
расположенного по адресу: город Макеевка, Кировский район, улица Чудская, 11.

Обследование проведено:

инспектором группы надзорной деятельности и профилактической работы 13 ПСЧ ГБУ «ПСО
(должность, звание, фамилия, имя и отчество должностного лица органа государственного надзора, которое провело экспертизу)

Г.МАКЕЕВКА МЧС ДНР» старшим лейтенантом службы гражданской защиты Кучко Алёной
Александровной, инспектором группы надзорной деятельности и профилактической работы
13 ПСЧ ГБУ «ПСО Г.МАКЕЕВКА МЧС ДНР» Крутько Максимом Эдуардовичем

Обследование проведено в срок с «08» августа 2022 г. по «12» августа 2022 г.

Обследование проведено в присутствии: заведующего МБДОУ «Ясли-сад № 29
общеразвивающего типа города Макеевки» Довженко Анны Валериевны

(должность, Ф.И.О. представителя юридического лица или физического лица-предпринимателя)

При проведении обследования установлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Детальное описание выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Наименование нормативного правового акта, требования которого нарушены (пункт, статья)
1	2	3
1.	На объекте общеобъектовая инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с Приложением 2 ППБ ДНР.	Правила пожарной безопасности в Донецкой Народной Республике, утвержденные Приказом МЧС ДНР от 29.10.2021 № 390, зарегистрированном в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 01.11.2021 под № 4784 (далее - ППБ ДНР) п.3.11.

2.	Помещения детского сада (выход из коридора старшей группы) не отделены от помещений жилой части многоквартирного дома (подъезда) противопожарными перегородками 1-го типа без проемов.	<p>ППБ ДНР п.1.4.</p> <p>Государственные строительные нормы Украины. «Здания и сооружения. Жилые здания. Основные положения» ДБН В.2.2.15-2005 п. 4.22.</p> <p>Государственные строительные нормы Украины. «Пожарная безопасность объектов строительства» (далее - ДБН В.1.1-7-2002) п.п. 2.12., 2.14.</p>
3.	Проём в противопожарной перегородке между помещением пищеблока и помещением электрощитовой не оборудован защитным устройством (противопожарной дверью) 2-го типа против распространения огня и продуктов горения.	<p>ППБ ДНР п. 4.2.4</p> <p>ДБН В.1.1-7-2002 п.п. 4.30., 2.14., 4.13. таблица 1,2</p>
4.	Проём в противопожарной стене между кладовой белья и коридором не оборудован защитным устройством (противопожарной дверью) 2-го типа против распространения огня и продуктов горения.	<p>ППБ ДНР п. 4.2.4 ДБН В.1.1-7-2002, п.п. 4.13, 2.14, табл. 1,2</p> <p>Государственные строительные нормы Украины. «Здания и сооружения детских дошкольных учреждений» (далее- ДБН В.2.2-4-97) п. 3.66</p>
5.	Проём в противопожарной стене между помещением пищевой кладовой и коридором (возле кабинета заведующего) не оборудован защитным устройством (противопожарной дверью) 2-го типа против распространения огня и продуктов горения.	<p>ППБ ДНР п. 4.2.4</p> <p>ДБН В.1.1-7-2002 п.п. 4.13, 2.14, табл. 1,2</p>
6.	Лестничные клетки, коридоры, проходы и другие пути эвакуации не обеспечены эвакуационным освещением в соответствии с требованиями строительных норм и правил устройств электроустановок.	<p>ППБ ДНР п. 4.3.8</p> <p>ДБН В.2.5-28-2006 «Инженерное оборудование зданий и сооружений. Естественное и искусственное освещение», п. 4.74</p>

