



МЧС ДНР  
14 ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
«ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД Г. МАКЕЕВКА  
МИНИСТЕРСТВА ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ  
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»  
(14 ПСЧ ГБУ «НСО Г. МАКЕЕВКА МЧС ДНР»)

Web: www.dnmchs.ru

ул. Давыденко, 198 г. Макеевка, 86121 тел./факс (06232) 4-05-26, 4-05-09

E-mail: 14psch@mail.dnmchs.ru

11.08.2022 № 16.03/106

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Исполняющему обязанности директора  
Муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения  
«Основная школа № 25 города  
Макеевки»  
А.Н. Надольной

СПРАВКА

о противопожарном состоянии объекта

Согласно письма иех. № 301 от 11.08.2022 г. проведено обследование объекта надзора по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности, в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная школа № 25 города Макеевки» по адресу: город Макеевка, улица Давыденко, д. 144.

(наименование объекта надзора (его части), адрес местонахождения)

Обследование проведено:

Главным государственным инспектором по пожарному надзору – начальником группы надзорной деятельности и профилактической работы 14 пожарно-спасательной части Государственного бюджетного учреждения «Пожарно-спасательный отряд г. Макеевка МЧС ДНР» капитаном службы гражданской защиты Бодуновым Дмитрием Игоревичем; инспектором группы надзорной деятельности и профилактической работы 14 пожарно-спасательной части Государственного бюджетного учреждения «Пожарно-спасательный отряд г. Макеевка МЧС ДНР» Рымарь Светланой Александровной.

(должность, звание, фамилия, имя и отчество должностного лица органа государственного надзора, которое провело экспертизу)

Обследование проведено в срок с «11» августа 2022 г. по «11» августа 2022 г.

Обследование проведено в присутствии исполняющего обязанности директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная школа № 25 города Макеевки» Антонины Николаевны Надольной.

(Должность, Ф.И.О. представителя юридического лица или физического лица предпринимателя)

При проведении обследования выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

| № п/п | Детальное описание выявленного нарушения требований пожарной безопасности   | Наименование нормативного правового акта, требования которого нарушены (пункт, статья)  |
|-------|---|---|
| 1     | 2   | 3   |
| 1     | Не разработана, не утверждена приказом и не вывешена на видных, доступных для прочтения местах общеобъектовая инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с Приложением 2 к ППБ ДНР.  | «Правила пожарной безопасности в Донецкой Народной Республике», утвержденные приказом МЧС Донецкой Народной Республики № 390 от 29.10.2021г., зарегистрированном в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики № 4784 от 01.11.2021г., (далее – ППБ ДНР) п.3.11, приложение 2 |
| 2     | Не организовано наличие информационного стенда по обеспечению пожарной безопасности, а также своевременное его обновление в соответствии с Приложением 1 к ППБ ДНР.   | ППБ ДНР п.3.2 приложение 1  |
| 3     | Руководители, а также другие должностные лица, деятельность которых связана с обеспечением пожарной безопасности, перечень которых утверждается руководителем, не прошли обучение по вопросам пожарной безопасности.  | ППБ ДНР п. 3.4  |
| 4     | Не организованы и не проводятся профилактические осмотры и планово-предупредительные ремонты электрооборудования и электросетей в соответствии с ежегодным планом-графиком (не назначен ответственный, не заполнен журнал и нет план-графика).  | ППБ ДНР п. 5.1.38   |
| 5     | Эксплуатация и техническое обслуживание огнетушителей должны осуществляться в соответствии с утвержденными в установленном порядке регламентами технического обслуживания и технической документации (не заполнен журнал учета огнетушителей).  | ППБ ДНР п.6.4.18  |
| 6     | Руководителем не назначено лицо ответственное за содержание и эксплуатацию средств противопожарной защиты (огнетушителей и пожарных кранов)   | ППБ ДНР п.3.1   |
| 7     | Проверка и очистка вентиляционного оборудования не проводится по графику (не назначен ответственный и не заполнен журнал).  | ППБ ДНР п.5.3.3   |
| 8     | Огнетушители не установлены путем навешивания на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя и на расстоянии от двери, достаточном для их полного обдирывания или в пожарные шкафы рядом с пожарными кранами, в специальные тумбы или на пожарные щиты (стенды). | ППБ ДНР п.6.4.10.   |

|    |   |                    |
|----|---|--------------------|
| 9  | Установленные указатели для обозначения местонахождения первичных средств пожаротушения (при расположении их не на видных местах) не соответствуют требованиям ГОСТ 12.4.026-76 "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности", ДСТУ ISO 6309:2007 "Знаки безопасности. Форма и цвет". | ППБ ДНР п.6.4.12.  |
| 10 | Не осуществлено техническое обслуживание имеющихся огнетушителей.   | ППБ ДНР п.6.4.18.  |
| 11 | Огнетушитель расположенный в помещении пищеблока не имеет раструба.   | ППБ ДНР п.6.4.19.  |
| 12 | Пожарные рукава не содержатся сложенными в "гармошку" или двойную скатку и не присоединенными к крану и стволу.   | ППБ ДНР п. 6.3.2.7 |
| 13 | Подвальное помещение в помещении пищеблока не очищается от горючего мусора и не содержится в чистоте.   | ППБ ДНР, п.4.2.1.  |
| 14 | Провод линии электропитания в помещении столовой и лестничной клетке на втором этаже правого крыла не отделен от горючей поверхности слоем негорючего материала, выступающего с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 0,01 м.   | ППБ ДНР п. 5.1.15  |
| 15 | В помещении подвала переносные светильники с лампами накаливания не оборудованы защитными стеклянными колпаками и сетками.  | ППБ ДНР п. 5.1.10  |
| 16 | В помещении архива переносные светильники с лампами накаливания не оборудованы защитными стеклянными колпаками и сетками (плафон открытого типа).   | ППБ ДНР п.5.1.10   |
| 17 | В хранилище площадью свыше 20 м <sup>2</sup> продольные проходы между стеллажами должны быть не менее 0,8 м шириной. <i>Добавлено</i>   | ППБ ДНР п.7.10.7.6 |
| 18 | Допущены пороги на путях эвакуации людей: основной выход, выход из помещения пищеблока, выход из помещения столовой в коридор.  | ППБ ДНР п.4.3.11   |
| 19 | Эвакуационный выход на первом этаже (правое крыло) забит.   | ППБ ДНР п.4.3.11   |
| 20 | Не обеспечены лестничные клетки, внутренние открытые и наружные лестницы, коридоры, проходы и другие пути эвакуации эвакуационным освещением в соответствии с требованиями строительных норм и ПУЭ.   | ППБ ДНР п.4.3.8.   |
| 21 | Сняты предусмотренные проектом двери (все лестничные клетки).   | ППБ ДНР п.4.3.11.  |
| 22 | Лестничная марш входа в подвал (2 шт.) и выхода на кровлю не имеет ограждение с поручнями.  | ППБ ДНР п.4.3.6    |
| 23 | Допускается размещение приборов отопления, на высоте менее 2,2 м от поверхности проступи лестничных площадок или маршей.  | ППБ ДНР п.4.3.7.   |



|    |  |   |
|----|--|---|
| 24 | Из подвального этажа не предусмотрено не менее двух эвакуационных выходов непосредственно наружу.  | ППБ ДНР п.4.3.1.<br>ДБН В.2.2-3-97 п. 3.42  |
| 25 | Из помещения актового зала не предусмотрен второй выход.   | ППБ ДНР п.4.3.1.  |
| 26 | На здании школы отсутствует ограждение по периметру кровли.  | ППБ ДНР п.4.2.14.<br>ДБН В 1.1-7-2002 п. 6.13   |
| 27 | С целью обеспечения эвакуации и предоставления информации о правилах поведения, в условиях ограниченной видимости или полной темноты (аварийное отключение освещения), при угрозе возникновения ЧС (пожара, аварии, стихийных бедствий, катастрофы и угрозе осуществления террористического акта и т.д.), не разработаны системы эвакуационные фотолюминесцентные (СЭФ). | ППБ ДНР, п.1.4.<br>ДСТУ 7317:2013 «Знаки безопасности и системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие требования и методы контроля» п.1.5., приложение А п. А.2 ж |
| 28 | Проем в противопожарной стене между помещением кабинета химии и помещением препараторской не оборудован противопожарной дверью против распространения огня и продуктов горения.  | ППБ ДНР п.4.3.1.<br>ДБН В 1.1-7-2002 п. 2.12-2.14,<br>2.15  |
| 29 | Проем в противопожарной стене между помещением архива и коридором, между книгохранилищем библиотеки и коридором не оборудован противопожарной дверью против распространения огня и продуктов горения.  | ППБ ДНР п.4.3.1.<br>ДБН В 1.1-7-2002 п. 2.12-2.14,<br>2.15  |
| 30 | Выход на чердак с лестничной клетки не оборудован противопожарным дверью против распространения огня и продуктов горения (левое крыло здания). 1 шт.   | ППБ ДНР п.4.2.4.<br>ДБН В.1.1-7-2002, п.6.6   |
| 31 | Внутренний противопожарный трубопровод выполнен не из стальных труб (пластиковые трубы в подвале).   | ППБ ДНР п.6.3.2.11.   |
| 32 | Деревянные конструкции не обработаны средствами огнезащиты, которые бы обеспечивали I группу огнезащитной эффективности в соответствии с ГОСТ 16363 «Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных свойств».  | ППБ ДНР п.4.2.6.  |
| 33 | Металлические косоуры лестничных маршей не обеспечены огнезащитной обработкой до предела огнестойкости не менее R60.   | ППБ ДНР п.8.4.28.<br>ДБН В 1.1-7-2002 п. 2.17 таблица<br>4  |
| 34 | Защита зданий, сооружений и наружных установок от прямых попаданий молнии и вторичных ее проявлений не выполнена в соответствии с требованиями ДСТУ Б В.2.5-38:2008 "Устройство молниезащиты зданий и сооружений".   | ППБ ДНР п.5.1.35.<br>ДСТУ Б В.2.5-38:2008 4.3<br>приложение А п. 15   |
| 35 | Объект не обеспечен техническими средствами оповещения о пожаре (тип СО-2), в соответствии с требованиями строительных норм.   | ППБ ДНР п.6.2.1.<br>ДБН В 2.5.-56:2010 приложение В<br>таблица В.1 п. 5.1   |

36 Здания, помещения и сооружения не оборудованы системами пожарной сигнализации в соответствии с действующими строительными нормами.

ППБ ДНР п.6.1.1.  
ДБН В 2.5.-56:2010 приложение В  
таблица В.1 п. 7.3

Обследование проведено:

Главный государственный инспектор по пожарному надзору – начальник группы надзорной деятельности и профилактической работы 14 ПСЧ ГБУ «ПСО г. Макеевка МЧС ДНР»  
Бодунов Дмитрий Игоревич  
(Должность, Ф.И.О.)



(подпись)

Инспектор группы надзорной деятельности и профилактической работы 14 ПСЧ ГБУ «ПСО г. Макеевка МЧС ДНР»  
Рымарь Светлана Александровна  
(Должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Объяснения, замечания или возражения относительно проведенного обследования и составленной справки, которые имеют место со стороны юридического лица, физического лица – предпринимателя или физического лица

Экземпляр справки получил(а).

(Должность, Ф.И.О., наименование юридического лица предпринимателя или физического лица)

(подпись)

«    »                    20    г.