

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Волгоградской области

(наименование территориального органа МЧС России)

400131, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, дом 15а, тел. 95-25-55

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Волгограду УНД и ПР

(наименование органа государственного пожарного надзора)

400005, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, дом 15, тел. 96-70-05

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 007/1/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное образовательное учреждение

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя)

"Средняя школа №29 Тракторозаводского района Волгограда"

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Волгограда по пожарному надзору Карабекова Д.Т. № 007/1 от «11» января 2021 года,
(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. «25» января 2021 г. по 12 ч. 00 мин. «05» февраля 2021 г. проведена

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

проверка государственным инспектором г. Волгограда по пожарному надзору –

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

старшим инспектором отделения НД и ПР по ДЗР, КРО и ТЗР Зенковым С.В. в помещениях
МОУ "Средняя школа №29 Тракторозаводского района Волгограда" расположенных по адресу:
г. Волгоград, ул. Дегтярева, 10.

совместно с директором МОУ "Средняя школа №29 Тракторозаводского района Волгограда"
Чернышовой Еленой Викторовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	-под лестничным маршем первого этажа левого крыла здания допускается хранение сгораемых материалов	(п.16 к) «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479)	До 01.07.2021 г.	
2.	- светильники в расположенные в подвальном помещении эксплуатируются без защитных плафонов	(п.35 в) «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479)	До 01.07.2021 г.	
3.	- электрическая проводка распо-	(п.35 а) «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479)	До 01.07.2021 г.	

№ предприятия	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	ложенная в подвальном помещении проложена по временной схеме имеет повреждения изоляции	Федерации» утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479)		
4.	- в помещении электрощитовой технологическое отверстие в месте прохождения электрического кабеля не заделано не горючем материалом	(п.15 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479)	До 01.07.2021 г.	
5.	- в подвальном помещении допускается хранение сгораемых материалов	(п.16 б) «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479)	До 01.07.2021 г.	
6.	- на путях эвакуации из актового зала допускается хранение предметов мебели	(п.27 б) «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479)	До 01.07.2021 г.	
7.	- на объекте отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара	(п.30 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479)	До 01.07.2021 г.	
8.	- система оповещения людей при пожаре находится в не автоматическом режиме	(п.55 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479)	До 01.07.2021 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Волгограда
по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы)

Зенков С.В.

государственного инспектора по пожарному надзору))

« 05 » февраля 2021 г.



(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

« 05 » февраля 2021 г.

директор МОУ ОМН № 9
Е.В. Черномасова

(должность, фамилия, инициалы)

- - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору