



Прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура
Волгоградской области
Прокуратура
Тракторозаводского района
ул. Дзержинского, 26
г. Волгоград, 400006

Директору МОУ «Средняя школа
№29 Тракторозаводского района
Волгограда»

Шумиловой Т.В.

Р.05.2018 № 21-44-2018

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ об устранении нарушений норм противопожарной безопасности

В прокуратуру Тракторозаводского района г. Волгограда поступила информация старшего инспектора ОНД и ПР по ДЗР, КРО и ТЗР ОНД и ПР по г. Волгограду УНД ГУ МЧС России по Волгоградской области Зенкова С.В. о противопожарном состоянии помещений МОУ «Средняя школа №29 Тракторозаводского района г. Волгограда» (далее – МОУ СШ №29).

В силу положений ст. ст. 2, 20, 41 Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства. Каждый имеет право на жизнь и охрану здоровья. Детство находится под защитой государства.

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – Правила) которые содержат требования пожарной безопасности, правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

В соответствии с п.61 Правил руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, защитных устройств в противопожарных преградах).

Между тем установлено, что система оповещения о пожаре первого этажа школы и ее структурного подразделения (детского сада) находится в неисправном состоянии.

В соответствии с п.35 Правил запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания

АБ № 6540

Вхг. n 78
28.05.2018

изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.

Вместе с тем, двери эвакуационного выхода левого крыла из коридора второго этажа МОУ СШ №29 не имеют легкооткрывающихся запоров.

Таким образом, в МОУ СШ №29 не созданы условия для предупреждения и пресечения пожаров, а также для минимизации последствий возможных возгораний, что создает реальную угрозу жизни и здоровью учащихся и педагогических работников школы.

На основании изложенного, руководствуясь ст.25 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, приняв конкретные меры по устранению допущенных нарушений действующего законодательства, причин и условий, им способствующих.

О месте и времени рассмотрения представления известить прокуратуру района в письменной форме, с целью участия в рассмотрении работника прокуратуры.

Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение закона.

О результатах принятых мер сообщить прокурору района в письменной форме в установленный законом месячный срок.

Прокурор района
советник юстиции

А.В. Радченко