

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Волгоградской области
(наименование территориального органа МЧС России)

400005, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, дом 15а, тел. 95-25-55

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Волгограду УНД и ПР
(наименование органа государственного пожарного надзора)

400005, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, дом 15, тел. 96-70-05

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 27/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципальное образовательное учреждение "Средняя школа №29
Тракторозаводского района Волгограда"

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Волгограда по
пожарному надзору (наименование органа ГПН)

№007/25 от «21» марта 2018 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ

«О пожарной безопасности» с 14 ч. 00 мин. по 15 ч. 00 мин. 02 апреля 2018 года и с 11 час. 00
мин. по 12 ч. 00 мин. 24 апреля 2018 года проведена проверка государственным инспектором
г. Волгограда по пожарному надзору – старшим инспектором отделения НД и ПР по ДЗР, КРО и
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

ГЗР Зенковым С.В. в помещениях и на территории МОУ "Средняя школа №29
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Тракторозаводского района Волгограда" по адресу: г. Волгоград, ул. Дегтярева, 10

директором Муниципального образовательного учреждения "Средняя школа №29
совместно с Тракторозаводского района Волгограда" Шумилиной Татьяной Владимировной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожар-
ной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполненные)
1	2	3	4	5
1.	-двери эвакуационного выхода левого крыла из коридора второго этажа не имеют легкооткрывающихся запоров	(п. 35 Правила противопожарного режима в РФ п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 Свод правил с системы противопожарной защиты эвакуационные пути и выходы)	До 01.08.2018	
2.	- система оповещения о пожаре первого этажа школы и структурного подразделения детского сада находится в неисправном состоянии	(п. 61 Правила противопожарного режима в РФ)	До 01.08.2018	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР по ДЗР, КРО и ТЗР

(должность, фамилия, инициалы)

С.В. Зенков

государственного инспектора по пожарному надзору))

«24» апреля 2018 г.



(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

✓

(подпись)

« » апреля 2018 г.

Директор МОУ "Средняя школа №29
Тракторозаводского района Волгограда"
Шумилина Т.В.

(должность, фамилия, инициалы)