

муниципальное общеобразовательное
учреждение

"СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 29

Тракторозаводского района
Волгограда"

400006, Волгоград, ул. им. Дегтярева, 10

тел. (8442) 74-02-94, (8442) 74-04-31

E-mail: school29tzt@mail.ru

29.05. 2018 г. № 230

Прокурору района
советнику юстиции

А.В. Радченко

ул. Дзержинского, д.26,

г. Волгоград, 400006

Ваше представление об устранении нарушений норм противопожарной безопасности от 17.05.2018 № 21-44-2018 было рассмотрено в присутствии старшего помощника прокурора Тракторозаводского района г. Волгограда Курышевой Анны Дмитриевны 29.05.2018 на административном совещании МОУ СШ № 29.

05.04.2018 согласно приказу МОУ СШ № 29 от 02.04.2018 № 68 «Об организации и проведении тренировки сотрудников и обучающихся по сигналу «Пожар» была проведена учебная эвакуация сотрудников и учащихся. При нажатии кнопки система оповещения о пожаре сработала на всех этажах. МОУ СШ № 29 заключен договор с ООО «Троянда» от 01.01.2018 №118/01-ТО на техническое обслуживание системы оповещения о пожаре, никаких нареканий на неисправность АПС от обслуживающей организации не поступало.

В целях устранения выявленных нарушений администрация МОУ СШ № 29 на собственные средства закупила и установила легкооткрывающийся запор на двери эвакуационного выхода левого крыла из коридора второго этажа, три блока речевого оповещения Соната-К, три аккумулятора АКБ 7А/ч (12В). В настоящее время система оповещения о пожаре первого этажа школы и ее структурного подразделения, а также второго и третьего этажей школы находятся в исправном состоянии.

На момент проверки старшим инспектором ОНД и ПР по ДЗР, КРО и ТЗР ОНД и ПР по г. Волгограду УНД ГУ МЧС России по Волгоградской

области Зенковым С.В. за пожарную безопасность отвечала Немировская О.В., заведующий хозяйством. В настоящее время Немировская О.В. в МОУ СШ № 29 не работает (приказ об увольнении от 03.05.2018 №72).

Директор МОУ СШ № 29



Т.В. Шумилина