



ПРЕДПИСАНИЕ № 1880-09-22
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

«20» апреля 2022 г.

г.Волгоград

(место выдачи)

Должностным лицом Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области
заместителем начальника отдела надзора по коммунальной гигиене Соловьевой Н.С.,

(должность, Ф.И.О. лица, выдавшего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановая документарная
проверка

(вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от
«29»03.2022г. № 271 в отношении МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 309 КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА",
юридический адрес: 400096, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВОЛГОГРАД ГОРОД, Столетова
проспект, 36, ОГРН: 1033401199237, ИНН: 3448017059

(полное наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН, ОГРНИП)

выявлены нарушения обязательных требований в сфере защиты прав потребителей и (или)
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившиеся в
следующем: выявлены нарушения, допущенные заведующим, а именно: МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 309
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА"

1) в нарушение п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не проводится
1 раз в 10 лет обследование технического состояния системы вентиляции с инструментальными
измерениями объемов вытяжки воздуха.

(нарушения, номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер закона, нормативных правовых актов, требования которых нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь п.1 ч.2 ст. 90 Федерального закона от 31.07.2020г.
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований
ПРЕДПИСЫВАЮ: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 309 КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА",
юридический адрес:400096, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВОЛГОГРАД ГОРОД, Столетова
проспект, 36, ОГРН: 1033401199237, ИНН: 3448017059

(полное наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН, ОГРНИП)

устранить выявленные нарушения путем выполнения следующих мероприятий:

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1	Провести обследование технического состояния системы вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20).	30.05.2022

Документы и сведения об исполнении настоящего предписания до установленного срока
исполнения, можно представить в Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области по
адресу: г.Волгоград, пр.им.В.И.Ленина,50Б


Перечень документов и сведений, подлежащих представлению в Управление
Роспотребнадзора по Волгоградской области подтверждающих исполнение предписания:

- результаты обследования вентиляционной системы;

За невыполнение в срок настоящего предписания предусмотрена административная ответственность в
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано судебном порядке, в соответствии с арбитражным процессуальным Кодексом РФ, с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение 10 рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

<small>(должность лица, выдавшего предписание)</small> заместитель начальника отдела надзора по коммунальной гигиене	<small>(подпись)</small> 	<small>(фамилия, имя, отчество)</small> Соловьева Н.С.
---	---	---

С предписанием ознакомлен(а):

представитель
юридического лица,
индивидуальный предприниматель
или его представитель:

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

Предписание направлено по адресу _____