

ПО ДОГОВОРУ НА ПРОВЕРКУ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ
КАНАЛОВ С ИП «ДАНИЛЕНКО АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ»

АКТ № 1

проверки эффективности работы вентиляции

«27» «02» 2022 г.

г. Волгоград

Комиссия в составе:

Представитель заказчика:

Заведующая: Попова Юлия Михайловна

(должность, наименование организации, Ф.И.О.)

Представитель организации ИП «Даниленко Андрей Алексеевич»

Руководитель отдела: Баженов Александр Дмитриевич

(должность, Ф.И.О.)

Провел инструментальную проверку эффективности работы вентиляции методом визуального осмотра и с помощью термоанемометра Testo 410-1; свидетельство о поверке № С-БИ/02-02-2022-128259228; дата поверки 02.02.2022 г.

по адресу: пр-кт. им. Столетова, д. 36

материал каналов: Кирпич

сечение каналов: 140x140 мм

цель проверки: измерение количества пропускаемого объема воздуха

(пригодность к эксплуатации, пригодность для отводов продуктов сгорания от газовых приборов)


ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

В помещениях МОУ детский сад № 309, на момент проверки скорость потока воздуха в вентиляционных каналах составляла от 0,8 м/с до 1,2 м/с, что собой представляет объем пропускаемого воздуха от 56,45 м³/ч до 84,67 м³/ч.

Представитель исполнителя:

Руководитель отдела

Баженов Александр Дмитриевич



подпись

Баженов А.Д.

Ф.И.О.

Представитель заказчика:

Заведующая

Попова Юлия Михайловна

подпись

Попова Ю. М.

Ф.И.О.