

Заключение

о результатах обследования объекта в сфере образования в части обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов

Наименование объекта: **Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества»**

Дата проведения обследования: 01.11.2023 г.

Обследование проводилось:

Сюзева Е.С., начальник МКУ «УО ГО Среднеуральск»;

Свищёва Г.В., ведущий специалист МКУ «УО ГО Среднеуральск»;

Шамсимухаметова К.Г., директор МБУ ДО «ДДТ»;

Софьина С.В., заместитель директора МБУ ДО «ДДТ»;

Погорелкина С.В., заместитель директора МБУ ДО «ДДТ»

Нормы федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ	Установлено соблюдение норм	Выявлено несоблюдение норм	Рекомендуемый срок устранения нарушений
1	2	3	4
Обеспечение доступности к месту предоставления услуги (или её предоставление по месту жительства или в дистанционном режиме)	1 Бордюр на пересечении тротуаров с проезжей частью, вдоль площадок; примыкающим к путям пешеходного движения – высота не более 0,04м	0	-
Проведение инструктирования (обучения) сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам	1 Назначен сотрудник Софьина Светлана Викторовна, заместитель директора. Приказ №52/6-осн от 01.09.2018г. Инструктаж проведён 01.09.2022 01.02.2023	0	-
Выделение на автостоянке не менее 10% мест для парковки автомобилей инвалидами и соблюдение порядка их использования	0	1	Территория образовательного учреждения не позволяет разместить места для личного автотранспорта инвалидов

Возможность самостоятельного передвижения по территории объектов, на которых предоставляются услуги	1 Ширина пути не менее 1,8м. Беспрепятственное и удобное передвижение по территории к зданию.	0	-
Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата	1 Софьина Светлана Викторовна, заместитель директора. Приказ №52/6-осн от 01.09.2018г	0	-
1	2	3	4
Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг	1 Софьина Светлана Викторовна, заместитель директора. Приказ №52/6-осн от 01.09.2018г	0	-
Дублирование звуковой и зрительной информации, в т.ч. с использованием шрифта Брайля	0	1	Установить в 2024 году тактильную табличку с наименованием и режимом работы.
Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка	0	1	Не предусмотрено (Отсутствие данного контингента среди обучающихся)
Устройство входных групп с учётом потребностей инвалидов	1 Лестница: ширина марша не менее 1,30м; Наличие поручней на лестнице; Ширина проступей не менее 0,3м; Высота подъема	0	-


	ступени не более 0,15м; Ширина дверного проёма не менее 0,9м; Порог и перепад высот в дверном проеме отсутствует или не более 0,025м; Наличие пандуса.		
--	--	--	--

Планируемая дата повторного обследования: _____


Подпись лиц, ответственных
за проведение обследования: _____

 (Сюзева Е.С.)

 (Свищёва Г.В.)

 (Шамсимухаметова К.Г.)

 (Софьина С.В.)

 (Погорелкина С.В.)