

директор Анохина Н.С.

(должность, фамилия, инициалы контролируемого лица (представителя))

А.Г.

(подпись)

Инспектор ОНД и ПР по Ленинскому и
Среднеахтубинскому районам УНД и ПР
ГУ МЧС России по Волгоградской области
Саблин М.С.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

16.09.2022 г.

* Отметка
указанных действий

размещается

на

правом

верхнем

углу

после

рез

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	1. Складское помещение в кабинете №6 (класс функциональной пожарной опасности Ф5.2), не выгорожено противопожарной преградой в виде установки противопожарной двери от учебных помещений (класс функциональной пожарной опасности Ф4.1).	п.1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	06.02.2023 г.	
2.	2. На пути к эвакуационному выходу из помещения спортивного инвентаря, допущено устройство порога.	п/п «а» п.27 «Постановления правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 « Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»	06.02.2023 г.	
3.	3. На двери электрощитовой отсутствуют буквенные обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности помещений, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 12 Постановление правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»	06.02.2023 г.	
4.	4. В помещении электрощитовой допущено использование светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией.	п/п «в» п.35 Постановления правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «О противопожарном режиме»	06.02.2023 г.	
5.	5. Огнетушитель, расположенный в помещении гардероба, не оборудован растробом.	п.54 Постановления правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «О противопожарном режиме»	06.02.2023 г.	
6.	Территория МОУ СОШ п. Красный Октябрь не имеет источников противопожарного водоснабжения.	п.1.2 ст.62, п.2 ст.68 Федерального закона от 22 июля 2008г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.8.9, 10.4 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»	06.02.2023 г.	

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением МЧС России
от _____ № _____

Типовая форма



Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий. QR-код *



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Волгоградской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Ленинскому и Среднеахтубинскому районам

404143, Волгоградская область, Среднеахтубинский район, р.п. Средняя Ахтуба,

Комсомольская, дом 32, e-mail: ond.ahtub@34.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 038/71/1/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание: 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

вручается: Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя образовательная школа с. Рахинка, в лице директора Анохиной Н.С.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ленинскому и Среднеахтубинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области Жиленкова Алексея Юрьевича №038/71 от «31» августа 2022 года в период с «05» сентября 2022 «16» сентября 2022 г.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

Инспектором ОНД и ПР по Ленинскому и Среднеахтубинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области Саблиным Максимом Сергеевичем.

(орган государственного пожарного надзора)

проведено плановое контрольное (надзорное) мероприятие территории и помещений Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя образовательная школа» с. Рахинка, расположенного по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, п. Красный Октябрь, ул. Молодежная,