

6.	На двери эвакуационного выхода из помещения столовой отсутствуют знаки пожарной безопасности (эвакуационный выход).	п.23 Постановления правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «О противопожарном режиме»; п.5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система Оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»	06.02.2023 г.	
7.	Территория МОУ СОШ п. Максима Горького не имеет источников противопожарного водоснабжения.	п.1.2 ст.62, п.2 ст.68 Федерального закона от 22 июля 2008г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.8.9, 10.4 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»	06.02.2023 г.	

Предложенные мероприятия являются обязанностями для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на судебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

директор Анохсена Н.С.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

АГ

(подпись)

Инспектор ОНД и ПР по Ленинскому и
Среднеахтубинскому районам УНД и ПР
ГУ МЧС России по Волгоградской области
Саблин М.С.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)



16.09.2022г.

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Не происходит автоматическое переключение цепей питания с основного ввода электроснабжения на резервный при исчезновении напряжения на основном вводе, с последующим переключением на основной ввод электроснабжения при восстановлении напряжения на нем. (Протокол испытания систем противопожарной защиты №94 от 09.09.2022г.) .	п.54 Постановления правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»	06.02.2023 г.	
2.	На двери электрощитовой отсутствуют буквенные обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности помещений, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 12 Постановление правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»	06.02.2023 г.	
3.	Дверь разделяющая коридор и лестничную клетку на первом этаже не оборудована приспособлением для самозакрывания.	п. 8 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	06.02.2023 г.	
4.	В помещении туалета допущено использование светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией.	п.35 Постановления правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»	06.02.2023 г.	
5.	На втором этаже в районе люка ведущего в чердачное помещение допущено использование светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией.	п.35 Постановления правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»	06.02.2023 г.	

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением МЧС России
от _____ № _____

Типовая форма



Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий, QR-код *



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Волгоградской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Ленинскому и Среднеахтубинскому районам

404143, Волгоградская область, Среднеахтубинский район, р.п. Средняя Ахтуба, ул.

Комсомольская, дом 32, e-mail: ond.ahtub@34.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 038/72/1/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание: 1- собственник, 2- арендатор, 3- должностное лицо)

вручается: Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя образовательная школа
с. Рахинка, в лице директора Анохиной Н.С.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы
Ленинскому и Среднеахтубинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области
Жиленкова Алексея Юрьевича №038/72 от «31» августа 2022 года в период с «05» сентября 2022 г.
«16» сентября 2022 г.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

Инспектором ОНД и ПР по Ленинскому и Среднеахтубинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России
по Волгоградской области Саблиным Максимом Сергеевичем.

(орган государственного пожарного надзора)

проведено плановое контрольное (надзорное) мероприятие территории и помещений Муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя образовательная школа» с. Рахинка, расположенного по
адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, п. Максима Горького, ул. Школьная, 7