

АКТ № 25
проверки готовности к отопительному периоду 2023/2024 г.г.

р.п. Средняя Ахтуба

от 11 сентября 2023 г.

Комиссия, образованная распоряжением Администрации Среднеахтубинского муниципального района № 252-р от 22.06.2023г., в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от 07 сентября 2023г., утвержденной главой Среднеахтубинского муниципального района Патриным Н.Г. с 01.08.2023 по 15.09.2023г., в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду муниципального образовательного учреждения «средняя общеобразовательная школа» с. Рахинка в отношении следующих объектов: здание школы расположенной по адресу: с. Рахинка, ул. Ленина, 23.

В результате проверки установлено:

1. Промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок произведена.
2. Тепловые сети в удовлетворительном состоянии.
3. Утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) в удовлетворительном.
4. Трубопроводы, арматура и тепловая изоляция в пределах тепловых пунктов в удовлетворительном состоянии.
5. Приборы учета тепловой энергии допущены в эксплуатацию в количестве 1 шт.
6. Автоматические регуляторы на систему отопления и горячего водоснабжения в исправном состоянии.
7. Паспорта на тепловые пункты в наличии.
8. Прямые соединения оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией отсутствуют.
9. Оборудование тепловых пунктов плотное.
10. Пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов установлены.
11. Задолженность за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель отсутствует.
12. Собственные или привлеченные ремонтные бригады и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок имеются.
13. Протокол проверки знаний ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых установок предоставлен.
14. Оборудование теплового пункта испытания на плотность и прочность выдержало.
15. Журнал технического обслуживания газового оборудования, КИПиА, автоматики безопасности и регулирования двух водогрейных котлов предоставлен.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: готовность к работе в отопительный период.

В результате проверки установлено: здание школы, расположенной по адресу: с. Рахинка, ул. Ленина, 23 к работе в осенне-зимний период 2023 – 2024 г.г. подготовлено.

Председатель комиссии:

Заместитель главы
Среднеахтубинского
муниципального района

 А.А.ВайнбENDER

Заместитель председателя комиссии:

Председатель комитета по строительству
и ЖКХ администрации Среднеахтубинского
муниципального района

_____ Д.В. Куприянов

Члены комиссии:

Консультант комитета по строительству
и ЖКХ администрации Среднеахтубинского
муниципального района

 Е.С. Гладких

Директор МУП
«ЖКХ Среднеахтубинского района»

 Е.В.Борзенко

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"11" 09 2023 г. 

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)