

АКТ № 29
проверки готовности к отопительному периоду 2023/2024 г.г.

р.п. Средняя Ахтуба

от 11 сентября 2023г.

Комиссия, образованная распоряжением Администрации Среднеахтубинского муниципального района № 252-р от 22.06.2023г., в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от 07 сентября 2023г., утвержденной главой Среднеахтубинского муниципального района Патриным Н.Г. с 01.08.2023 по 15.09.2023г., в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с. Рахинка в отношении следующих объектов: здание школы расположенной по адресу: п. Красный Октябрь, ул. Центральная, 8.

В результате проверки установлено:

1. Утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) в удовлетворительном.
2. Задолженность за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель отсутствует.
3. Протокол проверки знаний ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию предоставлен.
4. Электрохозяйство – рабочее состояние, электроснабжение осуществляется по проектной схеме;
5. Система отопления (автономное) – рабочее состояние. Источником теплоснабжения являются электрические тэны.
6. Прибор учета электрической энергии (отопление) – счетчик опломбирован, пломба повреждений не имеет;
7. Прибор учета электрической энергии (освещение) – счетчик опломбирован, пломба повреждений не имеет.
8. Договора на поставку ресурсов заключены.
9. Технический отчет по проведению испытаний электроустановки предоставлен.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: готовность к работе в отопительный период.

В результате проверки установлено: здание школы расположенной по адресу: п. Красный Октябрь, ул. Центральная, 8 к работе в осенне-зимний период 2023 – 2024 г.г. подготовлено.

Председатель комиссии:

Заместитель главы
Среднеахтубинского
муниципального района

 А.А.ВайнбENDER

Заместитель председателя комиссии:

Председатель комитета по строительству
и ЖКХ администрации Среднеахтубинского
муниципального района

_____ Д.В. Куприянов

Члены комиссии:

Консультант комитета по строительству
и ЖКХ администрации Среднеахтубинского
муниципального района

 Е.С. Гладких

Директор МУП
«ЖКХ Среднеахтубинского района»

 Е.В.Борзенко

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

" " 20 г.
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

